

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύθνου για τις 14-10-2021 έως τις 20-10-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Κύθνου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 14-10-2021 έως και 20-10-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
14/10/21	21,30
15/10/21	20,84
16/10/21	19,99
17/10/21	20,76
18/10/21	20,10
19/10/21	19,72
20/10/21	19,10

Παρατηρήσεις:

- Έως και την Τρίτη 19/10/21, οι μονάδες Νο 8 και Νο 7 βρίσκονται εκτός λειτουργίας, λόγω συντήρησης και βλάβης αντίστοιχα, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 3,2 MW.
- Από την Τετάρτη 20/10/21, η μονάδα Νο 8 βρίσκεται εκτός λειτουργίας, λόγω συντήρησης, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 4,2 MW.

