

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Μεγίστης για τις 14-10-2021 έως τις 20-10-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Μεγίστης, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 14-10-2021 έως και 20-10-2021 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
14/10/21	8,80
15/10/21	8,83
16/10/21	8,38
17/10/21	8,02
18/10/21	8,16
19/10/21	8,16
20/10/21	8,35

Παρατηρήσεις

- Η μονάδα G7 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 1,87 MW.

