

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 21-10-2021 έως τις 28-10-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 21-10-2021 έως και 28-10-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
21/10/21	1,93
22/10/21	2,00
23/10/21	1,85
24/10/21	2,15
25/10/21	2,39
26/10/21	2,60
27/10/21	2,40
28/10/21	2,52

Παρατηρήσεις

• Η μονάδα G1 (από 22/09/2021) ήταν μη διαθέσιμη λόγω βλάβης, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,47 MW.

