Παρασκευή, 1 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,21	4,02	3,88	3,83	3,74	3,89	4,32	4,76	5,05	5,04	5,21	5,23	5,18	4,89	4,76	4,44	4,57	4,82	5,40	6,10	5,87	5,49	4,90	4,41	114,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,26	3,07	2,93	2,88	2,79	2,94	3,37	3,81	4,10	4,09	4,26	4,28	4,26	3,94	3,81	3,49	3,62	3,87	4,45	5,15	4,92	4,54	3,95	3,46	91,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,14	3,97	3,81	3,71	3,67	3,80	4,10	4,53	4,84	4,90	4,82	4,73	4,92	4,97	4,76	4,60	4,74	4,90	5,42	6,07	6,06	5,58	5,06	4,63	112,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,80	0,95	22,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,19	3,02	2,86	2,76	2,72	2,85	3,15	3,58	3,89	3,95	3,87	3,78	3,97	4,02	3,81	3,65	3,79	3,95	4,47	5,12	5,11	4,63	4,26	3,68	90,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,20	4,00	3,83	3,77	3,73	3,82	4,26	4,68	4,88	4,89	4,86	4,82	4,95	4,98	4,77	4,55	4,69	5,03	5,52	6,11	6,09	5,59	5,30	4,64	113,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,77	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,25	3,05	2,88	2,82	2,78	2,87	3,31	3,73	3,93	3,94	3,91	3,87	4,00	4,03	3,82	3,60	3,74	4,26	4,57	5,16	5,14	4,64	4,35	3,69	91,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,29	4,07	3,94	3,86	3,83	3,93	4,39	4,85	5,11	5,11	5,13	5,14	5,13	4,95	4,80	4,55	4,64	5,20	5,52	6,25	6,05	5,90	5,30	4,51	116,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,34	3,12	2,99	2,91	2,88	2,98	3,44	3,90	4,16	4,16	4,18	4,19	4,18	4,00	3,85	3,60	3,69	4,26	4,57	5,30	5,10	4,95	4,35	3,56	93,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,05	3,83	3,72	3,66	3,64	3,71	4,13	4,44	4,63	4,57	4,44	4,55	4,43	4,40	4,26	4,19	4,32	4,70	5,19	5,87	5,64	5,26	4,74	4,16	106,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,10	2,88	2,77	2,71	2,69	2,76	3,18	3,49	3,68	3,62	3,49	3,60	3,48	3,45	3,31	3,24	3,37	3,75	4,26	4,92	4,69	4,31	3,79	3,21	83,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,60	3,43	3,38	3,31	3,22	3,42	3,76	4,17	4,29	4,31	4,11	4,16	4,17	4,14	4,04	3,83	3,91	4,26	4,72	5,36	5,20	4,85	4,31	3,91	97,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,65	2,48	2,43	2,36	2,27	2,47	2,81	3,22	3,34	3,36	3,16	3,21	3,22	3,19	3,09	2,88	2,96	3,31	3,77	4,41	4,25	3,90	3,36	2,96	75,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,53	3,35	3,26	3,23	3,20	3,33	3,69	4,00	4,10	4,01	4,07	4,04	4,05	4,12	3,91	3,80	3,91	4,18	4,73	5,36	5,25	4,88	4,27	3,76	96,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,58	2,40	2,31	2,28	2,25	2,38	2,74	3,05	3,15	3,06	3,12	3,09	3,10	3,17	2,96	2,85	2,96	3,23	3,78	4,41	4,30	3,93	3,32	2,81	73,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,55	3,34	3,24	3,18	3,17	3,29	3,70	4,01	4,19	4,08	3,89	3,91	3,91	3,96	3,83	3,70	3,77	4,01	4,56	5,15	5,10	4,73	4,14	3,75	94,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,89	0,84	0,47	0,00	0,00	9,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,60	2,39	2,29	2,23	2,22	2,34	2,75	4,01	4,19	4,08	3,89	3,91	3,91	3,96	3,83	3,70	3,77	4,01	4,26	4,26	4,26	4,26	4,14	3,75	85,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,90	3,68	3,58	3,52	3,48	3,64	3,94	4,31	4,51	4,51	4,32	4,30	4,38	4,46	4,30	4,10	4,08	4,35	5,00	5,52	5,32	4,96	4,49	4,03	102,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,25	0,25	0,95	0,95	0,12	0,19	0,95	0,95	0,95	0,09	0,73	0,95	0,95	0,70	0,23	0,95	17,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,95	2,73	2,63	2,57	2,53	2,69	2,99	3,36	4,26	4,26	3,37	3,35	4,26	4,26	3,35	3,15	3,13	4,26	4,26	4,57	4,37	4,26	4,26	3,08	84,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,74	3,57	3,46	3,44	3,36	3,49	3,84	4,11	4,18	4,21	4,28	4,28	4,27	4,23	4,05	3,81	3,94	4,29	4,80	5,33	5,18	4,82	4,32	3,91	98,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,54	0,95	0,92	0,56	0,95	0,95	21,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,79	2,62	2,51	2,49	2,41	2,54	2,89	3,16	3,23	3,26	3,33	3,33	3,32	3,28	3,10	2,86	2,99	3,34	4,26	4,38	4,26	4,26	3,37	2,96	76,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό μέχρι το μεσημέρι, υψηλό την υπόλοιπη ημέρα
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,46	3,29	3,23	3,19	3,20	3,30	3,64	3,90	4,00	4,06	3,92	3,95	3,96	3,91	3,80	3,65	3,69	4,06	4,54	5,19	5,08	4,68	4,09	3,72	93,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,51	2,34	2,28	2,24	2,25	2,35	2,69	2,95	3,05	3,11	2,97	3,00	3,01	2,96	2,85	2,70	2,74	3,11	3,59	4,24	4,13	3,73	3,14	2,77	70,72
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,34	3,22	3,10	3,06	3,02	3,13	3,51	3,79	3,90	3,83	3,82	3,84	3,83	3,89	3,85	3,76	3,78	4,05	4,60	5,00	4,28	3,84	3,52	3,72	89,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,93	0,92	0,89	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,39	2,27	2,17	2,14	2,13	2,19	2,56	2,84	2,95	2,88	2,87	2,89	2,88	2,94	2,90	2,81	2,83	3,10	3,65	4,05	3,33	2,89	2,57	2,77	66,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,48	3,27	3,17	3,11	3,11	3,22	3,63	3,93	4,10	4,00	3,82	3,83	3,83	3,88	3,75	3,62	3,69	3,93	4,47	5,05	5,00	4,63	4,06	3,67	92,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,53	2,32	2,22	2,18	2,17	2,27	2,68	2,98	3,15	3,05	2,87	2,88	2,88	2,93	2,80	2,67	2,74	2,98	3,52	4,10	4,05	3,68	3,11	2,72	69,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,39	3,23	3,17	3,13	3,13	3,23	3,56	3,82	3,92	3,98	3,84	3,87	3,88	3,83	3,72	3,58	3,62	3,98	4,44	5,08	4,98	4,59	4,01	3,65	91,63
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,78
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,44	2,28	2,22	2,19	2,19	2,28	2,61	2,87	2,97	3,03	2,89	2,92	2,93	2,88	2,77	2,63	2,67	3,03	3,49	4,13	4,03	3,64	3,06	2,70	68,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,14	3,05	2,97	2,95	2,94	2,99	3,32	3,60	3,64	3,66	3,61	3,40	3,51	3,52	3,44	3,39	3,28	3,66	4,15	4,57	4,43	4,18	3,67	3,31	84,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,94	0,91	0,84	0,82	0,81	0,86	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,28
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,20	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,37	2,65	2,69	2,71	2,66	2,45	2,56	2,57	2,49	2,44	2,33	2,71	3,20	3,62	3,48	3,23	2,72	2,36	62,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,42	3,28	3,17	3,11	3,09	3,19	3,49	3,77	3,96	4,03	3,96	3,97	4,12	4,15	3,95	3,79	3,88	4,12	4,63	5,11	4,91	4,64	4,25	3,77	93,75
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,47	2,33	2,22	2,18	2,16	2,24	2,54	2,82	3,01	3,08	3,01	3,02	3,17	3,20	3,00	2,84	2,93	3,17	3,68	4,16	3,96	3,69	3,30	2,82	70,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,55	3,33	3,21	3,14	3,11	3,23	3,49	3,70	3,80	3,84	3,92	3,92	3,86	3,83	3,68	3,55	3,63	3,87	4,33	4,86	4,68	4,34	3,79	3,52	90,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,94	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,60	2,38	2,26	2,20	2,18	2,28	2,54	2,75	2,85	2,89	2,97	2,97	2,91	2,88	2,73	2,60	2,68	2,92	3,38	3,91	3,73	3,39	2,84	2,57	67,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,14	3,02	2,95	2,90	2,91	3,00	3,24	3,59	3,61	3,65	3,51	3,45	3,42	3,43	3,33	3,21	3,42	3,90	4,26	4,72	4,54	4,14	3,76	3,40	84,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,94	0,89	0,82	0,77	0,78	0,87	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	2,64	2,66	2,70	2,56	2,50	2,47	2,48	2,38	2,26	2,47	2,95	3,31	3,77	3,59	3,19	2,81	2,45	62,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,08	2,91	2,89	2,91	2,86	2,88	3,11	3,60	3,56	3,60	3,21	3,28	3,62	3,71	3,58	3,62	3,59	3,76	4,23	4,68	4,44	4,04	3,64	3,29	84,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,93	0,78	0,76	0,78	0,73	0,75	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,16	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,65	2,61	2,65	2,26	2,33	2,67	2,76	2,63	2,67	2,64	2,81	3,28	3,73	3,49	3,09	2,69	2,34	62,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,95	2,81	2,75	2,71	2,71	2,80	3,02	3,27	3,31	3,23	3,15	2,99	3,01	3,10	3,04	2,95	3,08	3,45	3,83	4,25	4,13	3,83	3,43	3,11	76,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,82	0,68	0,62	0,58	0,58	0,66	0,89	0,95	0,95	0,95	0,94	0,86	0,88	0,93	0,91	0,82	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	20,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,32	2,36	2,28	2,20	2,13	2,13	2,17	2,13	2,13	2,16	2,50	2,88	3,30	3,18	2,88	2,48	2,18	56,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,93	2,83	2,77	2,70	2,72	2,76	3,06	3,28	3,40	3,18	3,15	3,04	3,13	3,07	3,07	2,97	3,03	3,40	3,86	4,39	4,11	3,83	3,44	3,10	77,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,80	0,70	0,64	0,57	0,59	0,63	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,91	0,94	0,92	0,92	0,84	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	20,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,14	2,33	2,45	2,23	2,21	2,13	2,19	2,15	2,15	2,13	2,13	2,45	2,91	3,44	3,16	2,88	2,49	2,17	56,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,92	2,76	2,71	2,70	2,70	2,82	3,10	3,38	3,32	3,17	3,03	2,98	3,12	3,07	3,00	2,85	3,02	3,33	3,90	4,34	4,09	3,77	3,41	3,10	76,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,78	0,63	0,58	0,57	0,57	0,69	0,93	0,95	0,95	0,95	0,90	0,85	0,94	0,92	0,87	0,72	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	20,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,43	2,37	2,22	2,13	2,13	2,18	2,15	2,13	2,13	2,13	2,38	2,95	3,39	3,14	2,82	2,46	2,17	56,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,03	2,89	2,86	2,84	2,76	2,82	2,98	3,22	3,41	3,38	3,35	3,66	3,43	3,67	3,18	3,21	3,32	3,80	4,19	4,33	4,06	3,83	3,43	3,16	80,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,90	0,76	0,73	0,70	0,63	0,69	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,27	2,46	2,43	2,40	2,71	2,48	2,72	2,23	2,26	2,37	2,85	3,24	3,38	3,11	2,88	2,48	2,21	59,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,98	2,82	2,75	2,72	2,75	2,84	2,95	3,10	3,20	3,19	3,17	3,23	3,16	3,11	2,88	2,85	3,03	3,25	3,74	4,15	4,05	3,71	3,32	3,06	76,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,85	0,69	0,62	0,59	0,62	0,71	0,82	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	0,75	0,72	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	20,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,25	2,24	2,22	2,28	2,21	2,17	2,13	2,13	2,13	2,30	2,79	3,20	3,10	2,76	2,37	2,14	55,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,93	2,81	2,76	2,76	2,75	2,80	3,06	3,18	3,12	2,92	2,80	2,76	2,98	2,81	2,97	2,85	3,02	3,29	3,84	4,25	4,07	3,72	3,35	3,07	74,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,80	0,68	0,63	0,63	0,62	0,67	0,92	0,95	0,94	0,78	0,67	0,63	0,84	0,68	0,83	0,72	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	19,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,14	2,23	2,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,34	2,89	3,30	3,12	2,77	2,40	2,15	55,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,91	2,74	2,72	2,66	2,66	2,72	2,98	3,15	3,20	3,12	3,10	3,00	3,03	2,99	2,78	2,74	2,83	3,28	3,76	4,05	3,97	3,66	3,32	3,00	74,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,78	0,61	0,59	0,53	0,53	0,59	0,85	0,95	0,95	0,94	0,93	0,87	0,90	0,86	0,65	0,61	0,70	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,87	19,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,21	2,25	2,19	2,17	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,33	2,81	3,10	3,02	2,71	2,37	2,13	54,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: υψηλο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,79	2,70	2,62	2,60	2,59	2,70	2,97	3,17	3,41	3,39	3,13	2,97	2,93	2,92	2,96	2,96	2,95	3,14	3,59	3,95	3,78	3,53	3,18	2,91	73,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,66	0,57	0,49	0,47	0,46	0,56	0,84	0,95	0,95	0,95	0,94	0,84	0,80	0,79	0,82	0,83	0,82	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,78	19,22
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,22	2,46	2,44	2,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,64	3,00	2,83	2,58	2,23	2,13	54,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,88	2,78	2,73	2,63	2,68	2,71	2,92	3,00	3,11	2,94	2,82	2,76	2,87	2,72	2,64	2,59	2,74	3,08	3,46	3,81	3,70	3,48	3,19	2,95	71,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,75	0,65	0,60	0,50	0,54	0,58	0,79	0,87	0,93	0,81	0,69	0,63	0,74	0,59	0,51	0,46	0,61	0,92	0,95	0,95	0,93	0,71	0,95	0,82	17,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,15	2,51	2,86	2,77	2,77	2,24	2,13	53,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,73	2,64	2,58	2,58	2,53	2,67	2,92	3,19	3,23	3,20	3,37	3,36	3,05	2,91	2,82	2,83	2,91	3,24	3,71	4,03	3,83	3,62	3,24	2,94	74,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	0,51	0,45	0,45	0,40	0,54	0,79	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,78	0,69	0,70	0,78	0,95	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,81	18,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,24	2,28	2,25	2,42	2,41	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	2,77	3,08	2,88	2,67	2,29	2,13	55,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,80	2,73	2,69	2,67	2,62	2,72	2,95	2,97	3,10	3,02	2,93	2,92	3,00	3,13	3,00	2,96	3,18	3,39	3,79	4,09	3,86	3,62	3,32	3,08	74,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,67	0,59	0,56	0,54	0,49	0,59	0,82	0,84	0,93	0,88	0,80	0,79	0,87	0,94	0,87	0,83	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	19,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,13	2,13	2,13	2,13	2,19	2,13	2,13	2,23	2,44	2,84	3,14	2,91	2,67	2,37	2,16	54,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,88	2,78	2,73	2,63	2,68	2,71	2,92	3,00	3,11	2,94	2,82	2,76	2,87	2,72	2,64	2,59	2,74	3,08	3,46	3,81	3,70	3,48	3,19	2,95	71,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,75	0,65	0,60	0,50	0,54	0,58	0,79	0,87	0,93	0,81	0,69	0,63	0,74	0,59	0,51	0,46	0,61	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,82	17,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,15	2,51	2,86	2,75	2,53	2,24	2,13	53,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη