Τρίτη, 2 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό (ως μεσημέρι) - Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,52	1,44	1,41	1,40	1,38	1,39	1,46	1,53	1,64	1,75	1,81	1,86	1,84	1,82	1,78	1,72	1,73	1,75	1,92	2,10	2,09	1,97	1,81	1,65	40,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,50	0,42	0,39	0,38	0,36	0,37	0,44	0,51	0,57	0,61	0,63	0,65	0,64	0,64	0,62	0,60	0,60	0,61	0,67	0,74	0,73	0,69	0,63	0,58	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,06	1,14	1,18	1,21	1,19	1,18	1,16	1,12	1,12	1,14	1,25	1,37	1,36	1,28	1,18	1,08	27,16
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη