

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 29-10-2021 έως τις 03-11-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 29-10-2021 έως και 03-11-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
29/10/21	2,81
30/10/21	2,59
31/10/21	2,59
01/11/21	2,62
02/11/21	2,17
03/11/21	2,21

Παρατηρήσεις

• Η μονάδα G1 (από 22/09/2021) ήταν μη διαθέσιμη λόγω βλάβης, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,47 MW.

