

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Δονούσας για τις 29-10-2021 έως τις 03-11-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Δονούσας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 29-10-2021 έως και 03-11-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
29/10/21	1,84
30/10/21	2,31
31/10/21	1,91
01/11/21	1,89
02/11/21	2,45
03/11/21	1,82

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,94 MW.

