

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Αστυπάλαιας για τις 04-11-2021 έως τις 10-11-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 04-11-2021 έως και 10-11-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
04/11/21	12,78
05/11/21	12,45
06/11/21	11,93
07/11/21	11,87
08/11/21	11,62
09/11/21	12,20
10/11/21	12,23

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του να ανέρχεται σε 4,4 MW.

