

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύθνου για τις 04-11-2021 έως τις 10-11-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Κύθνου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 04-11-2021 έως και 10-11-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

| Ημερομηνία | Ζήτηση (MWh) |
|------------|--------------|
| 04/11/21 | 19,90 |
| 05/11/21 | 20,48 |
| 06/11/21 | 20,98 |
| 07/11/21 | 19,99 |
| 08/11/21 | 19,70 |
| 09/11/21 | 20,71 |
| 10/11/21 | 20,91 |

Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα Νο 8 βρίσκεται εκτός λειτουργίας, λόγω συντήρησης, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 4,2 MW ως τις 08/11/2021.
- Από τις 9/11/2021 οι μονάδες Νο 1 και Νο 8 βρίσκονται εκτός λειτουργίας, λόγω βλάβης και συντήρησης, αντίστοιχα με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 3,2 MW.

