

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Αστυπάλαιας για τις 11-11-2021 έως τις 17-11-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 11-11-2021 έως και 17-11-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
11/11/21	11,89
12/11/21	11,74
13/11/21	12,21
14/11/21	12,86
15/11/21	13,28
16/11/21	12,85
17/11/21	12,84

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του να ανέρχεται σε 4,4 MW.

