Δευτέρα, 1 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,75	0,74	0,71	0,70	0,71	0,72	0,77	0,82	0,85	0,83	0,80	0,83	0,83	0,82	0,83	0,78	0,85	0,93	1,05	1,14	1,07	1,00	0,94	0,84	20,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 2 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,77	0,74	0,71	0,71	0,73	0,75	0,79	0,85	0,85	0,80	0,78	0,77	0,78	0,77	0,78	0,77	0,84	0,99	1,04	1,17	1,11	1,05	0,97	0,87	20,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 3 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,79	0,75	0,72	0,72	0,74	0,77	0,81	0,87	0,87	0,82	0,79	0,78	0,79	0,79	0,80	0,78	0,86	0,99	1,06	1,19	1,13	1,07	0,99	0,89	20,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 4 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,79	0,74	0,72	0,69	0,70	0,72	0,77	0,83	0,86	0,85	0,81	0,76	0,82	0,81	0,78	0,77	0,84	0,99	1,07	1,19	1,15	1,08	1,00	0,91	20,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 5 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,83	0,77	0,75	0,71	0,72	0,74	0,79	0,84	0,88	0,88	0,84	0,78	0,83	0,84	0,78	0,75	0,79	0,92	1,09	1,21	1,16	1,07	1,01	0,90	20,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 6 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,86	0,81	0,79	0,75	0,74	0,76	0,81	0,87	0,96	1,04	1,09	1,12	1,12	1,02	0,99	0,95	1,00	1,14	1,20	1,25	1,21	1,11	0,98	0,91	23,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 7 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,84	0,79	0,78	0,73	0,73	0,74	0,79	0,87	0,94	1,02	1,07	1,10	1,10	1,00	0,97	0,93	0,98	1,12	1,18	1,23	1,18	1,08	0,96	0,89	23,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 8 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,76	0,75	0,71	0,71	0,71	0,71	0,77	0,80	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,81	0,81	0,78	0,84	0,93	1,04	1,11	1,06	0,98	0,91	0,83	20,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 9 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,75	0,74	0,71	0,70	0,70	0,70	0,76	0,80	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,80	0,80	0,77	0,83	0,92	1,02	1,10	1,05	0,97	0,90	0,82	19,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 10 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,76	0,75	0,71	0,70	0,71	0,70	0,77	0,80	0,84	0,82	0,82	0,83	0,83	0,81	0,80	0,77	0,83	0,92	1,03	1,11	1,05	0,97	0,91	0,83	20,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 11 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,75	0,74	0,71	0,70	0,70	0,70	0,76	0,80	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,80	0,80	0,77	0,83	0,92	1,02	1,10	1,05	0,97	0,90	0,82	19,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 12 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,77	0,75	0,72	0,69	0,70	0,74	0,79	0,80	0,81	0,79	0,78	0,78	0,79	0,83	0,83	0,84	0,93	1,08	1,15	1,16	1,09	1,00	0,91	0,83	20,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 13 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,77	0,75	0,72	0,69	0,70	0,74	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,80	0,84	0,87	0,87	0,95	1,11	1,18	1,18	1,11	1,02	0,92	0,83	20,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 14 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,77	0,76	0,72	0,68	0,69	0,71	0,76	0,78	0,78	0,76	0,74	0,75	0,79	0,82	0,78	0,80	0,88	1,01	1,06	1,05	1,03	0,95	0,87	0,80	19,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 15 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,78	0,76	0,73	0,70	0,71	0,74	0,80	0,82	0,82	0,80	0,79	0,79	0,80	0,85	0,85	0,85	0,94	1,09	1,16	1,18	1,11	1,02	0,93	0,84	20,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 16 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,77	0,75	0,72	0,68	0,69	0,73	0,79	0,80	0,81	0,79	0,78	0,78	0,78	0,83	0,83	0,84	0,92	1,07	1,14	1,16	1,09	1,00	0,91	0,82	20,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 17 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,77	0,75	0,72	0,68	0,69	0,72	0,78	0,80	0,81	0,79	0,78	0,78	0,79	0,83	0,81	0,83	0,91	1,05	1,11	1,13	1,06	0,98	0,90	0,81	20,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 18 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,77	0,75	0,72	0,68	0,69	0,73	0,78	0,80	0,81	0,79	0,78	0,78	0,79	0,83	0,82	0,83	0,91	1,06	1,13	1,14	1,08	0,99	0,90	0,82	20,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 19 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,78	0,73	0,68	0,64	0,65	0,69	0,75	0,80	0,79	0,75	0,73	0,76	0,74	0,77	0,80	0,83	0,95	1,10	1,20	1,20	1,12	1,04	0,95	0,85	20,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 20 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,83	0,77	0,72	0,69	0,70	0,72	0,77	0,80	0,77	0,82	0,83	0,83	0,86	0,81	0,83	0,83	0,94	1,06	1,17	1,18	1,14	1,05	0,96	0,84	20,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 21 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,82	0,76	0,72	0,69	0,69	0,71	0,76	0,79	0,77	0,82	0,82	0,82	0,85	0,80	0,82	0,82	0,93	1,05	1,15	1,17	1,13	1,04	0,95	0,83	20,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,76	0,73	0,69	0,65	0,64	0,68	0,75	0,77	0,77	0,75	0,79	0,74	0,73	0,74	0,78	0,81	0,95	1,10	1,16	1,15	1,14	1,05	0,94	0,85	20,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 23 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,75	0,73	0,69	0,67	0,66	0,69	0,76	0,79	0,78	0,77	0,81	0,79	0,79	0,78	0,82	0,84	0,98	1,13	1,21	1,21	1,16	1,07	0,97	0,86	20,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 24 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,80	0,74	0,70	0,68	0,67	0,70	0,78	0,81	0,80	0,78	0,79	0,80	0,82	0,82	0,88	0,91	1,02	1,18	1,27	1,27	1,18	1,12	1,03	0,89	21,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 25 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,78	0,71	0,67	0,64	0,64	0,68	0,75	0,80	0,80	0,76	0,76	0,78	0,76	0,79	0,85	0,92	1,02	1,17	1,28	1,28	1,20	1,13	1,05	0,90	21,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 26 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,79	0,75	0,71	0,68	0,69	0,72	0,77	0,81	0,87	0,85	0,83	0,87	0,92	0,83	0,82	0,84	1,02	1,19	1,26	1,19	1,13	1,11	1,06	0,95	21,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 27 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,87	0,83	0,77	0,72	0,67	0,72	0,77	0,80	0,83	0,87	0,87	0,89	0,83	0,80	0,80	0,89	1,05	1,17	1,29	1,32	1,29	1,19	1,08	0,97	22,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 28 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,91	0,88	0,83	0,77	0,69	0,69	0,73	0,73	0,76	0,76	0,76	0,71	0,71	0,71	0,72	0,74	0,94	1,00	1,13	1,13	1,05	1,02	0,92	0,80	20,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 29 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,73	0,71	0,68	0,63	0,63	0,68	0,77	0,78	0,84	0,84	0,82	0,84	0,82	0,80	0,82	0,84	0,94	1,09	1,13	1,17	1,14	1,11	0,97	0,86	20,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 30 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,77	0,73	0,70	0,67	0,67	0,72	0,79	0,84	0,86	1,05	1,06	1,07	1,03	0,99	0,88	0,91	1,01	1,16	1,23	1,19	1,12	1,06	0,93	0,81	22,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση