

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Μεγίστης για τις 18-11-2021 έως τις 24-11-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Μεγίστης, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 18-11-2021 έως και 24-11-2021 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
18/11/21	7,73
19/11/21	7,22
20/11/21	7,40
21/11/21	6,58
22/11/21	7,53
23/11/21	7,86
24/11/21	7,48

Παρατηρήσεις

- Η μονάδα G7 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 1,87 MW.

