

### **Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Αστυπάλαιας για τις 25-11-2021 έως τις 01-12-2021**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 25-11-2021 έως και 01-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

| Ημερομηνία | Ζήτηση (MWh) |
|------------|--------------|
| 25/11/21   | 13,75        |
| 26/11/21   | 14,86        |
| 27/11/21   | 13,55        |
| 28/11/21   | 12,84        |
| 29/11/21   | 14,24        |
| 30/11/21   | 13,66        |
| 01/12/21   | 13,71        |

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του να ανέρχεται σε 4,4 MW.

