

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύθνου για τις 25-11-2021 έως τις 01-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Κύθνου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 25-11-2021 έως και 01-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

| Ημερομηνία | Ζήτηση (MWh) |
|------------|--------------|
| 25/11/21 | 21,78 |
| 26/11/21 | 23,15 |
| 27/11/21 | 20,85 |
| 28/11/21 | 18,99 |
| 29/11/21 | 20,90 |
| 30/11/21 | 19,69 |
| 01/12/21 | 20,06 |

Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα Νο 8 βρίσκεται εκτός λειτουργίας από 01/10/2021, λόγω συντήρησης, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 4,2 MW.

