

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Μεγίστης για τις 25-11-2021 έως τις 01-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Μεγίστης, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 25-11-2021 έως και 01-12-2021 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
25/11/21	7,67
26/11/21	7,77
27/11/21	7,78
28/11/21	7,44
29/11/21	7,81
30/11/21	6,85
01/12/21	8,21

Παρατηρήσεις

- Η μονάδα G7 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 1,87 MW.

