

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 02-12-2021 έως τις 06-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 02-12-2021 έως και 06-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
02/12/21	2,35
03/12/21	2,26
04/12/21	2,33
05/12/21	1,86
06/12/21	2,03

Παρατηρήσεις

• Η μονάδα G1 (από 22/09/2021) ήταν μη διαθέσιμη λόγω βλάβης, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,47 MW.

