

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Αστυπάλαιας για τις 02-12-2021 έως τις 08-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 02-12-2021 έως και 08-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
02/12/21	14,10
03/12/21	13,94
04/12/21	14,60
05/12/21	13,89
06/12/21	14,34
07/12/21	16,32
08/12/21	16,34

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του να ανέρχεται σε 4,4 MW.

