

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Ανάφης για τις 02-12-2021 έως τις 08-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Ανάφης η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 02-12-2021 έως και 08-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
02/12/21	2,84
03/12/21	2,62
04/12/21	2,90
05/12/21	2,64
06/12/21	2,52
07/12/21	2,92
08/12/21	2,67

Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G1 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης , με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,9 MW.

