

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 07-12-2021 έως τις 15-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 07-12-2021 έως και 15-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
07/12/21	2,14
08/12/21	2,13
09/12/21	2,14
10/12/21	2,29
11/12/21	2,15
12/12/21	2,03
13/12/21	2,24
14/12/21	3,16
15/12/21	3,54

Παρατηρήσεις

•Η μονάδα G1 (από 22/09/2021) ήταν μη διαθέσιμη λόγω βλάβης, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,47 MW.

