

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Ανάφης για τις 09-12-2021 έως τις 15-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Ανάφης η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 09-12-2021 έως και 15-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
09/12/21	2,61
10/12/21	2,65
11/12/21	2,64
12/12/21	2,90
13/12/21	2,69
14/12/21	2,72
15/12/21	3,22

Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G1 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης , με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,9 MW.

