

### **Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 16-12-2021 έως τις 22-12-2021**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 16-12-2021 έως και 22-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
16/12/21	3,31
17/12/21	3,52
18/12/21	3,50
19/12/21	2,83
20/12/21	2,70
21/12/21	2,80
22/12/21	2,75

Παρατηρήσεις

•Η μονάδα G1 (από 22/09/2021) ήταν μη διαθέσιμη λόγω βλάβης, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,47 MW.

