

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Ανάφης για τις 16-12-2021 έως τις 22-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Ανάφης η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 16-12-2021 έως και 22-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
16/12/21	3,08
17/12/21	3,04
18/12/21	3,48
19/12/21	3,39
20/12/21	2,80
21/12/21	2,66
22/12/21	2,74

Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G1 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης , με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,9 MW.

