

### **Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Ανάφης για τις 23-12-2021 έως τις 29-12-2021**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Ανάφης η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 23-12-2021 έως και 29-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
23/12/21	2,71
24/12/21	2,72
25/12/21	2,81
26/12/21	2,28
27/12/21	2,33
28/12/21	2,43
29/12/21	2,50

Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G1 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης , με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,9 MW.

