

### Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύθνου για τις 23-12-2021 έως τις 29-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Κύθνου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 23-12-2021 έως και 29-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
23/12/21	24,36
24/12/21	24,56
25/12/21	22,56
26/12/21	21,70
27/12/21	21,94
28/12/21	23,94
29/12/21	23,18

Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G8 βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλαβής, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 4,2 MW.

