Σάββατο, 1 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,58	0,55	0,54	0,51	0,50	0,52	0,53	0,55	0,55	0,54	0,56	0,52	0,55	0,53	0,51	0,52	0,62	0,73	0,77	0,78	0,76	0,72	0,68	0,62	14,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,57	0,53	0,50	0,50	0,48	0,50	0,51	0,53	0,51	0,54	0,49	0,44	0,43	0,48	0,49	0,52	0,60	0,73	0,77	0,79	0,75	0,70	0,67	0,60	13,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,55	0,52	0,50	0,49	0,47	0,50	0,50	0,51	0,52	0,48	0,45	0,42	0,42	0,44	0,44	0,50	0,60	0,74	0,77	0,77	0,77	0,70	0,66	0,60	13,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,59	0,54	0,52	0,49	0,49	0,50	0,53	0,50	0,49	0,45	0,43	0,53	0,58	0,53	0,58	0,61	0,66	0,79	0,81	0,80	0,80	0,71	0,66	0,60	14,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,53	0,51	0,50	0,50	0,47	0,51	0,52	0,52	0,51	0,49	0,47	0,46	0,45	0,46	0,48	0,50	0,59	0,73	0,79	0,77	0,74	0,68	0,65	0,59	13,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,58	0,53	0,52	0,49	0,48	0,50	0,51	0,50	0,51	0,46	0,43	0,46	0,48	0,47	0,49	0,55	0,63	0,77	0,79	0,79	0,80	0,72	0,66	0,60	13,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη