Τετάρτη, 15 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,77	24,02	23,26	22,58	22,32	23,41	26,67	31,09	33,89	35,43	35,12	35,23	35,53	35,29	35,53	36,53	39,92	45,18	46,59	46,30	44,75	41,22	36,52	31,54	814,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,37	8,02	7,26	6,58	6,32	7,41	9,33	9,59	11,86	12,40	12,29	12,33	12,44	12,35	12,44	12,78	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,78	10,04	267,95
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,40	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,33	21,50	22,03	23,03	22,83	22,90	23,10	22,94	23,09	23,74	26,20	31,45	32,86	32,57	31,03	27,50	23,74	21,50	546,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	-																									Βλάβη
G3 (GMT A420.12)	3,5																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Συντήρηση
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	11x1,3																		2	3	3	2				Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Πέμπτη, 16 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,48	23,66	22,88	22,07	22,00	22,93	26,18	30,67	34,08	36,98	37,73	38,39	38,83	38,96	38,74	38,35	40,74	45,87	47,24	47,09	45,60	42,12	37,29	32,61	837,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,27	7,66	6,88	6,07	6,00	6,93	9,16	9,17	11,93	12,94	13,21	13,44	13,59	13,64	13,56	13,42	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,05	11,11	273,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,21	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,02	21,50	22,15	24,04	24,53	24,95	25,24	25,33	25,18	24,93	27,01	32,15	33,52	33,37	31,87	28,40	24,24	21,50	564,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	-																									Βλάβη
G3 (GMT A420.12)	3,5																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Συντήρηση
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																		3	4	4	3				Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Παρασκευή, 17 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,86	24,58	23,75	23,02	22,96	24,19	26,92	33,51	37,59	40,85	42,03	42,42	43,12	42,99	41,94	41,97	45,84	50,93	52,00	51,74	50,08	45,95	40,71	34,54	910,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,40	8,58	7,75	7,02	6,96	8,19	9,42	11,73	13,16	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,09	286,43
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,46	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,50	21,78	24,44	27,12	28,30	28,69	29,39	29,27	28,21	28,25	32,11	37,20	38,27	38,02	36,35	32,23	26,99	22,45	624,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Συντήρηση
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																	2	6	7	7	6	2			Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Σάββατο, 18 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,82	25,63	24,68	23,94	23,83	25,32	29,51	35,56	40,26	43,44	44,71	44,49	44,48	44,41	44,00	44,20	46,77	52,45	53,67	53,20	51,17	46,78	41,48	35,43	948,25
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,09	8,97	8,64	7,94	7,83	8,86	10,33	12,45	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,40	293,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,73	16,66	16,04	16,00	16,00	16,46	19,18	23,12	26,54	29,71	30,99	30,77	30,76	30,68	30,28	30,48	33,05	38,73	39,94	39,48	37,45	33,05	27,75	23,03	654,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Συντήρηση
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																		5	5	5	3				Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Κυριακή, 19 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,24	25,12	24,19	23,47	23,35	24,81	28,92	34,85	39,46	42,57	43,82	43,60	43,59	43,52	43,12	43,32	45,84	51,40	52,60	52,14	50,15	45,84	40,65	34,72	929,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,89	8,79	8,19	7,47	7,35	8,68	7,42	12,20	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,15	288,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,36	16,33	16,00	16,00	16,00	16,13	21,50	22,65	25,73	28,84	30,09	29,88	29,87	29,79	29,40	29,59	32,11	37,68	38,87	38,41	36,43	32,12	26,92	22,57	641,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Συντήρηση
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																	3	7	7	7	5	4			Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Δευτέρα, 20 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,74	26,14	25,18	24,42	24,30	25,82	30,10	36,28	41,07	44,31	45,60	45,38	45,37	45,30	44,88	45,09	47,71	53,50	54,74	54,27	52,20	47,71	42,31	36,14	965,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,71	9,15	8,81	8,42	8,30	9,04	8,60	12,44	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,65	292,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,03	16,99	16,37	16,00	16,00	16,79	21,50	23,84	27,34	30,58	31,88	31,66	31,65	31,57	31,16	31,36	33,98	39,78	41,02	40,54	38,47	33,99	28,58	23,49	672,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Συντήρηση
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3										2	3	3	3	3	3	3	5	10	10	10	9	5			Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Τρίτη, 21 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		30,92	27,41	26,86	25,86	25,75	26,63	27,87	34,09	40,70	46,74	49,41	51,61	52,60	52,04	50,18	50,47	48,65	53,99	54,91	54,19	51,90	47,25	42,02	36,11	1.008,16
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,42	9,59	9,40	9,05	9,01	9,32	6,37	11,93	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,27	292,25
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,50	17,82	17,46	16,81	16,74	17,31	21,50	22,16	26,97	33,02	35,68	37,89	38,87	38,32	36,45	36,74	34,92	40,27	41,19	40,46	38,17	33,52	28,30	23,84	715,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Συντήρηση
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3										3	5	7	7	8	6	7	5	8	10	10	7	5			Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		31,01	27,83	26,81	25,98	25,85	27,04	30,88	36,42	42,91	47,64	49,93	51,82	52,74	52,25	50,60	50,90	52,94	56,25	57,14	55,88	53,40	48,97	43,78	38,19	1.037,16
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,51	9,74	9,38	9,09	9,05	9,46	9,38	12,58	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,01	296,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,50	18,09	17,43	16,89	16,80	17,58	21,50	23,84	29,19	33,92	36,21	38,09	39,01	38,53	36,88	37,18	39,22	42,52	43,42	42,15	39,67	35,25	30,05	26,18	741,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Συντήρηση
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3									3	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	5	5	4		Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Πέμπτη, 23 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		32,59	28,78	27,92	26,96	27,04	28,15	33,03	38,77	44,50	46,85	46,18	45,87	45,37	44,11	42,54	44,63	49,77	56,29	58,03	57,37	54,95	50,43	44,94	38,96	1.014,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		11,09	7,28	6,42	5,46	5,54	6,65	11,53	12,59	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,64	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,64	286,00
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	26,18	30,77	33,13	32,46	32,15	31,64	30,38	28,90	30,91	36,05	42,56	44,30	43,65	41,22	36,71	31,22	25,33	728,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Συντήρηση
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3									4	6	5	6	6	5	5	5	5	5	10	10	10	5	4		Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Παρασκευή, 24 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		31,74	28,32	27,67	26,98	26,89	28,30	33,19	39,55	44,63	47,32	48,41	49,92	51,07	51,06	50,06	49,85	52,70	56,66	57,70	56,80	54,60	49,96	44,09	37,90	1.045,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,24	9,91	9,69	9,44	9,41	9,90	11,62	13,37	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,26	302,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,50	18,41	17,99	17,54	17,48	18,39	21,58	26,18	30,90	33,60	34,69	36,20	37,35	37,34	36,34	36,12	38,98	42,93	43,97	43,07	40,88	36,24	30,37	24,63	742,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Βλάβη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3									2	5	5	6	7	7	7	7	9	10	10	10	9	8	3		Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Σάββατο, 25 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		31,01	27,83	26,81	25,98	25,85	27,04	30,88	36,42	42,49	47,17	49,44	51,30	52,22	51,74	50,10	50,40	52,42	55,69	56,58	55,32	52,87	48,49	43,34	37,81	1.029,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,85	9,74	9,38	9,09	9,05	9,46	10,81	12,75	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,23	300,24
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,16	18,09	17,43	16,89	16,80	17,58	20,07	23,67	28,76	33,44	35,71	37,58	38,49	38,01	36,38	36,67	38,69	41,97	42,85	41,60	39,14	34,76	29,62	24,58	728,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Βλάβη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3										1	3	4	5	5	4	4	5	7	8	7	6	3			Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Κυριακή, 26 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		32,39	28,76	27,43	26,48	26,32	27,37	33,93	40,02	44,58	46,59	46,87	48,34	49,79	50,18	49,60	48,87	48,33	53,32	54,89	54,57	52,69	48,42	43,39	37,48	1.020,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		11,34	10,07	9,60	9,27	9,21	9,58	11,87	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,12	303,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,05	18,69	17,83	17,21	17,11	17,79	22,05	26,30	30,85	32,87	33,14	34,61	36,06	36,46	35,87	35,14	34,60	39,60	41,17	40,85	38,97	34,70	29,66	24,36	716,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Βλάβη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3										1	1	2	3	3	3	2	2	6	7	7	5	2			Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		31,32	28,11	27,08	26,24	26,10	27,31	31,19	36,78	42,91	48,11	50,43	52,33	53,26	52,77	51,11	50,90	53,99	57,36	58,27	56,98	54,46	49,94	44,64	38,19	1.049,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		10,96	9,84	9,48	9,18	9,14	9,56	10,92	12,87	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,37	301,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,36	18,27	17,60	17,05	16,97	17,75	20,28	23,91	29,19	34,39	36,70	38,60	39,53	39,05	37,38	37,18	40,27	43,64	44,55	43,26	40,73	36,22	30,92	24,82	748,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Βλάβη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3										2	3	5	6	6	5	4	6	9	10	9	7	4			Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Τρίτη, 28 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		32,06	28,61	27,95	27,25	27,16	28,58	33,53	39,95	45,08	47,80	48,90	50,42	51,58	51,57	50,56	50,35	53,23	57,22	58,27	57,36	55,15	50,46	44,54	38,28	1.055,84
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		11,22	10,01	9,78	9,54	9,51	10,00	11,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,40	304,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,84	18,59	18,17	17,71	17,65	18,58	21,79	26,23	31,35	34,07	35,17	36,69	37,86	37,85	36,84	36,62	39,50	43,50	44,55	43,64	41,42	36,74	30,81	24,88	751,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Βλάβη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3										2	2	3	4	4	4	3	6	9	10	9	7	4			Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,90	24,86	24,35	23,39	23,01	23,92	26,99	30,60	34,67	38,53	39,35	39,22	40,53	41,05	39,89	39,45	41,22	45,85	47,45	46,86	45,14	40,59	36,27	31,31	852,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,76	8,70	8,35	7,39	7,01	7,92	9,45	9,10	12,13	13,49	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,70	9,81	280,51
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,13	16,16	16,00	16,00	16,00	16,00	17,54	21,50	22,53	25,05	25,62	25,50	26,80	27,32	26,16	25,73	27,50	32,13	33,73	33,14	31,42	26,87	23,58	21,50	571,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Βλάβη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,16	24,43	23,84	22,91	22,64	23,57	26,34	29,93	36,32	39,74	40,99	41,61	42,95	43,25	41,08	41,09	42,65	46,06	47,77	47,03	45,27	41,02	36,60	31,07	865,31
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,51	8,13	7,54	6,61	6,34	7,27	9,22	10,48	12,71	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,81	9,57	278,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,66	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	17,12	19,45	23,60	26,01	27,27	27,88	29,23	29,53	27,36	27,36	28,93	32,33	34,04	33,30	31,54	27,30	23,79	21,50	586,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Βλάβη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																									Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα

Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,85	26,60	25,59	24,68	24,46	25,68	29,53	34,88	39,16	41,68	41,39	41,00	41,42	41,73	41,01	42,01	45,46	50,54	52,22	51,64	49,74	45,26	40,62	35,09	919,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,75	9,31	8,96	8,38	8,16	8,99	8,03	12,21	13,71	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	12,28	291,91
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,10	17,29	16,64	16,30	16,30	16,69	21,50	22,67	25,45	27,96	27,66	27,27	27,69	28,00	27,29	28,28	31,74	36,82	38,49	37,91	36,01	31,53	26,89	22,81	627,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	10							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (CEGIELSKI)	-																									Βλάβη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3																		4	6	5	4				Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	2x1,1																									Διαθέσιμα