| Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγαθονησίου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,107 | 0,104 | 0,107 | 0,103 | 0,103 | 0,114 | 0,134 | 0,126 | 0,132 | 0,141 | 0,134 | 0,119 | 0,119 | 0,115 | 0,119 | 0,116 | 0,121 | 0,139 | 0,148 | 0,156 | 0,161 | 0,164 | 0,128 | 0,103 | 3,02 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (HYUNDAI D6AU) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε βλάβη |
| G4 (MAN 2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγαθονησίου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,084 | 0,078 | 0,080 | 0,082 | 0,080 | 0,080 | 0,093 | 0,109 | 0,140 | 0,141 | 0,138 | 0,122 | 0,119 | 0,124 | 0,131 | 0,132 | 0,128 | 0,148 | 0,171 | 0,159 | 0,173 | 0,172 | 0,135 | 0,122 | 2,94 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G3 (HYUNDAI D6AU) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε βλάβη |
| G4 (MAN 2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγαθονησίου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,111 | 0,108 | 0,114 | 0,109 | 0,108 | 0,114 | 0,122 | 0,121 | 0,106 | 0,106 | 0,094 | 0,094 | 0,097 | 0,108 | 0,108 | 0,106 | 0,110 | 0,123 | 0,138 | 0,140 | 0,143 | 0,134 | 0,114 | 0,107 | 2,73 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (HYUNDAI D6AU) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε βλάβη |
| G4 (MAN 2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγαθονησίου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,100 | 0,095 | 0,093 | 0,088 | 0,088 | 0,091 | 0,100 | 0,103 | 0,113 | 0,110 | 0,117 | 0,119 | 0,114 | 0,113 | 0,102 | 0,096 | 0,104 | 0,127 | 0,134 | 0,132 | 0,134 | 0,128 | 0,109 | 0,093 | 2,60 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (HYUNDAI D6AU) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε βλάβη |
| G4 (MAN 2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγαθονησίου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,080 | 0,076 | 0,077 | 0,073 | 0,073 | 0,081 | 0,096 | 0,101 | 0,105 | 0,101 | 0,097 | 0,088 | 0,093 | 0,093 | 0,082 | 0,079 | 0,094 | 0,114 | 0,122 | 0,127 | 0,142 | 0,142 | 0,124 | 0,110 | 2,37 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (HYUNDAI D6AU) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε βλάβη |
| G4 (MAN 2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγαθονησίου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,099 | 0,095 | 0,095 | 0,094 | 0,091 | 0,097 | 0,122 | 0,123 | 0,134 | 0,114 | 0,110 | 0,110 | 0,100 | 0,107 | 0,111 | 0,121 | 0,130 | 0,146 | 0,173 | 0,161 | 0,168 | 0,163 | 0,134 | 0,117 | 2,92 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (HYUNDAI D6AU) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε βλάβη |
| G4 (MAN 2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγαθονησίου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,106 | 0,103 | 0,100 | 0,097 | 0,100 | 0,104 | 0,120 | 0,128 | 0,112 | 0,124 | 0,118 | 0,100 | 0,106 | 0,109 | 0,113 | 0,122 | 0,100 | 0,114 | 0,144 | 0,169 | 0,166 | 0,165 | 0,143 | 0,121 | 2,88 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (HYUNDAI D6AU) | 0,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (HYUNDAI D6AU) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε βλάβη |
| G4 (MAN 2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G5 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P086TI) | 0,106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |