Σάββατο, 1 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,24	3,80	3,62	3,46	3,52	3,72	4,06	4,25	4,32	4,27	4,26	4,72	4,41	3,80	3,63	3,88	4,30	4,80	4,99	5,09	5,07	4,88	4,62	4,31	101,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,29	2,85	2,67	2,51	2,57	2,77	3,11	3,30	3,37	3,32	3,31	3,77	3,46	2,85	2,68	2,93	3,35	3,85	4,04	4,14	4,12	3,93	3,67	3,36	79,19
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,87	3,57	3,39	3,34	3,27	3,39	3,55	3,59	3,53	3,36	3,16	2,85	2,91	2,97	3,00	3,28	3,76	4,63	5,00	5,01	4,93	4,77	4,49	4,12	89,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,72	0,78	0,84	0,87	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,92	2,62	2,44	2,39	2,32	2,44	2,60	2,64	2,58	2,41	2,21	2,13	2,13	2,13	2,13	2,33	2,81	3,68	4,05	4,06	3,98	3,82	3,54	3,17	67,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,70	3,45	3,31	3,17	3,14	3,22	3,43	3,58	3,50	3,33	3,00	2,74	2,84	3,17	3,25	3,67	4,07	4,85	5,10	4,98	4,86	4,60	4,24	3,84	89,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,87	0,61	0,71	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,12
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,50	2,36	2,22	2,20	2,27	2,48	2,63	2,55	2,38	2,13	2,13	2,13	2,22	2,30	2,72	3,12	3,90	4,15	4,03	3,91	3,65	3,29	2,89	66,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,46	3,20	3,08	3,00	3,03	3,16	3,40	3,61	3,66	3,43	3,00	2,94	2,92	3,14	3,05	3,50	4,07	4,61	4,91	4,90	4,79	4,61	4,30	3,78	87,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,92	0,87	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,87	0,80	0,79	0,94	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,22
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,51	2,25	2,16	2,13	2,13	2,21	2,45	2,66	2,71	2,48	2,13	2,13	2,13	2,20	2,13	2,55	3,12	3,66	3,96	3,95	3,84	3,66	3,35	2,83	65,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,35	3,11	2,96	2,87	2,85	2,95	3,08	3,21	3,32	3,09	2,72	2,65	2,77	2,93	3,09	3,22	3,64	4,33	4,71	4,72	4,63	4,39	4,03	3,82	82,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,93	0,83	0,74	0,72	0,82	0,92	0,95	0,95	0,93	0,59	0,52	0,64	0,80	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	20,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,40	2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,16	2,26	2,37	2,17	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,27	2,69	3,38	3,76	3,77	3,68	3,44	3,08	2,87	61,67
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,44	3,16	3,03	3,03	2,98	3,07	3,26	3,30	3,26	3,20	3,15	3,15	3,27	3,58	3,73	3,77	4,03	4,54	4,77	4,66	4,57	4,36	4,05	3,67	87,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,90	0,90	0,85	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,56
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,49	2,22	2,13	2,13	2,13	2,15	2,31	2,35	2,31	2,25	2,21	2,20	2,32	2,63	2,78	2,82	3,08	3,59	3,82	3,71	3,62	3,41	3,10	2,72	64,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,39	3,14	3,00	2,95	2,92	3,02	3,17	3,26	3,29	3,08	2,88	2,84	3,02	3,26	3,41	3,50	3,84	4,43	4,74	4,69	4,60	4,38	4,04	3,74	84,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,94	0,87	0,82	0,79	0,88	0,95	0,95	0,95	0,93	0,75	0,71	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,44	2,20	2,13	2,13	2,13	2,13	2,22	2,31	2,34	2,16	2,13	2,13	2,13	2,31	2,46	2,55	2,89	3,48	3,79	3,74	3,65	3,43	3,09	2,79	62,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,65	3,36	3,16	3,06	2,99	3,13	3,33	3,43	3,48	3,42	3,39	3,26	3,28	3,45	3,50	3,53	3,71	4,23	4,51	4,49	4,41	4,25	3,99	3,67	86,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,92	0,85	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,70	2,41	2,21	2,14	2,13	2,19	2,38	2,48	2,53	2,47	2,44	2,31	2,33	2,50	2,55	2,58	2,76	3,28	3,56	3,54	3,46	3,30	3,04	2,72	64,01
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,42	3,14	3,00	2,94	2,90	2,98	3,16	3,19	3,21	3,03	2,91	2,83	2,97	3,15	3,26	3,39	3,70	4,31	4,63	4,56	4,49	4,28	4,02	3,68	83,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,94	0,87	0,81	0,77	0,85	0,95	0,95	0,95	0,90	0,78	0,70	0,84	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,70
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,47	2,20	2,13	2,13	2,13	2,13	2,21	2,24	2,26	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,31	2,44	2,75	3,36	3,68	3,61	3,54	3,33	3,07	2,73	61,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,36	3,12	2,97	2,89	2,87	2,97	3,09	3,23	3,34	3,11	2,81	2,73	2,85	2,95	3,11	3,23	3,65	4,35	4,74	4,74	4,65	4,41	4,05	3,83	83,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,94	0,84	0,76	0,74	0,84	0,93	0,95	0,95	0,93	0,67	0,60	0,72	0,82	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,12
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,41	2,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,28	2,39	2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,28	2,70	3,40	3,79	3,79	3,70	3,46	3,10	2,88	61,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,26	3,00	2,85	2,82	2,84	2,94	3,15	3,41	3,53	3,38	3,70	4,09	4,30	4,60	4,76	4,84	4,85	5,20	5,44	5,29	5,12	4,80	4,41	3,87	96,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,87	0,72	0,69	0,70	0,81	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,84
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,31	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,46	2,58	2,43	2,75	3,14	3,35	3,65	3,81	3,89	3,90	4,25	4,49	4,34	4,17	3,85	3,46	2,92	74,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό προς μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,52	3,24	3,08	3,01	3,05	3,16	3,45	3,84	3,81	3,88	3,73	3,53	3,91	4,02	3,80	4,15	4,75	5,23	5,60	5,60	5,35	5,03	4,69	4,09	97,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,92	0,88	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,57	2,29	2,16	2,13	2,13	2,21	2,50	2,89	2,86	2,93	2,78	2,58	2,96	3,07	2,85	3,20	3,80	4,28	4,65	4,65	4,40	4,08	3,74	3,14	74,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	2	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,60	3,31	3,10	3,01	3,01	3,10	3,42	3,95	4,39	5,02	5,14	5,07	5,12	5,07	4,75	4,68	5,15	5,36	5,70	5,81	5,63	5,19	4,78	4,24	107,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,93	0,88	0,88	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,56
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,65	2,36	2,17	2,13	2,13	2,17	2,47	3,00	3,44	4,07	4,19	4,12	4,17	4,12	3,80	3,73	4,26	4,41	4,75	4,86	4,68	4,24	3,83	3,29	85,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,63	3,34	3,14	3,03	3,03	3,16	3,49	3,98	4,46	4,89	4,80	4,58	4,51	4,55	4,54	4,53	4,74	5,30	5,66	5,75	5,59	5,25	4,82	4,25	104,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,94	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,68	2,39	2,20	2,13	2,13	2,21	2,54	3,03	3,51	3,94	3,85	3,63	3,56	3,60	3,59	3,58	3,79	4,35	4,71	4,80	4,64	4,30	3,87	3,30	82,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,45	3,22	2,97	2,89	2,87	3,02	3,24	3,36	3,49	3,54	3,52	3,45	3,54	3,70	3,68	3,69	4,03	4,72	5,05	4,93	4,81	4,50	4,14	3,78	89,57
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,84	0,76	0,74	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,50	2,27	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	2,41	2,54	2,59	2,57	2,50	2,59	2,75	2,73	2,74	3,08	3,77	4,10	3,98	3,86	3,55	3,19	2,83	67,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,40	3,12	2,97	2,94	2,95	3,06	3,28	3,55	3,67	3,52	3,85	4,26	4,47	4,79	4,95	5,04	5,04	5,41	5,65	5,50	5,33	5,00	4,59	4,02	100,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,94	0,84	0,81	0,82	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,45	2,18	2,13	2,13	2,13	2,14	2,33	2,60	2,72	2,57	2,90	3,31	3,52	3,84	4,00	4,09	4,09	4,46	4,70	4,55	4,38	4,05	3,64	3,07	77,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,73	3,43	3,25	3,18	3,19	3,28	3,63	4,08	4,16	4,28	4,21	4,15	4,37	4,46	4,45	4,80	5,20	5,71	6,05	6,02	5,74	5,35	4,97	4,31	106,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,78	2,48	2,30	2,23	2,24	2,33	2,68	3,13	3,21	3,33	3,26	3,20	3,42	3,51	3,50	3,85	4,26	4,76	5,10	5,07	4,79	4,40	4,02	3,36	83,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,81	3,52	3,35	3,25	3,20	3,32	3,65	4,17	4,22	3,97	3,71	3,60	3,64	3,83	3,95	4,28	4,87	5,54	6,00	5,98	5,81	5,46	4,93	4,38	102,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,86	2,57	2,40	2,30	2,25	2,37	2,70	3,22	3,27	3,02	2,76	2,65	2,69	2,88	3,00	3,33	3,92	4,59	5,05	5,03	4,86	4,51	3,98	3,43	79,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,19	3,84	3,63	3,57	3,51	3,60	4,00	4,38	4,23	3,83	3,55	3,49	3,46	3,53	3,72	4,25	4,71	5,56	6,10	6,22	6,09	5,81	5,33	4,74	105,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,24	2,89	2,68	2,62	2,56	2,65	3,05	3,43	3,28	2,88	2,60	2,54	2,51	2,58	2,77	3,30	3,76	4,61	5,15	5,27	5,14	4,86	4,38	3,79	82,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,98	3,65	3,47	3,35	3,34	3,46	3,72	4,24	4,59	4,83	4,94	4,84	4,72	4,66	4,64	4,63	5,06	5,70	6,23	6,31	6,10	5,87	5,39	4,68	112,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,80	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,03	2,70	2,52	2,40	2,39	2,51	2,77	3,29	3,64	3,88	3,99	3,89	3,77	3,71	3,69	3,68	4,26	4,75	5,28	5,36	5,15	4,92	4,44	3,73	89,74
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,08	3,74	3,56	3,44	3,53	3,63	3,96	4,55	4,58	4,57	4,64	4,46	4,35	4,44	4,63	5,18	5,55	6,18	6,61	6,64	6,48	6,12	5,60	4,99	115,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,73	22,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,13	2,79	2,61	2,49	2,58	2,68	3,01	3,60	3,63	3,62	3,69	3,51	3,40	3,49	3,68	4,26	4,60	5,23	5,66	5,69	5,53	5,17	4,65	4,26	92,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,26	3,93	3,68	3,57	3,51	3,57	3,87	4,11	4,32	4,23	3,98	3,98	3,99	4,13	4,10	4,32	4,92	5,60	6,17	6,20	5,92	5,60	5,18	4,68	107,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,95	22,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,31	2,98	2,73	2,62	2,56	2,62	2,92	3,16	3,37	3,28	3,03	3,03	3,04	3,18	3,15	3,37	3,97	4,65	5,22	5,25	4,97	4,65	4,26	3,73	85,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,22	3,80	3,70	3,57	3,53	3,63	3,98	4,24	4,27	4,16	4,18	4,25	4,15	4,13	4,10	4,41	5,22	6,06	6,69	6,69	6,46	6,08	5,60	5,00	112,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,27	2,85	2,75	2,62	2,58	2,68	3,03	3,29	3,32	3,21	3,23	3,30	3,20	3,18	3,15	3,46	4,27	5,11	5,74	5,74	5,51	5,13	4,65	4,05	89,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,78	4,37	4,13	4,06	3,99	4,10	4,55	4,99	4,81	4,36	4,04	3,97	3,94	4,02	4,24	4,84	5,36	6,33	6,94	7,09	6,94	6,62	6,07	5,40	119,95
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,83	3,42	3,18	3,11	3,04	3,15	3,60	4,04	3,86	3,41	3,09	3,02	2,99	3,07	3,29	3,89	4,41	5,38	5,99	6,14	5,99	5,67	5,12	4,45	97,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,10	4,66	4,39	4,27	4,26	4,45	4,93	5,23	5,31	5,16	4,84	4,93	5,03	5,48	5,64	5,77	6,06	6,61	7,09	7,10	6,99	6,48	5,90	5,23	130,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,15	3,71	3,44	3,32	3,31	3,50	3,98	4,28	4,36	4,21	3,89	3,98	4,08	4,53	4,69	4,82	5,11	5,66	6,14	6,15	6,04	5,53	4,95	4,28	108,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,93	4,40	4,17	4,02	3,97	4,10	4,52	5,05	5,41	5,67	6,14	5,82	5,64	5,56	6,23	6,09	6,38	6,82	7,50	7,52	7,26	6,82	6,30	5,68	136,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,98	3,45	3,22	3,07	3,02	3,15	3,57	4,10	4,46	4,72	5,19	4,87	4,69	4,61	5,28	5,14	5,43	5,87	6,55	6,57	6,31	5,87	5,35	4,73	113,20
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,88	4,36	4,13	3,98	3,93	4,06	4,47	5,00	5,35	5,62	6,08	5,76	5,59	5,51	6,17	6,03	6,32	6,76	7,43	7,44	7,19	6,75	6,24	5,63	134,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,93	3,41	3,18	3,03	2,98	3,11	3,52	4,05	4,40	4,67	5,13	4,81	4,64	4,56	5,22	5,08	5,37	5,81	6,48	6,49	6,24	5,80	5,29	4,68	111,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,66	4,24	4,00	3,88	3,91	4,04	4,53	5,01	5,51	5,81	6,04	6,26	6,39	6,22	6,52	6,61	6,77	7,23	7,50	7,59	7,25	6,80	6,31	5,54	138,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,71	3,29	3,05	2,93	2,96	3,09	3,58	4,06	4,56	4,86	5,09	5,31	5,44	5,27	5,57	5,66	5,82	6,28	6,55	6,64	6,30	5,85	5,36	4,59	115,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό που σταδιακά γίνεται υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,02	3,69	3,48	3,34	3,30	3,41	3,72	3,93	3,96	3,82	3,63	3,80	3,97	4,71	4,83	5,07	5,49	5,72	6,04	5,97	5,77	5,40	5,04	4,63	106,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,72	0,39	0,82	0,68	0,63	0,75	0,95	0,62	0,66	0,52	0,33	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	19,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,30	3,30	2,66	2,66	2,66	2,66	2,77	3,30	3,30	3,30	3,30	2,85	3,02	3,76	3,88	4,12	4,54	4,77	5,09	5,02	4,82	4,45	4,09	3,68	87,31
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: υψηλό που σταδιακά γίνεται χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,15	3,83	3,61	3,55	3,55	3,67	3,98	4,39	5,01	5,57	5,67	5,42	5,86	5,57	5,34	5,55	5,94	6,39	6,81	6,78	6,57	6,31	5,88	5,29	124,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,89	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95	0,24	0,35	0,09	0,53	0,24	0,02	0,23	0,61	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	16,02
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,20	2,88	2,66	2,66	2,66	2,72	3,03	3,44	4,06	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,44	5,86	5,83	5,62	5,36	5,33	5,29	108,65
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,64	4,19	3,98	3,88	3,88	4,11	4,45	5,02	5,65	5,74	5,45	5,52	5,48	5,23	5,45	5,58	5,86	6,49	6,96	7,02	6,81	6,40	5,96	5,30	129,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,32	0,41	0,12	0,19	0,16	0,00	0,12	0,25	0,53	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,64	0,00	14,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,69	3,24	3,03	2,93	2,93	3,16	3,50	5,02	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,23	5,33	5,33	5,33	5,54	6,01	6,07	5,86	5,45	5,33	5,30	114,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη