| Σάββατο, 1 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 28,23 | 25,22 | 24,57 | 23,55 | 23,14 | 24,17 | 27,02 | 30,75 | 35,44 | 39,63 | 41,22 | 41,73 | 42,74 | 42,48 | 40,06 | 39,99 | 41,68 | 45,96 | 47,41 | 47,03 | 45,32 | 41,25 | 36,86 | 31,98 | 867,42 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 9,88 | 8,83 | 8,27 | 7,25 | 6,84 | 7,87 | 5,52 | 9,25 | 12,40 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,90 | 10,48 | 277,92 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 18,35 | 16,40 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 21,50 | 21,50 | 23,03 | 25,91 | 27,50 | 28,01 | 29,01 | 28,75 | 26,33 | 26,26 | 27,95 | 32,23 | 33,69 | 33,31 | 31,59 | 27,53 | 23,96 | 21,50 | 589,50 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 4 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 28,40 | 25,52 | 24,88 | 23,90 | 23,47 | 24,12 | 26,30 | 28,98 | 32,09 | 34,16 | 34,89 | 35,04 | 36,20 | 36,79 | 35,68 | 35,82 | 38,74 | 43,63 | 45,36 | 44,88 | 43,31 | 39,41 | 35,44 | 31,16 | 808,18 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 9,94 | 8,93 | 8,58 | 7,60 | 7,17 | 7,82 | 9,21 | 7,48 | 10,59 | 11,96 | 12,21 | 12,26 | 12,67 | 12,87 | 12,49 | 12,54 | 13,56 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,41 | 9,66 | 268,58 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 18,46 | 16,59 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 17,10 | 21,50 | 21,50 | 22,21 | 22,68 | 22,77 | 23,53 | 23,91 | 23,19 | 23,28 | 25,18 | 29,91 | 31,63 | 31,16 | 29,58 | 25,69 | 23,04 | 21,50 | 539,60 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 27,16 | 24,43 | 23,84 | 22,91 | 22,64 | 23,57 | 26,34 | 29,93 | 34,26 | 37,49 | 38,67 | 39,25 | 40,52 | 40,80 | 39,50 | 39,51 | 41,01 | 45,16 | 46,83 | 46,11 | 44,38 | 40,22 | 35,88 | 31,07 | 841,48 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 9,51 | 8,13 | 7,54 | 6,61 | 6,34 | 7,27 | 9,22 | 8,43 | 11,99 | 13,12 | 13,53 | 13,07 | 13,73 | 13,73 | 13,32 | 13,33 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,04 | 9,57 | 272,82 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 17,66 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 17,12 | 21,50 | 22,27 | 24,37 | 25,14 | 26,18 | 26,80 | 27,08 | 26,18 | 26,18 | 27,29 | 31,43 | 33,11 | 32,38 | 30,65 | 26,49 | 23,84 | 21,50 | 568,65 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 2 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 26,97 | 24,49 | 23,81 | 22,88 | 22,72 | 23,69 | 26,22 | 28,53 | 34,54 | 37,20 | 38,77 | 40,07 | 41,33 | 41,38 | 39,91 | 40,36 | 41,62 | 45,36 | 47,15 | 46,27 | 44,50 | 40,64 | 36,20 | 31,45 | 846,04 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 9,44 | 8,19 | 7,51 | 6,58 | 6,42 | 7,39 | 9,18 | 9,99 | 12,09 | 13,02 | 13,57 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,67 | 9,95 | 276,96 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 17,53 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 17,04 | 18,54 | 22,45 | 24,18 | 25,20 | 26,34 | 27,60 | 27,65 | 26,18 | 26,63 | 27,90 | 31,64 | 33,42 | 32,55 | 30,78 | 26,92 | 23,53 | 21,50 | 569,08 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Τετάρτη, 5 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 26,65 | 24,24 | 23,39 | 22,67 | 22,37 | 23,37 | 26,52 | 29,89 | 33,61 | 34,14 | 33,30 | 32,88 | 32,68 | 32,90 | 32,09 | 33,17 | 37,03 | 43,12 | 46,21 | 45,74 | 44,36 | 40,28 | 35,75 | 30,96 | 787,32 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 9,33 | 8,04 | 7,19 | 6,47 | 6,17 | 7,17 | 9,28 | 8,39 | 9,77 | 10,30 | 9,46 | 9,04 | 8,84 | 9,06 | 8,25 | 9,33 | 10,85 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 11,91 | 9,46 | 236,93 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 17,33 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 17,24 | 21,50 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 26,18 | 29,40 | 32,49 | 32,01 | 30,63 | 26,55 | 23,84 | 21,50 | 550,38 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Πέμπτη, 6 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 28,53 | 25,84 | 25,09 | 24,09 | 23,63 | 24,02 | 25,32 | 27,06 | 29,21 | 29,51 | 30,14 | 30,55 | 31,56 | 32,21 | 31,17 | 31,87 | 35,86 | 40,95 | 42,76 | 42,42 | 41,00 | 37,78 | 34,20 | 30,64 | 755,40 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 7,03 | 9,04 | 8,78 | 7,89 | 7,43 | 7,82 | 8,86 | 5,56 | 7,71 | 8,01 | 8,64 | 9,05 | 10,06 | 10,71 | 9,67 | 10,37 | 12,02 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 11,60 | 10,36 | 9,14 | 234,66 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,50 | 16,80 | 16,31 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,46 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 23,84 | 27,22 | 29,04 | 28,69 | 27,27 | 26,18 | 23,84 | 21,50 | 520,74 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 27,23 | 24,64 | 23,89 | 23,02 | 23,02 | 23,35 | 26,19 | 30,17 | 34,55 | 36,96 | 36,23 | 35,65 | 35,96 | 35,37 | 34,05 | 34,98 | 38,26 | 44,34 | 47,61 | 47,00 | 45,21 | 41,22 | 36,17 | 31,34 | 816,42 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 5,73 | 8,44 | 7,69 | 6,82 | 6,82 | 7,15 | 9,17 | 8,67 | 10,71 | 12,94 | 12,39 | 11,81 | 12,12 | 11,53 | 10,21 | 11,14 | 12,08 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,33 | 9,84 | 256,22 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,50 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 17,02 | 21,50 | 23,84 | 24,03 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 26,18 | 30,61 | 33,88 | 33,28 | 31,48 | 27,50 | 23,84 | 21,50 | 560,20 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 3 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Σάββατο, 8 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 27,93 | 25,29 | 24,31 | 23,15 | 22,70 | 22,89 | 24,63 | 26,54 | 27,92 | 28,31 | 28,45 | 28,33 | 28,81 | 28,97 | 27,93 | 29,21 | 33,59 | 39,76 | 43,33 | 43,19 | 42,06 | 39,46 | 35,46 | 31,20 | 733,40 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 6,43 | 8,85 | 8,11 | 6,95 | 6,50 | 6,69 | 8,43 | 9,29 | 9,38 | 9,77 | 9,91 | 9,79 | 10,08 | 10,14 | 9,39 | 10,22 | 7,41 | 13,58 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,28 | 11,62 | 9,70 | 236,69 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,50 | 16,44 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 17,25 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,72 | 18,83 | 18,54 | 18,98 | 26,18 | 26,18 | 29,60 | 29,47 | 28,34 | 26,18 | 23,84 | 21,50 | 496,72 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 27,31 | 24,73 | 23,78 | 22,64 | 22,20 | 22,38 | 24,09 | 25,96 | 27,30 | 27,69 | 27,83 | 27,71 | 28,17 | 28,33 | 27,32 | 28,56 | 32,85 | 38,89 | 42,38 | 42,24 | 41,14 | 38,59 | 34,68 | 30,51 | 717,27 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 5,81 | 8,53 | 7,58 | 6,44 | 6,00 | 6,18 | 7,89 | 9,09 | 8,76 | 9,15 | 9,29 | 9,17 | 9,63 | 9,79 | 8,78 | 10,00 | 6,67 | 12,71 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,41 | 10,84 | 9,01 | 224,89 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,50 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,87 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,57 | 26,18 | 26,18 | 28,65 | 28,52 | 27,41 | 26,18 | 23,84 | 21,50 | 492,38 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 27,59 | 24,96 | 24,21 | 23,32 | 23,33 | 23,66 | 26,54 | 30,57 | 35,01 | 37,45 | 36,71 | 36,12 | 36,44 | 35,84 | 34,50 | 35,44 | 38,76 | 44,92 | 48,24 | 47,62 | 45,80 | 41,77 | 36,64 | 31,75 | 827,20 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 6,09 | 8,74 | 8,01 | 7,12 | 7,13 | 7,46 | 9,29 | 9,07 | 11,17 | 13,11 | 12,85 | 12,28 | 12,60 | 12,00 | 10,66 | 11,60 | 12,58 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,80 | 10,25 | 263,44 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,50 | 16,23 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 17,25 | 21,50 | 23,84 | 24,34 | 23,86 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 26,18 | 31,20 | 34,51 | 33,90 | 32,08 | 28,04 | 23,84 | 21,50 | 563,76 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 26,47 | 23,74 | 22,92 | 22,09 | 21,52 | 22,10 | 23,85 | 26,20 | 29,18 | 31,94 | 33,51 | 35,11 | 36,51 | 35,82 | 33,42 | 33,83 | 36,20 | 41,00 | 43,29 | 42,69 | 41,27 | 37,46 | 33,44 | 29,43 | 762,99 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 4,97 | 7,74 | 6,92 | 6,09 | 5,52 | 6,10 | 7,85 | 4,70 | 7,68 | 10,44 | 9,67 | 11,27 | 12,67 | 11,98 | 9,58 | 9,99 | 12,36 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 11,28 | 9,60 | 7,93 | 229,25 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 21,50 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 27,27 | 29,56 | 28,96 | 27,54 | 26,18 | 23,84 | 21,50 | 533,74 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 4 | 2 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Υψηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 26,09 | 23,45 | 22,79 | 21,92 | 21,59 | 22,60 | 25,39 | 29,50 | 33,24 | 37,29 | 38,70 | 40,36 | 42,54 | 42,23 | 40,01 | 40,02 | 41,64 | 45,28 | 46,81 | 46,03 | 44,26 | 40,08 | 35,47 | 30,86 | 838,16 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 9,13 | 7,45 | 6,79 | 5,92 | 5,59 | 6,60 | 8,89 | 10,33 | 11,63 | 13,05 | 13,54 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,42 | 9,36 | 271,67 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 16,96 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 19,18 | 21,61 | 24,24 | 25,15 | 26,64 | 28,81 | 28,51 | 26,28 | 26,30 | 27,91 | 31,55 | 33,08 | 32,31 | 30,54 | 26,35 | 23,06 | 21,50 | 566,48 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Υψηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 27,82 | 24,92 | 24,13 | 23,28 | 22,87 | 23,76 | 27,27 | 31,73 | 36,50 | 39,75 | 41,14 | 41,42 | 42,00 | 42,31 | 40,59 | 40,97 | 44,75 | 49,69 | 52,58 | 52,08 | 49,93 | 44,90 | 39,11 | 34,42 | 897,92 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 9,74 | 8,72 | 8,13 | 7,28 | 6,87 | 7,76 | 9,54 | 10,23 | 12,77 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,69 | 12,05 | 285,21 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 18,08 | 16,20 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,73 | 21,50 | 23,72 | 26,03 | 27,41 | 27,69 | 28,27 | 28,58 | 26,87 | 27,24 | 31,03 | 35,96 | 38,86 | 38,35 | 36,21 | 31,18 | 25,42 | 22,37 | 612,71 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 3 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 27,82 | 24,97 | 24,28 | 23,53 | 23,23 | 24,13 | 26,47 | 34,19 | 39,85 | 44,79 | 46,46 | 46,80 | 47,40 | 47,54 | 45,24 | 44,56 | 46,22 | 49,98 | 52,37 | 52,18 | 50,55 | 46,09 | 40,81 | 35,58 | 945,04 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 6,32 | 8,74 | 8,28 | 7,53 | 7,23 | 8,13 | 9,26 | 11,97 | 13,67 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 11,74 | 285,03 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,50 | 16,23 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,21 | 22,23 | 26,18 | 31,06 | 32,74 | 33,08 | 33,67 | 33,81 | 31,52 | 30,83 | 32,49 | 36,26 | 38,64 | 38,45 | 36,83 | 32,36 | 27,08 | 23,84 | 660,01 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 27,21 | 25,20 | 24,49 | 23,76 | 23,58 | 24,54 | 28,70 | 35,06 | 41,12 | 45,79 | 46,41 | 46,53 | 46,53 | 45,89 | 44,14 | 43,97 | 46,39 | 50,61 | 53,50 | 53,42 | 51,61 | 47,31 | 42,11 | 36,63 | 954,46 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 9,52 | 8,82 | 8,49 | 7,76 | 7,58 | 8,54 | 7,20 | 12,27 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,82 | 288,87 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 17,69 | 16,38 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 21,50 | 22,79 | 27,39 | 32,06 | 32,68 | 32,80 | 32,80 | 32,16 | 30,41 | 30,25 | 32,67 | 36,88 | 39,78 | 39,69 | 37,88 | 33,59 | 28,38 | 23,81 | 665,59 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 27,47 | 24,50 | 23,86 | 23,02 | 22,85 | 23,95 | 27,92 | 33,82 | 38,74 | 42,88 | 43,72 | 44,46 | 45,65 | 45,31 | 43,69 | 43,19 | 44,95 | 48,63 | 50,98 | 50,66 | 48,93 | 44,67 | 39,50 | 34,25 | 917,62 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 9,61 | 8,50 | 7,86 | 7,02 | 6,85 | 7,95 | 6,42 | 11,84 | 13,56 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 11,99 | 283,76 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 17,85 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 21,50 | 21,99 | 25,18 | 29,15 | 29,99 | 30,74 | 31,92 | 31,59 | 29,97 | 29,47 | 31,22 | 34,90 | 37,26 | 36,94 | 35,21 | 30,95 | 25,78 | 22,26 | 633,86 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 27,54 | 24,72 | 24,04 | 23,30 | 23,00 | 23,89 | 27,90 | 33,85 | 39,45 | 44,34 | 46,00 | 46,34 | 46,92 | 47,06 | 44,79 | 44,11 | 45,75 | 49,48 | 51,84 | 51,66 | 50,05 | 45,62 | 40,40 | 35,23 | 937,28 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 6,04 | 8,65 | 8,04 | 7,30 | 7,00 | 7,89 | 6,40 | 11,85 | 13,27 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 11,39 | 279,97 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,50 | 16,07 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 21,50 | 22,00 | 26,18 | 30,62 | 32,28 | 32,61 | 33,20 | 33,34 | 31,06 | 30,39 | 32,03 | 35,76 | 38,12 | 37,93 | 36,32 | 31,90 | 26,67 | 23,84 | 657,31 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Υψηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 31,12 | 27,91 | 27,04 | 26,21 | 26,11 | 27,15 | 31,48 | 38,47 | 43,09 | 47,18 | 47,41 | 47,39 | 47,33 | 46,48 | 44,04 | 44,39 | 46,34 | 52,51 | 56,14 | 55,64 | 53,58 | 48,63 | 43,37 | 37,53 | 996,55 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 9,62 | 9,77 | 9,46 | 9,17 | 9,14 | 9,50 | 9,98 | 13,47 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,14 | 299,12 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,50 | 18,14 | 17,57 | 17,03 | 16,97 | 17,65 | 21,50 | 25,01 | 29,37 | 33,45 | 33,69 | 33,67 | 33,60 | 32,75 | 30,32 | 30,67 | 32,62 | 38,78 | 42,42 | 41,91 | 39,86 | 34,91 | 29,64 | 24,39 | 697,42 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 32,49 | 29,14 | 28,23 | 27,45 | 27,34 | 28,57 | 33,08 | 39,32 | 42,87 | 43,79 | 43,90 | 42,69 | 43,53 | 42,96 | 42,15 | 43,84 | 46,68 | 52,33 | 55,91 | 55,15 | 52,94 | 47,75 | 42,43 | 36,93 | 981,46 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 10,99 | 7,64 | 6,73 | 5,95 | 5,84 | 7,07 | 11,58 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,92 | 288,32 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 25,59 | 29,14 | 30,07 | 30,18 | 28,97 | 29,81 | 29,23 | 28,42 | 30,11 | 32,95 | 38,61 | 42,18 | 41,43 | 39,21 | 34,02 | 28,70 | 24,00 | 693,14 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Υψηλό | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 31,35 | 27,97 | 27,14 | 26,34 | 26,09 | 27,37 | 31,72 | 38,35 | 43,21 | 49,36 | 50,26 | 51,20 | 50,29 | 48,60 | 46,09 | 45,89 | 48,78 | 53,71 | 57,69 | 57,60 | 55,26 | 50,22 | 44,41 | 38,07 | 1.026,96 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 10,97 | 9,79 | 9,50 | 9,22 | 9,13 | 9,58 | 11,10 | 13,42 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,33 | 301,91 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 20,38 | 18,18 | 17,64 | 17,12 | 16,96 | 17,79 | 20,62 | 24,93 | 29,49 | 35,63 | 36,54 | 37,48 | 36,56 | 34,87 | 32,37 | 32,16 | 35,05 | 39,98 | 43,97 | 43,87 | 41,54 | 36,49 | 30,69 | 24,75 | 725,05 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 3 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Υψηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 31,08 | 27,67 | 26,98 | 26,24 | 25,92 | 27,27 | 31,97 | 40,23 | 44,34 | 49,40 | 49,05 | 48,65 | 48,03 | 46,36 | 44,00 | 44,13 | 48,00 | 54,17 | 58,94 | 58,89 | 56,79 | 51,65 | 45,64 | 39,20 | 1.024,60 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 10,88 | 9,69 | 9,44 | 9,19 | 9,07 | 9,55 | 11,19 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,72 | 302,32 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 20,20 | 17,99 | 17,54 | 17,06 | 16,85 | 17,73 | 20,78 | 26,50 | 30,61 | 35,68 | 35,33 | 34,92 | 34,31 | 32,63 | 30,27 | 30,41 | 34,27 | 40,45 | 45,21 | 45,16 | 43,06 | 37,93 | 31,92 | 25,48 | 722,28 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 33,02 | 29,51 | 28,74 | 27,95 | 27,54 | 28,78 | 32,55 | 38,40 | 43,95 | 46,70 | 46,71 | 46,12 | 46,24 | 46,12 | 44,64 | 45,83 | 49,22 | 53,54 | 56,72 | 55,89 | 52,97 | 48,26 | 42,74 | 37,28 | 1.009,41 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 11,52 | 10,33 | 10,06 | 9,78 | 9,64 | 10,07 | 10,85 | 13,44 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,05 | 304,61 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,50 | 19,18 | 18,68 | 18,17 | 17,90 | 18,71 | 21,70 | 24,96 | 30,22 | 32,97 | 32,98 | 32,40 | 32,51 | 32,39 | 30,92 | 32,10 | 35,49 | 39,82 | 43,00 | 42,17 | 39,25 | 34,53 | 29,02 | 24,23 | 704,80 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | 9,5 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 33,01 | 29,40 | 28,59 | 27,55 | 27,11 | 28,12 | 31,53 | 36,34 | 41,25 | 44,27 | 44,94 | 45,02 | 45,46 | 44,98 | 42,88 | 43,49 | 46,86 | 51,05 | 54,90 | 54,64 | 52,41 | 48,32 | 43,06 | 36,79 | 981,98 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 11,31 | 10,29 | 10,00 | 9,64 | 9,49 | 9,84 | 9,83 | 12,72 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,88 | 301,88 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,70 | 19,11 | 18,58 | 17,91 | 17,62 | 18,27 | 21,70 | 23,62 | 27,53 | 30,55 | 31,21 | 31,30 | 31,73 | 31,26 | 29,15 | 29,76 | 33,14 | 37,33 | 41,18 | 40,91 | 38,68 | 34,60 | 29,33 | 23,92 | 680,10 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | 9,5 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 33,66 | 30,05 | 29,38 | 28,59 | 28,20 | 29,72 | 34,55 | 41,79 | 48,04 | 51,87 | 51,86 | 50,63 | 51,04 | 50,78 | 48,90 | 49,71 | 52,31 | 55,71 | 58,79 | 58,15 | 55,53 | 50,29 | 44,27 | 37,61 | 1.071,42 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 11,78 | 10,52 | 10,28 | 10,01 | 9,87 | 10,40 | 12,09 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,16 | 307,72 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 21,88 | 19,53 | 19,10 | 18,58 | 18,33 | 19,32 | 22,45 | 28,07 | 34,32 | 38,15 | 38,13 | 36,90 | 37,32 | 37,05 | 35,17 | 35,98 | 38,59 | 41,98 | 45,06 | 44,42 | 41,81 | 36,57 | 30,54 | 24,45 | 763,70 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | 9,5 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 4 | 2 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Υψηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 30,78 | 29,33 | 28,47 | 27,75 | 27,49 | 28,95 | 32,14 | 40,81 | 47,09 | 51,03 | 51,80 | 52,24 | 52,32 | 52,45 | 50,10 | 50,07 | 52,38 | 55,97 | 59,30 | 58,94 | 56,39 | 51,10 | 45,09 | 38,39 | 1.070,39 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 10,77 | 10,26 | 9,96 | 9,71 | 9,62 | 10,13 | 10,44 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,44 | 303,95 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 20,01 | 19,06 | 18,50 | 18,04 | 17,87 | 18,82 | 21,70 | 27,09 | 33,36 | 37,30 | 38,07 | 38,51 | 38,60 | 38,72 | 36,38 | 36,35 | 38,66 | 42,24 | 45,58 | 45,21 | 42,67 | 37,38 | 31,36 | 24,96 | 766,44 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | 9,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 32,41 | 29,23 | 28,79 | 27,93 | 27,73 | 28,84 | 32,68 | 38,86 | 45,14 | 50,95 | 52,37 | 53,51 | 54,01 | 52,06 | 48,51 | 48,96 | 51,50 | 55,61 | 58,84 | 58,41 | 56,06 | 51,03 | 45,64 | 40,34 | 1.069,42 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 10,71 | 10,23 | 10,08 | 9,78 | 9,71 | 10,09 | 10,98 | 13,60 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,34 | 304,39 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 21,70 | 19,00 | 18,72 | 18,16 | 18,02 | 18,75 | 21,70 | 25,26 | 31,42 | 37,22 | 38,65 | 39,79 | 40,28 | 38,33 | 34,78 | 35,23 | 37,77 | 41,89 | 45,11 | 44,69 | 42,33 | 37,31 | 31,92 | 27,00 | 765,03 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | 9,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 5 | 5 | 3 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 32,09 | 28,94 | 28,51 | 27,65 | 27,45 | 28,55 | 32,35 | 38,47 | 44,69 | 50,44 | 51,85 | 52,98 | 53,47 | 51,54 | 48,02 | 48,47 | 50,98 | 55,06 | 58,25 | 57,83 | 55,50 | 50,52 | 45,18 | 39,93 | 1.058,73 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 10,39 | 7,24 | 6,81 | 5,95 | 5,75 | 6,85 | 10,65 | 11,47 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,93 | 283,93 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 27,00 | 30,97 | 36,71 | 38,13 | 39,25 | 39,74 | 37,81 | 34,30 | 34,74 | 37,26 | 41,33 | 44,52 | 44,10 | 41,77 | 36,80 | 31,46 | 27,00 | 774,80 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | 9,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 34,13 | 30,60 | 29,94 | 28,99 | 28,80 | 30,13 | 34,27 | 40,80 | 47,18 | 51,42 | 52,21 | 52,92 | 53,81 | 52,76 | 49,97 | 49,36 | 51,06 | 54,44 | 59,18 | 58,73 | 56,41 | 51,07 | 45,57 | 39,81 | 1.083,54 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 11,95 | 8,90 | 8,24 | 7,29 | 7,10 | 8,43 | 11,99 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,81 | 296,31 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 22,19 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 22,27 | 27,07 | 33,46 | 37,70 | 38,48 | 39,20 | 40,08 | 39,03 | 36,24 | 35,63 | 37,33 | 40,71 | 45,45 | 45,01 | 42,68 | 37,34 | 31,85 | 27,00 | 787,23 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | 9,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 35,40 | 31,78 | 31,00 | 30,13 | 30,05 | 31,25 | 35,77 | 42,33 | 48,08 | 51,03 | 50,75 | 50,05 | 50,00 | 48,71 | 46,44 | 47,13 | 50,82 | 55,65 | 60,46 | 60,11 | 57,50 | 52,05 | 46,43 | 40,04 | 1.082,95 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 12,39 | 10,08 | 9,30 | 8,43 | 8,35 | 9,55 | 12,52 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,04 | 303,26 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 23,01 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 23,25 | 28,61 | 34,36 | 37,30 | 37,02 | 36,32 | 36,28 | 34,99 | 32,72 | 33,40 | 37,09 | 41,93 | 46,73 | 46,39 | 43,78 | 38,32 | 32,70 | 27,00 | 779,69 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | 9,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | 4 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 34,53 | 31,12 | 30,07 | 29,30 | 29,06 | 30,12 | 33,62 | 38,95 | 43,17 | 46,15 | 47,66 | 46,87 | 47,36 | 46,20 | 43,63 | 44,43 | 48,39 | 53,49 | 57,83 | 57,74 | 55,71 | 50,84 | 45,34 | 39,40 | 1.030,99 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 12,09 | 9,42 | 8,37 | 7,60 | 7,36 | 8,42 | 11,77 | 11,95 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 12,40 | 295,24 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 22,45 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,85 | 27,00 | 29,44 | 32,43 | 33,94 | 33,14 | 33,63 | 32,47 | 29,91 | 30,70 | 34,67 | 39,77 | 44,11 | 44,01 | 41,99 | 37,11 | 31,62 | 27,00 | 735,75 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | 9,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |

| Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 34,39 | 30,92 | 30,31 | 29,55 | 29,40 | 30,85 | 35,42 | 43,19 | 48,99 | 52,46 | 52,68 | 52,42 | 52,55 | 51,53 | 49,81 | 50,69 | 52,97 | 56,68 | 60,54 | 60,08 | 57,70 | 52,16 | 46,81 | 40,37 | 1.102,46 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 12,04 | 9,22 | 8,61 | 7,85 | 7,70 | 9,15 | 12,40 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,37 | 299,93 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 22,35 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 23,02 | 29,46 | 35,26 | 38,73 | 38,96 | 38,69 | 38,83 | 37,80 | 36,09 | 36,97 | 39,25 | 42,95 | 46,82 | 46,36 | 43,98 | 38,44 | 33,08 | 27,00 | 802,53 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (GMT A420.12) | 3,5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (FINCAN-SULZER) | 7,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (WARTSILA 18V38A) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (WARTSILA 12V46B) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G11 (CEGIELSKI) | 9,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G12 (ABB STAL GT35C) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 11 Cummins | 10x1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | 4 | | | | Διαθέσιμα |
| 5 MITSUBISHI | 2x1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμα |