

Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγαθονησίου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,063	0,062	0,060	0,060	0,064	0,083	0,082	0,087	0,095	0,091	0,093	0,090	0,085	0,077	0,087	0,079	0,081	0,134	0,149	0,148	0,141	0,129	0,107	2,22	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI D6AU)	0,09																										Διαθέσιμη
G2 (HYUNDAI D6AU)	0,09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (HYUNDAI D6AU)	-																										Σε βλάβη
G4 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G5 (DOOSAN P086TI)	0,106	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P086TI)	0,106																					1	1				Διαθέσιμη

