

Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Ζήτηση (MWh)		0,84	0,78	0,79	0,75	0,73	0,79	0,89	0,93	0,90	0,87	0,82	0,75	0,72	0,73	0,82	0,87	1,00	1,15	1,31	1,37	1,27	1,16	1,06	0,92	22,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Σε βλάβη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

