Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,41	17,36	18,54	17,58	16,81	17,34	19,83	23,58	25,89	29,04	30,13	29,71	30,14	30,24	28,67	31,11	31,35	30,53	33,64	34,32	33,32	30,83	27,53	24,22	631,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,82	4,62	5,56	4,84	4,07	4,60	5,95	3,61	5,91	8,71	9,04	8,91	9,04	9,07	8,60	9,33	9,41	9,16	10,09	10,30	10,00	9,25	7,55	4,25	177,70
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,59	12,74	12,98	12,74	12,74	12,74	13,88	19,98	19,98	20,33	21,09	20,80	21,10	21,17	20,07	21,78	21,95	21,37	23,55	24,03	23,33	21,58	19,98	19,98	453,45
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση