Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,80	1,63	1,54	1,53	1,52	1,57	1,69	1,82	1,98	2,08	2,23	2,25	2,24	2,23	2,20	2,10	2,16	2,36	2,72	2,91	2,82	2,68	2,46	2,13	50,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,63	0,57	0,52	0,51	0,50	0,55	0,59	0,64	0,69	0,73	0,78	0,79	0,78	0,78	0,77	0,74	0,76	0,82	0,95	1,02	0,99	0,94	0,86	0,75	17,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,17	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,18	1,29	1,35	1,45	1,46	1,45	1,45	1,43	1,37	1,40	1,53	1,77	1,89	1,83	1,74	1,60	1,39	32,99
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη