Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,96	0,89	0,85	0,83	0,80	0,87	0,95	1,07	1,12	1,16	1,28	1,30	1,31	1,33	1,30	1,31	1,41	1,52	1,64	1,68	1,63	1,48	1,35	1,18	29,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Σε βλάβη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3						1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,3																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,97	0,92	0,87	0,84	0,84	0,89	0,98	1,06	1,14	1,17	1,20	1,21	1,28	1,29	1,41	1,39	1,44	1,50	1,61	1,73	1,66	1,51	1,35	1,19	29,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Σε βλάβη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,3																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,03	0,94	0,90	0,87	0,89	0,90	0,98	1,06	1,18	1,27	1,34	1,43	1,47	1,58	1,60	1,55	1,60	1,68	1,85	1,91	1,80	1,53	1,36	1,25	31,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Σε βλάβη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																			1	1	1				Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,3																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,13	1,03	0,96	0,93	0,89	0,93	0,99	1,12	1,23	1,40	1,47	1,38	1,35	1,32	1,29	1,29	1,31	1,33	1,48	1,67	1,58	1,43	1,33	1,17	30,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Σε βλάβη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,3																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,98	0,91	0,86	0,84	0,85	0,89	1,01	1,08	1,18	1,11	1,10	1,15	1,19	1,14	1,24	1,21	1,23	1,36	1,54	1,71	1,68	1,56	1,41	1,22	28,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Σε βλάβη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3							1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,03	0,97	0,89	0,87	0,85	0,89	1,01	1,09	1,14	1,21	1,32	1,30	1,23	1,05	0,99	1,00	1,06	1,18	1,37	1,59	1,62	1,44	1,30	1,13	27,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Σε βλάβη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3											1	1	1	1											Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3							1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,97	0,93	0,90	0,88	0,86	0,89	0,97	1,06	1,07	1,10	0,97	0,87	0,80	0,76	0,88	0,89	0,96	1,15	1,35	1,51	1,47	1,35	1,25	1,10	24,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Σε βλάβη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,3																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1																1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη