Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,66	0,59	0,57	0,54	0,53	0,56	0,59	0,62	0,69	0,64	0,61	0,58	0,56	0,62	0,76	0,74	0,81	0,93	1,04	1,08	1,06	0,98	0,89	0,75	17,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,66	0,61	0,60	0,58	0,56	0,56	0,60	0,64	0,77	0,68	0,70	0,69	0,71	0,71	0,79	0,83	0,88	1,01	1,10	1,16	1,14	0,99	0,89	0,78	18,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,69	0,64	0,60	0,59	0,55	0,60	0,60	0,60	0,64	0,59	0,65	0,75	0,91	0,89	0,81	0,85	1,04	1,11	1,20	1,21	1,18	1,08	0,97	0,83	19,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,76	0,66	0,61	0,59	0,57	0,58	0,60	0,62	0,64	0,69	0,68	0,62	0,65	0,71	0,78	0,75	0,81	0,94	1,08	1,19	1,12	1,05	0,95	0,82	18,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,74	0,63	0,62	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,60	0,52	0,55	0,58	0,62	0,61	0,64	0,75	0,87	1,00	1,14	1,18	1,16	1,08	0,94	0,84	18,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,72	0,64	0,61	0,60	0,58	0,60	0,65	0,62	0,62	0,56	0,63	0,58	0,60	0,57	0,57	0,62	0,76	0,92	1,01	1,09	1,07	1,00	0,89	0,77	17,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,65	0,60	0,57	0,56	0,55	0,58	0,60	0,59	0,67	0,64	0,68	0,71	0,70	0,60	0,60	0,62	0,70	0,80	0,92	1,01	1,03	0,95	0,84	0,73	16,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη