Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,93	2,80	2,61	2,55	2,53	2,62	2,77	2,94	3,03	2,89	2,84	2,85	2,81	2,86	2,82	2,75	2,91	3,11	3,45	3,95	4,19	4,07	3,74	3,36	73,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,80	0,67	0,48	0,42	0,40	0,49	0,64	0,81	0,90	0,76	0,71	0,72	0,68	0,73	0,69	0,61	0,78	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	17,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,50	3,00	3,24	3,12	2,79	2,41	55,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,91	2,77	2,68	2,63	2,65	2,80	2,94	3,10	3,11	2,91	2,84	2,85	2,90	2,93	2,89	2,86	3,04	3,26	3,68	4,15	4,20	3,97	3,63	3,40	75,09
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,78	0,64	0,55	0,50	0,51	0,67	0,81	0,93	0,93	0,78	0,71	0,72	0,77	0,80	0,76	0,73	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	19,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,31	2,73	3,20	3,25	3,02	2,68	2,45	55,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,87	2,71	2,64	2,56	2,54	2,63	2,76	2,86	2,87	2,89	2,75	2,80	2,75	2,71	2,70	3,01	2,92	3,08	3,51	3,78	4,02	3,87	3,51	3,19	71,93
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,74	0,57	0,51	0,43	0,40	0,50	0,63	0,73	0,73	0,76	0,62	0,67	0,62	0,58	0,56	0,88	0,79	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	17,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,16	2,56	2,83	3,07	2,92	2,56	2,24	54,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,67	2,58	2,55	2,52	2,47	2,54	2,64	2,77	2,69	2,46	2,35	2,35	2,37	2,27	2,18	2,33	2,41	2,49	2,77	3,21	3,60	3,41	3,09	2,80	63,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,54	0,45	0,42	0,39	0,34	0,41	0,51	0,64	0,56	0,33	0,21	0,22	0,24	0,14	0,05	0,20	0,28	0,36	0,64	0,95	0,95	0,95	0,93	0,67	11,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,26	2,65	2,46	2,16	2,13	52,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,65	2,56	2,52	2,50	2,44	2,51	2,61	2,75	2,67	2,44	2,32	2,33	2,34	2,25	2,16	2,31	2,39	2,47	2,75	3,18	3,57	3,37	3,06	3,00	63,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,51	0,42	0,39	0,37	0,31	0,38	0,48	0,61	0,53	0,30	0,19	0,20	0,21	0,12	0,03	0,18	0,26	0,34	0,62	0,95	0,95	0,95	0,92	0,87	11,09
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,23	2,62	2,42	2,14	2,13	52,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,98	2,84	2,67	2,66	2,62	2,69	2,87	3,03	3,15	3,04	2,88	2,79	2,89	2,92	2,91	2,86	2,95	3,14	3,43	3,93	4,27	4,14	3,80	3,44	74,89
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,85	0,71	0,54	0,52	0,49	0,56	0,74	0,90	0,94	0,91	0,75	0,66	0,75	0,79	0,78	0,72	0,81	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	19,09
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,48	2,98	3,32	3,19	2,85	2,49	55,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,05	2,85	2,74	2,73	2,70	2,75	2,99	3,14	3,31	3,28	3,01	2,88	2,93	2,94	2,87	2,85	2,89	3,12	3,44	3,87	4,25	4,07	3,72	3,40	75,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,91	0,72	0,60	0,60	0,57	0,62	0,86	0,94	0,95	0,95	0,88	0,75	0,80	0,81	0,74	0,72	0,76	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	19,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,36	2,33	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,49	2,92	3,30	3,12	2,77	2,45	55,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,99	2,79	2,70	2,67	2,65	2,71	2,97	3,13	3,31	3,33	3,06	2,89	2,87	2,86	2,70	2,71	2,78	3,04	3,44	3,80	4,12	3,90	3,55	3,26	74,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,86	0,66	0,57	0,54	0,52	0,58	0,84	0,94	0,95	0,95	0,92	0,76	0,74	0,73	0,57	0,58	0,65	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	18,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,19	2,36	2,38	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,49	2,85	3,17	2,95	2,60	2,31	55,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,19	2,99	2,89	2,84	2,79	2,90	3,15	3,54	3,44	3,12	3,05	2,71	2,84	2,79	2,78	2,73	2,79	3,11	3,64	4,14	4,63	4,44	4,08	3,65	78,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,86	0,76	0,71	0,66	0,77	0,94	0,95	0,95	0,94	0,91	0,58	0,71	0,66	0,65	0,59	0,66	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	19,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,24	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,59	2,49	2,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,69	3,19	3,68	3,49	3,13	2,70	58,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Μη Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,46	3,21	3,06	2,96	2,96	3,10	3,24	3,20	3,27	3,34	2,89	2,72	2,67	2,73	2,76	2,81	3,23	3,68	4,32	4,80	4,72	4,47	4,08	3,72	81,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,92	0,83	0,83	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,76	0,59	0,53	0,60	0,63	0,68	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	20,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,51	2,26	2,14	2,13	2,13	2,17	2,29	2,25	2,32	2,39	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,28	2,73	3,37	3,85	3,77	3,52	3,13	2,77	60,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Μη Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,38	3,18	3,18	2,91	2,91	2,93	3,04	3,21	3,12	2,79	2,67	2,64	2,55	2,58	2,44	2,31	2,43	2,80	3,22	3,89	4,41	4,37	4,12	3,64	74,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,77	0,77	0,80	0,91	0,95	0,94	0,66	0,54	0,51	0,41	0,44	0,31	0,18	0,30	0,67	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	17,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,43	2,23	2,23	2,13	2,13	2,13	2,13	2,26	2,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,27	2,94	3,46	3,42	3,17	2,69	56,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Μη Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,28	3,09	2,97	2,89	2,86	2,92	3,15	3,49	3,32	3,12	3,21	3,31	3,09	3,02	2,81	2,87	3,13	3,48	3,78	4,32	4,53	4,35	3,99	3,61	80,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,93	0,84	0,76	0,73	0,78	0,94	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95	0,93	0,88	0,68	0,74	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,33	2,16	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,54	2,37	2,19	2,26	2,36	2,17	2,13	2,13	2,13	2,19	2,53	2,83	3,37	3,58	3,40	3,04	2,66	59,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Μη Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,04	2,89	2,74	2,66	2,66	2,78	3,09	3,40	3,23	3,00	3,05	2,95	3,05	3,07	2,65	2,82	3,17	3,18	3,69	4,09	4,44	4,01	3,62	3,26	76,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,91	0,76	0,61	0,53	0,53	0,65	0,93	0,95	0,95	0,87	0,92	0,81	0,91	0,92	0,52	0,68	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	20,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,16	2,45	2,28	2,13	2,14	2,13	2,13	2,15	2,13	2,13	2,22	2,23	2,74	3,14	3,49	3,06	2,67	2,31	56,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,84	2,72	2,66	2,61	2,59	2,72	2,84	3,08	3,12	2,92	2,58	2,46	2,43	2,48	2,37	2,29	2,39	2,52	2,93	3,34	3,80	3,67	3,30	2,98	67,63
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,71	0,58	0,53	0,48	0,46	0,59	0,71	0,93	0,93	0,78	0,45	0,33	0,30	0,35	0,24	0,16	0,25	0,39	0,80	0,95	0,95	0,95	0,95	0,85	14,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,16	2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,39	2,85	2,72	2,35	2,13	53,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,65	2,51	2,47	2,45	2,40	2,51	2,69	2,92	2,90	2,89	2,81	2,86	2,81	2,84	2,60	2,58	2,55	2,77	3,08	3,56	3,85	3,62	3,25	2,91	68,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,52	0,38	0,34	0,32	0,27	0,38	0,56	0,79	0,77	0,76	0,68	0,73	0,68	0,71	0,47	0,45	0,42	0,64	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,77	15,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,16	2,61	2,90	2,67	2,30	2,13	53,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,66	2,48	2,43	2,39	2,39	2,53	2,69	2,92	3,01	2,86	2,61	2,33	2,27	2,31	2,20	2,24	2,41	2,66	3,04	3,47	3,81	3,60	3,24	2,90	65,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,53	0,35	0,29	0,26	0,26	0,40	0,56	0,79	0,88	0,73	0,48	0,20	0,14	0,18	0,07	0,11	0,28	0,53	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,77	12,53
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,52	2,86	2,65	2,29	2,13	52,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,96	2,83	2,69	2,71	2,72	2,77	2,89	3,02	3,04	2,94	2,74	2,54	2,50	2,53	2,45	2,41	2,49	2,73	3,07	3,55	3,95	3,73	3,41	3,12	69,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,83	0,70	0,56	0,58	0,59	0,64	0,76	0,89	0,91	0,81	0,61	0,41	0,37	0,39	0,32	0,28	0,35	0,60	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	16,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,15	2,60	3,00	2,78	2,46	2,18	53,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,86	2,74	2,63	2,59	2,54	2,64	2,70	2,83	2,87	2,73	2,70	2,69	2,59	2,64	2,45	2,25	2,48	2,65	2,93	3,38	3,73	3,56	3,29	3,00	67,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,72	0,60	0,49	0,45	0,40	0,51	0,57	0,70	0,74	0,60	0,56	0,56	0,46	0,51	0,32	0,12	0,35	0,52	0,80	0,95	0,95	0,95	0,95	0,87	14,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,43	2,78	2,61	2,34	2,13	52,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,78	2,66	2,61	2,56	2,54	2,66	2,78	3,02	3,05	2,86	2,53	2,41	2,38	2,43	2,32	2,25	2,34	2,47	2,88	3,28	3,73	3,60	3,24	2,92	66,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,65	0,53	0,48	0,43	0,41	0,53	0,65	0,89	0,92	0,73	0,40	0,28	0,25	0,30	0,19	0,12	0,21	0,34	0,74	0,95	0,95	0,95	0,95	0,79	13,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,33	2,78	2,65	2,29	2,13	52,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,62	2,49	2,45	2,43	2,38	2,49	2,67	2,89	2,87	2,86	2,78	2,84	2,78	2,81	2,58	2,55	2,52	2,74	3,05	3,52	3,81	3,58	3,22	2,88	67,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,49	0,36	0,32	0,30	0,25	0,36	0,54	0,76	0,74	0,73	0,65	0,70	0,65	0,68	0,45	0,42	0,39	0,61	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,75	14,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,57	2,86	2,63	2,27	2,13	52,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,74	2,64	2,55	2,55	2,59	2,73	2,91	3,23	3,04	2,98	2,96	2,94	2,92	2,89	2,94	2,78	2,76	3,04	3,48	3,86	4,23	4,02	3,68	3,32	73,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,61	0,51	0,42	0,42	0,46	0,60	0,78	0,95	0,91	0,85	0,83	0,81	0,78	0,76	0,81	0,65	0,63	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	18,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,28	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,53	2,91	3,28	3,07	2,73	2,37	55,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,81	2,67	2,56	2,55	2,53	2,62	2,84	3,03	2,94	2,74	2,53	2,49	2,47	2,50	2,44	2,43	2,53	2,79	3,27	3,68	4,08	3,93	3,58	3,16	69,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,68	0,53	0,43	0,42	0,40	0,49	0,70	0,90	0,81	0,61	0,40	0,36	0,34	0,37	0,31	0,30	0,40	0,66	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	14,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,32	2,73	3,13	2,98	2,63	2,21	54,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,73	2,53	2,46	2,46	2,45	2,53	2,72	2,80	2,98	2,98	3,06	3,18	3,06	3,00	2,94	2,80	3,08	3,37	3,49	3,82	4,00	3,68	3,38	3,02	72,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	0,40	0,33	0,33	0,32	0,40	0,59	0,67	0,85	0,85	0,92	0,95	0,92	0,87	0,81	0,67	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,89	17,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,14	2,23	2,14	2,13	2,13	2,13	2,15	2,42	2,54	2,87	3,05	2,73	2,43	2,13	54,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,78	2,61	2,55	2,51	2,53	2,65	2,85	3,20	3,24	3,13	2,93	2,79	2,62	2,67	2,60	2,52	2,60	2,78	3,17	3,53	3,82	3,71	3,35	3,05	70,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,65	0,48	0,42	0,38	0,40	0,52	0,72	0,95	0,95	0,94	0,80	0,66	0,49	0,54	0,47	0,39	0,47	0,65	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,91	16,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,25	2,29	2,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,22	2,58	2,87	2,76	2,40	2,13	53,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,77	2,64	2,56	2,55	2,56	2,62	2,77	2,77	2,78	2,71	2,38	2,38	2,42	2,49	2,69	2,77	2,89	3,31	3,39	3,74	3,97	3,65	3,30	3,02	69,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,64	0,51	0,43	0,42	0,43	0,49	0,64	0,64	0,65	0,58	0,25	0,25	0,29	0,36	0,56	0,64	0,76	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,89	15,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,36	2,44	2,79	3,02	2,70	2,35	2,13	54,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,75	2,66	2,63	2,60	2,54	2,62	2,72	2,86	2,78	2,54	2,42	2,42	2,44	2,34	2,25	2,40	2,48	2,57	2,86	3,31	3,71	3,51	3,19	2,88	65,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,62	0,53	0,49	0,47	0,41	0,49	0,59	0,73	0,64	0,40	0,29	0,29	0,31	0,21	0,12	0,27	0,35	0,44	0,73	0,95	0,95	0,95	0,95	0,75	12,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,36	2,76	2,56	2,24	2,13	52,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,86	2,70	2,62	2,56	2,55	2,66	2,83	2,94	2,92	2,92	2,77	2,76	2,70	2,70	2,67	2,86	2,85	3,09	3,50	3,79	4,07	3,92	3,56	3,25	72,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,73	0,57	0,49	0,43	0,42	0,53	0,69	0,81	0,79	0,79	0,64	0,63	0,57	0,57	0,54	0,73	0,72	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	17,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,16	2,55	2,84	3,12	2,97	2,61	2,30	54,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,98	2,83	2,74	2,70	2,65	2,75	2,85	3,02	3,11	3,13	2,93	2,93	3,19	3,19	2,99	2,80	3,00	3,19	3,48	3,74	4,13	3,93	3,60	3,24	75,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,85	0,70	0,61	0,57	0,52	0,62	0,72	0,89	0,93	0,94	0,80	0,80	0,95	0,95	0,86	0,67	0,87	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	19,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,19	2,13	2,13	2,24	2,24	2,13	2,13	2,13	2,24	2,53	2,79	3,18	2,98	2,65	2,29	55,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,99	2,84	2,74	2,65	2,64	2,76	2,92	3,11	3,10	3,14	3,08	3,02	3,03	3,06	2,94	2,92	3,02	3,20	3,58	3,88	4,24	3,99	3,68	3,33	75,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,86	0,71	0,61	0,52	0,51	0,63	0,79	0,93	0,93	0,94	0,92	0,88	0,90	0,92	0,81	0,79	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	20,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,17	2,20	2,15	2,13	2,13	2,14	2,13	2,13	2,13	2,25	2,63	2,93	3,29	3,04	2,73	2,38	55,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,90	2,73	2,66	2,58	2,56	2,65	2,79	2,89	2,89	2,92	2,78	2,83	2,78	2,73	2,72	3,04	2,95	3,12	3,54	3,81	4,07	3,91	3,54	3,23	72,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,77	0,60	0,53	0,45	0,43	0,52	0,66	0,76	0,76	0,79	0,64	0,70	0,65	0,60	0,59	0,91	0,82	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	17,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,59	2,86	3,12	2,96	2,59	2,28	54,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη