| Πέμπτη, 19 Μάιος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 2,89 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 20 Μάιος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 2,78 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 21 Μάιος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 2,98 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 22 Μάιος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 3,18 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 23 Μάιος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 2,84 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 24 Μάιος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 2,83 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 25 Μάιος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 3,15 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |