

| Πέμπτη, 19 Μάιος 2022 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Ωρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,93 | 0,88 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,99 | 1,02 | 1,08 | 1,09 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,84 | 0,91 | 1,00 | 1,08 | 1,19 | 1,21 | 1,09 | 0,95 | 23,14 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1.1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

