

Κυριακή, 1 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,41	4,01	3,74	3,62	3,68	3,92	4,28	4,64	4,95	5,08	5,01	4,66	4,19	3,62	3,14	2,88	3,12	3,80	4,78	5,74	6,99	7,02	6,33	5,54	109,19
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,16	0,76	0,49	0,37	0,42	0,67	1,02	1,38	1,48	1,52	1,50	1,40	0,94	0,36	0,00	0,00	0,00	0,54	1,26	1,18	1,45	2,04	1,90	1,66	23,51
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,46	3,56	3,51	3,26	3,26	3,26	3,14	2,88	3,12	3,26	3,51	4,56	5,54	4,98	4,43	3,88	85,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 2 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,39	3,99	3,76	3,74	3,92	4,31	4,79	5,31	5,50	5,41	5,21	4,90	4,49	4,01	3,53	3,31	3,50	4,73	5,61	6,39	7,34	7,36	6,57	5,66	117,71
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,13	0,74	0,51	0,48	0,66	1,05	1,44	1,59	1,65	1,62	1,56	1,47	1,23	0,75	0,27	0,05	0,25	1,42	1,68	1,92	2,20	2,21	1,97	1,70	29,55
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,35	3,72	3,85	3,79	3,64	3,43	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,31	3,93	4,47	5,14	5,15	4,60	3,96	88,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 3 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,48	4,06	3,82	3,83	4,08	4,54	5,11	5,59	5,72	5,58	5,31	4,96	4,62	4,26	3,81	3,56	3,68	4,37	5,34	6,33	7,63	7,63	6,74	5,69	120,74
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,22	0,80	0,57	0,57	0,82	1,28	1,53	1,68	1,72	1,67	1,59	1,49	1,37	1,01	0,55	0,30	0,42	0,46	0,33	0,24	0,18	0,19	0,20	0,19	20,39
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,58	3,91	4,01	3,91	3,71	3,47	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,90	5,01	6,09	7,45	7,44	6,54	5,50	100,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 4 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,56	4,14	3,89	3,88	4,12	4,59	5,18	5,55	5,74	5,59	5,26	4,86	4,49	4,13	3,73	3,48	3,60	4,25	5,24	6,29	7,66	7,66	6,76	5,70	120,32
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,14	0,09	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,60
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,42	4,04	3,83	3,83	4,08	4,55	5,15	5,52	5,72	5,59	5,26	4,86	4,49	4,13	3,73	3,47	3,59	4,25	5,24	6,28	7,64	7,64	6,74	5,69	119,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 5 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,53	4,11	3,85	3,85	4,08	4,53	5,10	5,53	5,64	5,45	5,07	4,69	4,31	4,02	3,63	3,35	3,46	4,15	5,19	6,25	7,59	7,69	6,83	5,83	118,74
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,53	4,11	3,85	3,85	4,08	4,53	5,10	5,52	5,64	5,45	5,07	4,69	4,31	4,02	3,63	3,35	3,46	4,15	5,19	6,25	7,59	7,69	6,83	5,83	118,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 6 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,42	4,07	3,85	3,83	3,99	4,35	4,77	5,04	5,31	5,27	5,08	4,85	4,66	4,46	4,27	4,03	4,03	4,56	5,53	6,43	7,67	7,62	6,58	5,48	120,14
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		0,37	0,32	0,48	0,57	0,63	0,75	0,85	0,76	0,70	0,80	0,99	0,90	0,65	0,47	0,23	0,17	0,17	0,26	0,46	0,73	0,68	0,65	0,65	0,69	13,95
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		4,05	3,75	3,37	3,26	3,37	3,60	3,92	4,28	4,60	4,47	4,09	3,95	4,01	3,99	4,05	3,85	3,86	4,29	5,07	5,69	6,98	6,97	5,93	4,80	106,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 7 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		4,86	4,53	4,29	4,18	4,20	4,39	4,71	5,01	5,33	5,59	5,66	5,59	5,40	5,16	4,87	4,57	4,53	4,79	5,50	6,37	7,70	7,77	6,81	5,90	127,69
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,29	1,27	1,04	0,92	0,94	1,13	1,41	1,50	1,60	1,68	1,70	1,68	1,62	1,55	1,46	1,31	1,28	1,44	1,65	1,91	2,31	2,33	2,04	1,77	36,82
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,57	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,30	3,51	3,73	3,91	3,96	3,91	3,78	3,61	3,41	3,26	3,26	3,35	3,85	4,46	5,39	5,44	4,77	4,13	90,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 8 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,07	4,76	4,52	4,39	4,40	4,58	4,92	5,23	5,56	5,84	5,97	5,92	5,71	5,37	4,95	4,56	5,74	5,68	5,98	6,79	7,93	8,00	7,10	6,24	135,22
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,52	1,43	1,27	1,14	1,14	1,32	1,48	1,57	1,67	1,75	1,79	1,78	1,70	1,61	1,49	1,30	1,72	1,70	1,80	2,04	2,38	2,40	2,13	1,87	39,98
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,55	3,33	3,26	3,26	3,26	3,26	3,44	3,66	3,89	4,09	4,18	4,14	4,02	3,76	3,47	3,26	4,02	3,98	4,19	4,75	5,55	5,60	4,97	4,37	95,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης



Δευτέρα, 9 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Πρόβλεψη ζήτησης (MWh)		5,17	4,78	4,48	4,31	4,33	4,59	5,10	5,69	6,11	6,33	6,34	6,32	6,36	6,30	5,85	5,41	5,28	5,26	5,86	6,75	8,03	8,08	7,18	6,32	140,23
Πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (MWh)		1,55	1,43	1,22	1,05	1,07	1,34	1,53	1,71	1,83	1,90	1,90	1,90	1,91	1,89	1,75	1,62	1,58	1,58	1,76	2,00	1,93	1,97	2,05	1,90	40,38
Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MWh)		3,62	3,35	3,26	3,26	3,26	3,26	3,57	3,99	4,28	4,43	4,44	4,42	4,45	4,41	4,09	3,79	3,70	3,68	4,10	4,74	6,10	6,11	5,13	4,42	99,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 10 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
10/05/22 1:00	4,43	3,26	1,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 2:00	4,17	3,26	0,92	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 3:00	4,00	3,26	0,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 4:00	4,03	3,26	0,77	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 5:00	4,28	3,26	1,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 6:00	4,67	3,27	1,40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 7:00	5,04	3,53	1,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 8:00	5,31	3,72	1,59	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 9:00	5,45	3,82	1,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 10:00	5,41	3,79	1,62	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 11:00	5,21	3,64	1,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 12:00	4,97	3,48	1,49	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 13:00	4,72	3,30	1,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 14:00	4,26	3,26	1,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 15:00	3,94	3,26	0,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 16:00	3,96	3,26	0,71	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 17:00	4,47	3,26	1,21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 18:00	5,33	3,73	1,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 19:00	6,31	4,42	1,89	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 20:00	7,72	5,40	2,32	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 21:00	7,97	5,58	2,39	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 22:00	7,01	4,91	2,10	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
10/05/22 23:00	6,06	4,24	1,82	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
11/05/22 1:00	4,41	3,26	1,15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 2:00	3,43	3,26	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 3:00	3,99	3,26	0,74	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 4:00	4,01	3,26	0,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 5:00	4,24	3,26	0,98	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 6:00	4,63	3,26	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 7:00	4,93	3,45	1,48	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 8:00	5,21	3,64	1,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 9:00	5,36	3,75	1,61	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 10:00	5,32	3,73	1,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 11:00	5,14	3,60	1,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 12:00	4,89	3,42	1,47	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 13:00	4,65	3,26	1,39	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 14:00	4,42	3,26	1,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 15:00	4,13	3,26	0,88	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 16:00	4,14	3,26	0,88	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 17:00	4,56	3,53	1,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 18:00	5,34	4,56	0,78	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 19:00	6,33	5,75	0,58	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 20:00	7,69	6,99	0,70	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 21:00	7,88	7,24	0,64	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 22:00	6,84	6,49	0,35	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
11/05/22 23:00	5,91	5,61	0,31	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 12 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
12/05/22 1:00	4,35	4,29	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 2:00	4,10	4,07	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 3:00	3,95	3,92	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 4:00	3,95	3,92	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 5:00	4,16	4,09	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 6:00	4,52	4,47	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 7:00	4,80	4,76	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 8:00	5,09	5,07	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 9:00	5,31	5,31	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 10:00	5,36	5,35	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 11:00	5,18	5,17	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 12:00	4,95	4,94	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 13:00	4,69	4,67	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 14:00	4,37	4,31	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 15:00	4,12	4,05	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 16:00	4,10	4,03	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 17:00	4,45	4,32	0,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 18:00	5,17	5,01	0,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 19:00	6,00	5,83	0,17	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 20:00	7,39	7,18	0,22	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 21:00	7,71	7,42	0,29	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 22:00	6,73	6,36	0,36	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
12/05/22 23:00	5,76	5,40	0,36	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Μάιος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10				
Ρ	Ε	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 13 Μάιος 2022				13/05/22 0:00	3,99	3,60	0,39	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 1:00	4,35	3,89	0,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 2:00	4,11	3,65	0,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 3:00	3,97	3,47	0,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 4:00	3,97	3,26	0,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 5:00	4,17	3,26	0,91	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 6:00	4,51	3,54	0,97	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 7:00	4,79	3,88	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 8:00	5,10	4,58	0,52	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 9:00	5,32	5,09	0,22	0	1	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 10:00	5,38	5,22	0,15	0	1	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 11:00	5,19	4,93	0,26	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 12:00	4,84	4,46	0,38	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 13:00	4,53	4,10	0,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 14:00	4,31	3,89	0,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 15:00	4,15	3,99	0,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 16:00	4,14	4,09	0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 17:00	4,57	4,56	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				13/05/22 18:00	5,32	5,31	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
			13/05/22 19:00	6,15	6,15	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
			13/05/22 20:00	7,35	7,35	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
			13/05/22 21:00	7,59	7,59	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
			13/05/22 22:00	6,63	6,63	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
			13/05/22 23:00	5,73	5,70	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
14/05/22 1:00	4,13	3,89	0,24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 2:00	3,88	3,68	0,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 3:00	3,75	3,39	0,36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 4:00	3,77	3,36	0,41	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 5:00	3,93	3,44	0,49	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 6:00	4,17	3,56	0,62	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 7:00	4,45	3,73	0,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 8:00	4,73	4,01	0,73	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 9:00	4,87	3,86	1,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 10:00	4,92	3,78	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 11:00	4,86	3,84	1,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 12:00	4,62	3,59	1,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 13:00	4,28	3,39	0,89	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 14:00	3,83	3,26	0,58	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 15:00	3,39	3,26	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 16:00	3,28	3,26	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 17:00	3,81	3,26	0,55	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 18:00	4,75	4,26	0,49	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 19:00	5,76	5,53	0,23	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 20:00	6,99	6,83	0,16	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 21:00	7,02	6,87	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 22:00	6,11	5,92	0,19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
14/05/22 23:00	5,21	4,95	0,26	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
15/05/22 1:00	3,90	3,82	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 2:00	3,69	3,63	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 3:00	3,57	3,52	0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 4:00	3,57	3,52	0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 5:00	3,70	3,63	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 6:00	3,94	3,87	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 7:00	4,18	4,12	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 8:00	4,49	4,41	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 9:00	4,76	4,68	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 10:00	4,87	4,79	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 11:00	4,71	4,59	0,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 12:00	4,40	4,23	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 13:00	3,99	3,82	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 14:00	3,59	3,45	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 15:00	3,29	3,26	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 16:00	3,12	3,12	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 17:00	3,59	3,59	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 18:00	4,27	4,27	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 19:00	5,04	5,04	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 20:00	6,24	6,24	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 21:00	6,58	6,58	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 22:00	5,77	5,77	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
15/05/22 23:00	5,04	5,04	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 16 Μάιος 2022	16/05/22 0:00	4,26	4,26	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 1:00	3,89	3,89	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 2:00	3,64	3,64	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 3:00	3,53	3,53	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 4:00	3,57	3,57	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 5:00	3,79	3,79	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 6:00	4,19	4,19	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 7:00	4,55	4,55	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 8:00	4,73	4,73	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 9:00	4,90	4,90	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 10:00	5,03	5,03	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 11:00	5,09	5,09	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 12:00	5,01	5,01	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 13:00	4,79	4,79	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 14:00	4,38	4,38	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 15:00	3,98	3,98	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 16:00	3,91	3,91	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 17:00	4,20	4,20	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	16/05/22 18:00	4,76	4,76	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
16/05/22 19:00	5,51	5,51	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
16/05/22 20:00	6,62	6,62	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
16/05/22 21:00	6,93	6,93	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
16/05/22 22:00	6,11	6,11	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
16/05/22 23:00	5,37	5,37	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
					Τρίτη, 17 Μάιος 2022	17/05/22 0:00	4,88	4,86	0,02	0	0	0	0
17/05/22 1:00	4,51	4,49	0,02	0		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 2:00	4,29	4,27	0,02	0		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 3:00	4,20	4,19	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 4:00	4,22	4,22	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 5:00	4,40	4,40	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 6:00	4,70	4,70	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 7:00	4,99	4,99	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 8:00	5,34	5,34	0,00	0		1	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 9:00	5,63	5,63	0,00	0		1	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 10:00	5,72	5,72	0,00	0		1	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 11:00	5,65	5,64	0,00	0		1	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 12:00	5,52	5,51	0,00	0		1	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 13:00	5,38	5,38	0,00	0		1	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 14:00	4,83	4,83	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 15:00	4,42	4,42	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 16:00	4,34	4,34	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 17:00	4,74	4,74	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 18:00	5,45	5,45	0,00	1		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 19:00	6,28	6,28	0,00	1		0	0	0	1	0	0	0	0
17/05/22 20:00	7,35	7,35	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
17/05/22 21:00	7,58	7,56	0,02	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
17/05/22 22:00	6,59	6,59	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
17/05/22 23:00	5,66	5,66	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 18 Μάιος 2022	18/05/22 0:00	4,93	4,93	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 1:00	4,54	4,54	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 2:00	4,29	4,25	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 3:00	4,18	4,04	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 4:00	4,21	4,07	0,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 5:00	4,38	4,31	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 6:00	4,67	4,66	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 7:00	4,96	4,96	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 8:00	5,32	5,32	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 9:00	5,65	5,63	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 10:00	5,81	5,78	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 11:00	5,74	5,70	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 12:00	5,54	5,49	0,05	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 13:00	5,27	5,21	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 14:00	5,17	5,10	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 15:00	4,64	4,56	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 16:00	4,53	4,49	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 17:00	4,71	4,70	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	18/05/22 18:00	5,19	5,19	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18/05/22 19:00	6,00	6,00	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
18/05/22 20:00	7,21	7,10	0,11	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
18/05/22 21:00	7,53	5,84	1,69	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
18/05/22 22:00	6,54	4,58	1,96	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
18/05/22 23:00	5,64	3,95	1,69	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 19 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 19 Μάιος 2022	19/05/22 0:00	5,03	3,52	1,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 1:00	4,60	3,26	1,34	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 2:00	4,33	3,26	1,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 3:00	4,19	3,26	0,93	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 4:00	4,20	3,26	0,94	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 5:00	4,39	3,26	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 6:00	4,72	3,30	1,41	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 7:00	5,01	3,51	1,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 8:00	5,31	3,72	1,59	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 9:00	5,50	3,85	1,65	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 10:00	5,51	3,86	1,65	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 11:00	5,35	3,75	1,61	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 12:00	5,82	4,08	1,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 13:00	6,67	4,67	2,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 14:00	4,79	3,36	1,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 15:00	4,10	3,26	0,84	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 16:00	4,04	3,26	0,78	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 17:00	4,63	3,26	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 18:00	5,59	3,91	1,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	19/05/22 19:00	6,56	4,59	1,97	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19/05/22 20:00	7,62	5,34	2,29	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
19/05/22 21:00	7,71	5,40	2,31	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
19/05/22 22:00	6,64	4,65	1,99	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
19/05/22 23:00	5,72	4,01	1,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
20/05/22 1:00	4,48	3,34	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 2:00	4,25	3,41	0,84	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 3:00	4,13	3,26	0,87	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 4:00	4,14	3,26	0,88	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 5:00	4,33	3,26	1,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 6:00	4,62	3,42	1,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 7:00	4,85	3,86	0,99	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 8:00	5,09	4,11	0,98	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 9:00	5,26	4,14	1,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 10:00	5,27	4,15	1,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 11:00	5,16	4,07	1,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 12:00	4,93	3,86	1,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 13:00	4,65	3,75	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 14:00	4,31	3,75	0,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 15:00	4,03	3,72	0,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 16:00	4,03	3,73	0,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 17:00	4,58	4,28	0,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 18:00	5,46	5,02	0,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 19:00	6,44	5,80	0,64	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 20:00	7,40	6,61	0,78	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 21:00	7,17	6,16	1,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 22:00	6,17	5,12	1,05	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
20/05/22 23:00	5,33	4,54	0,79	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 21 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 21 Μάιος 2022	21/05/22 0:00	4,79	3,89	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 1:00	4,40	3,26	1,15	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 2:00	4,16	3,26	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 3:00	4,01	3,26	0,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 4:00	4,00	3,26	0,74	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 5:00	4,16	3,26	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 6:00	4,42	3,26	1,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 7:00	4,67	3,53	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 8:00	4,97	4,07	0,91	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 9:00	5,18	4,36	0,82	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 10:00	5,26	4,17	1,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 11:00	5,15	3,60	1,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 12:00	4,92	3,44	1,48	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 13:00	4,64	3,73	0,91	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 14:00	4,32	3,68	0,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 15:00	4,12	3,47	0,65	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 16:00	4,12	3,61	0,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 17:00	4,41	4,11	0,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 18:00	5,13	4,96	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21/05/22 19:00	6,04	5,93	0,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
21/05/22 20:00	7,27	7,17	0,10	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
21/05/22 21:00	7,40	7,32	0,07	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
21/05/22 22:00	6,54	6,45	0,08	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
21/05/22 23:00	5,86	5,77	0,09	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 22 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 22 Μάιος 2022	22/05/22 0:00	4,54	4,45	0,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 1:00	4,14	4,07	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 2:00	3,86	3,79	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 3:00	3,72	3,64	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 4:00	3,72	3,67	0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 5:00	3,88	3,85	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 6:00	4,10	4,10	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 7:00	4,29	4,29	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 8:00	4,52	4,52	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 9:00	4,75	4,75	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 10:00	4,84	4,83	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 11:00	4,83	4,81	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 12:00	4,65	4,63	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 13:00	4,36	4,35	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 14:00	4,03	4,02	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 15:00	3,71	3,70	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 16:00	3,96	3,69	0,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 17:00	4,22	3,90	0,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22/05/22 18:00	4,79	4,43	0,35	0	0	0	0	1	0	0	0	0
22/05/22 19:00	5,61	5,23	0,38	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
22/05/22 20:00	6,82	6,44	0,38	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
22/05/22 21:00	7,10	6,74	0,36	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
22/05/22 22:00	6,38	6,09	0,29	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
22/05/22 23:00	5,79	5,69	0,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 23 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
23/05/22 1:00	4,30	3,26	1,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 2:00	4,04	3,26	0,79	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 3:00	3,94	3,26	0,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 4:00	3,97	3,29	0,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 5:00	4,16	3,89	0,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 6:00	4,51	4,24	0,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 7:00	4,89	4,70	0,19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 8:00	5,54	5,40	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 9:00	5,67	5,40	0,27	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 10:00	5,79	5,62	0,17	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 11:00	5,97	5,93	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 12:00	5,90	5,89	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 13:00	5,57	5,54	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 14:00	5,05	4,93	0,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 15:00	4,60	4,39	0,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 16:00	4,55	4,26	0,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 17:00	4,63	4,27	0,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 18:00	5,15	4,79	0,36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 19:00	5,90	5,61	0,29	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 20:00	7,04	6,81	0,23	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 21:00	7,22	6,98	0,24	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 22:00	6,41	6,21	0,21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
23/05/22 23:00	5,67	5,49	0,18	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 24 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
24/05/22 1:00	4,64	4,63	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 2:00	4,39	4,37	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 3:00	4,24	4,20	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 4:00	4,27	4,23	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 5:00	4,47	4,47	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 6:00	4,78	4,78	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 7:00	5,13	5,13	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 8:00	5,50	5,50	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 9:00	5,82	5,82	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 10:00	5,98	5,98	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 11:00	5,97	5,96	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 12:00	5,92	5,91	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 13:00	5,76	5,76	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 14:00	5,23	5,22	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 15:00	4,88	4,85	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 16:00	4,73	4,71	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 17:00	5,01	4,99	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 18:00	5,70	5,69	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 19:00	6,44	6,44	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 20:00	7,43	7,43	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 21:00	7,61	7,61	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 22:00	6,66	6,66	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
24/05/22 23:00	5,73	5,73	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
25/05/22 1:00	4,68	4,68	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 2:00	4,43	4,43	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 3:00	4,31	4,31	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 4:00	4,28	4,28	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 5:00	4,48	4,48	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 6:00	4,78	4,78	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 7:00	5,11	5,11	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 8:00	5,49	5,48	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 9:00	5,85	5,84	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 10:00	6,08	6,08	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 11:00	6,14	6,13	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 12:00	6,02	5,99	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 13:00	5,77	5,67	0,09	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 14:00	5,38	5,25	0,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 15:00	5,03	4,85	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 16:00	4,86	4,72	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 17:00	5,10	5,00	0,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 18:00	5,74	5,67	0,07	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 19:00	6,57	6,51	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 20:00	7,41	7,36	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 21:00	7,43	7,38	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 22:00	6,56	6,53	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
25/05/22 23:00	5,70	5,69	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 26 Μάιος 2022	26/05/22 0:00	5,19	5,19	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 1:00	4,78	4,78	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 2:00	4,53	4,53	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 3:00	4,38	4,38	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 4:00	4,38	4,38	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 5:00	4,56	4,56	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 6:00	4,83	4,83	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 7:00	5,17	5,17	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 8:00	5,57	5,57	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 9:00	5,97	5,97	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 10:00	6,28	6,28	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 11:00	6,34	6,34	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 12:00	6,16	6,16	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 13:00	5,89	5,89	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 14:00	5,52	5,52	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 15:00	5,15	5,15	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 16:00	5,04	5,04	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 17:00	5,29	5,29	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 18:00	5,91	5,91	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	26/05/22 19:00	6,58	6,58	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
26/05/22 20:00	7,50	7,50	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
26/05/22 21:00	7,63	7,63	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
26/05/22 22:00	6,68	6,68	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
26/05/22 23:00	5,80	5,70	0,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
					Παρασκευή, 27 Μάιος 2022	27/05/22 0:00	5,28	5,12	0,16	1	0	0	0
27/05/22 1:00	4,84	4,75	0,08	0		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 2:00	4,55	4,47	0,08	0		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 3:00	4,40	4,32	0,08	0		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 4:00	4,40	4,31	0,09	0		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 5:00	4,55	4,16	0,38	0		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 6:00	4,82	4,68	0,14	0		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 7:00	5,14	5,01	0,13	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 8:00	5,57	5,41	0,17	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 9:00	6,01	5,85	0,16	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 10:00	6,36	6,24	0,12	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 11:00	6,53	6,40	0,13	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 12:00	6,51	6,37	0,14	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 13:00	6,27	5,29	0,98	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 14:00	5,92	5,28	0,64	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 15:00	5,46	5,13	0,34	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 16:00	6,03	5,51	0,52	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 17:00	6,11	5,65	0,47	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 18:00	6,52	6,12	0,40	1		0	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 19:00	6,98	6,64	0,34	1		1	0	0	1	0	0	0	0
27/05/22 20:00	7,61	7,28	0,33	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
27/05/22 21:00	7,74	7,36	0,38	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
27/05/22 22:00	6,97	6,49	0,49	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
27/05/22 23:00	6,35	5,69	0,65	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
					Σάββατο, 28 Μάιος 2022	28/05/22 0:00	5,51	5,48	0,03	1	0	0	0
28/05/22 1:00	5,00	4,98	0,02	0		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 2:00	4,69	4,67	0,02	0		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 3:00	4,53	4,49	0,04	0		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 4:00	4,50	4,46	0,04	0		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 5:00	4,61	4,56	0,05	0		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 6:00	4,84	4,80	0,04	0		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 7:00	5,12	5,08	0,04	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 8:00	5,54	5,50	0,04	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 9:00	5,96	5,94	0,02	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 10:00	6,28	6,28	0,00	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 11:00	6,43	6,42	0,01	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 12:00	6,35	6,33	0,01	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 13:00	6,07	6,04	0,04	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 14:00	5,59	5,46	0,13	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 15:00	5,19	4,95	0,24	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 16:00	5,06	4,81	0,25	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 17:00	5,30	5,13	0,17	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 18:00	5,89	5,78	0,12	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 19:00	6,50	6,38	0,12	1		0	0	0	1	0	0	0	0
28/05/22 20:00	7,17	7,03	0,14	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
28/05/22 21:00	7,53	7,40	0,13	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
28/05/22 22:00	6,73	6,49	0,24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
28/05/22 23:00	6,08	5,91	0,17	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 29 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
					Κυριακή, 29 Μάιος 2022	29/05/22 0:00	5,23	5,23	0,01	1	0	0	0
29/05/22 1:00	4,76	4,73	0,03	0		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 2:00	4,45	4,30	0,14	0		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 3:00	4,26	4,04	0,23	0		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 4:00	4,23	3,88	0,35	0		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 5:00	4,34	3,68	0,66	0		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 6:00	4,52	3,27	1,25	0		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 7:00	4,72	3,30	1,42	0		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 8:00	5,10	3,77	1,33	0		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 9:00	5,47	4,57	0,90	0		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 10:00	5,51	5,05	0,46	1		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 11:00	6,01	5,96	0,05	1		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 12:00	6,44	6,43	0,01	1		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 13:00	6,16	6,16	0,01	1		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 14:00	5,72	5,70	0,02	1		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 15:00	5,31	5,29	0,02	1		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 16:00	5,31	3,71	1,59	0		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 17:00	5,39	3,85	1,54	0		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 18:00	5,93	4,77	1,16	1		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 19:00	6,40	4,99	1,41	1		0	0	0	1	0	0	0	0
29/05/22 20:00	7,03	6,16	0,86	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
29/05/22 21:00	7,40	5,42	1,99	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
29/05/22 22:00	6,74	4,72	2,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
29/05/22 23:00	6,18	4,33	1,85	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 30 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 30 Μάιος 2022	30/05/22 0:00	5,19	3,63	1,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 1:00	4,72	3,31	1,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 2:00	4,42	3,26	1,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 3:00	4,26	3,26	1,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 4:00	4,28	3,26	1,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 5:00	4,48	3,26	1,22	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 6:00	4,85	3,39	1,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 7:00	5,25	3,79	1,46	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 8:00	5,56	4,50	1,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 9:00	5,83	4,87	0,96	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 10:00	5,98	5,07	0,91	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 11:00	6,05	5,22	0,83	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 12:00	5,96	5,32	0,64	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 13:00	5,70	5,21	0,48	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 14:00	5,24	4,81	0,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 15:00	4,82	4,47	0,35	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 16:00	4,61	4,36	0,25	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 17:00	4,87	4,69	0,18	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 18:00	5,56	5,42	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	30/05/22 19:00	6,46	6,35	0,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0
30/05/22 20:00	7,29	7,20	0,09	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
30/05/22 21:00	7,57	7,48	0,08	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
30/05/22 22:00	6,78	6,72	0,06	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
30/05/22 23:00	6,01	6,00	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 31 Μάιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
					Τρίτη, 31 Μάιος 2022	31/05/22 0:00	5,38	5,38	0,00	1	0	0	0
31/05/22 1:00	4,94	4,94	0,00	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 2:00	4,64	4,64	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 3:00	4,49	4,49	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 4:00	4,50	4,50	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 5:00	4,70	4,70	0,00	0		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 6:00	5,01	5,01	0,00	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 7:00	5,38	5,38	0,00	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 8:00	5,83	5,83	0,00	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 9:00	6,20	6,20	0,00	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 10:00	6,41	6,41	0,00	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 11:00	6,45	6,42	0,03	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 12:00	6,35	6,30	0,05	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 13:00	6,16	6,12	0,04	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 14:00	5,84	5,80	0,04	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 15:00	5,46	5,37	0,10	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 16:00	5,25	5,08	0,18	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 17:00	5,44	5,29	0,15	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 18:00	6,08	5,96	0,12	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 19:00	6,75	6,53	0,22	1		0	0	0	1	0	0	0	0
31/05/22 20:00	7,58	6,99	0,59	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
31/05/22 21:00	7,82	7,13	0,69	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
31/05/22 22:00	7,01	6,41	0,59	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
31/05/22 23:00	6,24	5,78	0,47	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.