Κυριακή, 1 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,80	4,80	4,69	4,46	4,22	4,31	4,05	4,24	4,95	5,15	5,38	5,38	5,48	5,64	5,33	4,94	4,91	4,82	4,80	5,52	6,44	6,49	6,15	5,00	121,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,68	1,68	1,64	1,56	1,47	1,51	1,30	1,48	1,73	1,80	1,88	1,88	1,92	1,97	1,87	1,73	1,72	1,69	1,68	1,93	0,94	0,99	0,65	1,75	38,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,12	3,12	3,05	2,90	2,75	2,80	2,75	2,76	3,22	3,35	3,50	3,50	3,56	3,67	3,46	3,21	3,19	3,14	3,12	3,59	5,50	5,50	5,50	3,25	83,48
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																					1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,61	5,64	5,43	5,47	5,46	5,36	5,20	5,42	5,62	5,74	5,77	5,86	6,05	6,33	6,13	5,87	5,82	5,71	5,82	6,41	7,00	7,07	6,66	6,59	142,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,97	1,98	1,90	1,91	1,91	1,88	1,82	1,90	1,97	2,01	2,02	2,05	0,55	0,83	0,63	2,05	2,04	2,00	2,04	0,91	1,50	1,57	1,16	1,09	39,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,65	3,67	3,53	3,55	3,55	3,49	3,38	3,52	3,65	3,73	3,75	3,81	5,50	5,50	5,50	3,81	3,78	3,71	3,79	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	102,38
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5													1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,83	5,78	5,57	5,65	5,54	5,41	5,40	5,54	5,84	5,96	5,95	5,94	6,12	6,31	6,17	5,97	5,95	5,93	6,03	6,62	7,24	7,17	6,74	6,61	145,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,33	0,28	1,95	1,98	1,94	1,90	1,89	1,94	0,34	0,46	0,45	0,44	0,62	0,81	0,67	0,47	0,45	0,43	0,53	1,12	1,74	1,67	1,24	1,11	24,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,62	3,67	3,60	3,52	3,51	3,60	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	120,52
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,27	6,02	5,60	5,71	5,50	5,38	5,58	5,67	6,09	6,20	6,20	6,34	6,37	6,51	6,48	6,43	6,41	6,43	6,61	7,08	7,42	6,78	6,08	5,73	148,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,77	0,52	1,96	2,00	1,92	1,88	1,95	1,98	0,59	0,70	0,70	0,84	0,87	1,01	0,98	0,93	0,91	0,93	1,11	1,58	1,92	1,28	0,58	2,01	29,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,64	3,71	3,57	3,50	3,63	3,69	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,73	118,97
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	-																									Βλάβη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,95	5,62	5,55	5,65	5,58	5,41	5,31	5,48	6,11	6,35	6,32	6,16	6,01	6,03	5,97	5,94	6,16	6,30	6,54	7,06	7,70	7,51	6,96	6,75	148,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	1,97	1,94	1,98	1,95	1,89	1,86	1,92	0,61	0,85	0,82	0,66	0,51	0,53	0,47	0,44	0,66	0,80	1,04	1,56	2,20	2,01	1,46	1,25	29,84
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,65	3,60	3,67	3,63	3,52	3,45	3,56	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	118,58
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,69	5,46	5,52	5,55	5,51	5,35	5,36	5,44	6,00	6,37	6,41	6,10	5,83	5,86	5,77	5,75	6,17	6,30	6,69	7,14	7,89	7,72	7,08	6,90	147,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,99	1,91	1,93	1,94	1,93	1,87	1,88	1,91	0,50	0,87	0,91	0,60	2,04	2,05	2,02	2,01	0,67	0,80	1,19	1,64	2,39	2,22	1,58	1,40	38,25
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,70	3,55	3,59	3,61	3,58	3,48	3,48	3,54	5,50	5,50	5,50	5,50	3,79	3,81	3,75	3,73	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	109,61
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5									1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,44	5,17	4,77	4,76	4,69	4,63	4,77	4,82	5,26	5,49	5,47	5,81	5,76	5,90	5,86	5,90	5,96	5,97	6,15	6,78	7,32	6,66	5,45	5,12	133,93
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,90	1,81	1,67	1,67	1,64	1,62	1,67	1,69	1,84	1,92	1,92	0,31	0,26	0,40	0,36	0,40	0,46	0,47	0,65	1,28	1,82	1,16	1,91	1,79	30,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,53	3,36	3,10	3,09	3,05	3,01	3,10	3,13	3,42	3,57	3,56	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,54	3,33	103,31
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,39	5,29	4,87	4,85	4,99	4,92	4,68	4,95	5,43	5,70	6,02	5,95	5,77	5,94	5,77	5,77	6,00	6,03	6,36	6,59	7,16	6,47	6,11	5,86	136,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,89	1,85	1,70	1,70	1,75	1,72	1,64	1,73	1,90	0,20	0,52	0,45	0,27	0,44	0,27	0,27	0,50	0,53	0,86	1,09	1,66	0,97	0,61	0,36	24,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,50	3,44	3,16	3,16	3,24	3,20	3,04	3,22	3,53	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	111,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,83	5,59	5,54	5,56	5,50	5,39	5,27	5,70	6,25	6,53	6,71	6,43	6,21	6,20	6,01	6,34	6,20	6,39	6,70	7,11	7,67	7,66	7,14	6,80	150,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,33	1,95	1,94	1,95	1,93	1,89	1,84	1,99	0,75	1,03	1,21	0,93	0,71	0,70	0,51	0,84	0,70	0,89	1,20	1,61	2,17	2,16	1,64	1,30	32,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,63	3,60	3,61	3,58	3,50	3,43	3,70	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	118,55
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,33	6,16	5,80	5,74	5,67	5,56	5,77	6,01	6,37	6,57	6,56	6,52	6,68	6,63	6,54	6,58	6,43	6,68	6,93	7,29	7,87	7,85	7,19	6,56	156,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,83	0,66	2,03	2,01	1,98	1,94	2,02	2,10	0,87	1,07	1,06	1,02	1,18	1,13	1,04	1,08	0,93	1,18	1,43	1,79	2,37	2,35	1,69	1,06	34,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,77	3,73	3,69	3,61	3,75	3,91	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	121,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο κατά τις πρωινές ώρες και κατόπιν χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,34	6,22	6,18	5,97	5,76	5,87	5,78	5,82	6,29	6,61	6,64	6,76	6,77	6,89	6,74	6,60	6,66	6,91	7,08	7,45	7,71	8,02	7,30	6,86	159,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,84	0,72	0,68	2,09	2,01	2,06	2,02	2,04	0,79	1,11	1,14	1,26	1,27	1,39	1,24	1,10	1,16	1,41	1,58	1,95	2,21	2,52	1,80	1,36	35,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	3,88	3,74	3,82	3,76	3,78	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	123,48
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο κατά τις πρωινές ώρες και κατόπιν χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,23	6,11	5,69	5,28	5,23	5,45	5,42	5,56	6,24	6,60	6,69	6,60	6,71	6,75	6,59	6,48	6,42	6,46	6,85	7,24	7,78	7,86	7,25	6,92	154,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,73	0,61	1,99	1,85	1,83	1,91	1,90	1,95	0,74	1,10	1,19	1,10	1,21	1,25	1,09	0,98	0,92	0,96	1,35	1,74	2,28	2,36	1,75	1,42	34,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,70	3,43	3,40	3,54	3,52	3,61	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	120,21
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,62	5,95	5,67	5,42	5,57	5,59	5,52	5,56	6,31	6,60	6,55	6,38	6,62	6,78	6,69	6,68	6,53	6,50	6,82	7,24	7,75	7,87	7,33	6,92	155,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,12	2,08	1,98	1,90	1,95	1,96	1,93	1,95	0,81	1,10	1,05	0,88	1,12	1,28	1,19	1,18	1,03	1,00	1,32	1,74	2,25	2,37	1,83	1,42	36,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,87	3,69	3,52	3,62	3,63	3,59	3,62	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	119,03
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,20	5,85	5,72	5,63	5,44	5,49	5,50	5,77	6,41	6,47	6,46	6,62	6,60	6,72	6,63	6,62	6,57	6,78	6,89	7,29	7,58	7,09	6,37	6,20	152,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,70	2,05	2,00	1,97	1,90	1,92	1,93	2,02	0,91	0,97	0,96	1,12	1,10	1,22	1,13	1,12	1,07	1,28	1,39	1,79	2,08	1,59	0,87	0,70	33,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,81	3,72	3,66	3,54	3,57	3,58	3,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	119,11
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,64	5,36	5,19	4,88	4,95	4,72	4,82	5,30	5,74	6,12	6,20	6,07	6,31	6,34	6,10	6,09	5,85	6,07	6,44	6,80	7,13	7,06	7,01	6,54	142,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,97	1,86	1,69	1,38	1,45	1,22	1,32	1,80	2,01	0,62	0,70	0,57	0,81	0,84	0,60	0,59	0,35	0,57	0,94	1,30	1,63	1,56	1,51	1,04	28,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,66	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,73	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	114,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,31	6,18	6,06	5,81	5,54	5,76	5,76	5,92	6,08	6,17	6,42	6,58	6,53	6,66	6,45	6,39	6,51	6,79	7,07	7,42	7,75	7,66	7,13	6,68	155,63
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,81	2,16	2,12	2,03	1,94	2,02	2,01	2,07	0,58	0,67	0,92	1,08	1,03	1,16	0,95	0,89	1,01	1,29	1,57	1,92	2,25	2,16	1,63	1,18	35,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	4,01	3,94	3,78	3,60	3,74	3,74	3,84	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	120,17
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,13	6,08	6,06	5,77	5,60	5,82	5,70	5,82	6,14	6,31	6,28	6,45	6,47	6,35	6,01	6,16	6,24	6,34	6,73	6,95	7,05	6,93	6,47	6,11	149,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,63	0,58	0,56	2,02	1,96	2,04	2,00	2,04	0,64	0,81	0,78	0,95	0,97	0,85	0,51	0,66	0,74	0,84	1,23	1,45	1,55	1,43	0,97	0,61	26,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	3,75	3,64	3,78	3,71	3,78	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	123,17
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5				1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,36	6,08	5,52	5,33	5,59	5,64	5,39	5,58	6,07	6,31	6,25	6,28	6,62	6,76	6,50	6,68	6,55	6,59	6,94	7,19	7,73	7,81	7,28	6,82	153,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,86	0,58	1,93	1,83	1,96	1,97	1,89	1,95	0,57	0,81	0,75	0,78	1,12	1,26	1,00	1,18	1,05	1,09	1,44	1,69	2,23	2,31	1,78	1,32	33,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,59	3,50	3,63	3,67	3,50	3,63	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	120,52
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,92	5,86	5,60	5,11	5,54	5,60	5,13	5,76	5,99	6,54	6,59	6,69	6,92	6,81	6,74	6,91	6,76	6,79	7,09	7,48	7,74	7,84	7,19	6,80	155,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,07	2,05	1,96	1,79	1,94	1,96	1,80	2,01	2,10	2,29	2,31	2,34	2,42	2,38	2,36	2,42	2,37	2,38	2,48	2,62	2,65	2,65	2,52	2,38	54,24
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,85	3,81	3,64	3,32	3,60	3,64	3,34	3,74	3,89	4,25	4,28	4,35	4,50	4,43	4,38	4,49	4,40	4,41	4,61	4,86	5,09	5,19	4,67	4,42	101,16
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,22	6,06	5,58	5,25	5,53	5,67	5,44	5,58	6,11	6,49	6,43	6,46	6,72	6,52	6,26	6,52	6,46	6,49	6,89	6,90	7,36	7,54	6,99	6,50	151,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,18	2,12	1,95	1,75	1,93	1,98	1,90	1,95	2,14	2,27	2,25	2,26	2,35	2,28	2,19	2,28	2,26	2,27	2,41	2,42	2,57	2,64	2,45	2,27	53,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,04	3,94	3,62	3,50	3,59	3,68	3,54	3,63	3,97	4,22	4,18	4,20	4,37	4,23	4,07	4,24	4,20	4,22	4,48	4,49	4,78	4,90	4,55	4,22	98,86
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,67	5,34	4,89	4,56	4,71	4,84	4,68	4,94	5,50	5,88	5,96	5,92	6,34	6,36	6,00	6,10	5,97	6,09	6,55	6,70	7,17	7,14	6,58	6,19	140,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,99	1,84	1,39	1,06	1,21	1,34	1,18	1,44	1,93	2,06	2,09	2,07	2,22	2,23	2,10	2,13	2,09	2,13	2,29	2,34	2,51	2,50	2,30	2,16	46,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,69	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,58	3,82	3,87	3,85	4,12	4,13	3,90	3,96	3,88	3,96	4,26	4,35	4,66	4,64	4,28	4,02	93,47
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,87	5,43	5,29	5,21	5,01	4,80	4,47	5,24	5,65	6,12	6,37	6,53	6,51	6,44	6,31	6,00	6,00	6,09	6,28	6,44	7,00	7,15	7,05	6,77	144,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,05	1,90	1,79	1,71	1,51	1,30	0,97	1,74	1,98	0,62	0,87	1,03	1,01	0,94	0,81	0,50	0,50	0,59	0,78	0,94	1,50	1,65	1,55	1,27	29,50
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,81	3,53	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,68	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	114,52
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,44	6,17	5,67	5,35	5,39	5,54	5,03	5,69	6,25	6,64	6,79	6,92	7,12	7,16	6,89	6,92	6,79	6,69	7,02	7,26	7,89	7,93	7,32	6,93	157,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,94	0,67	1,98	1,85	1,89	1,94	1,53	1,99	0,75	1,14	1,29	1,42	1,62	1,66	1,39	1,42	1,29	1,19	1,52	1,76	2,39	2,43	1,82	1,43	37,31
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,68	3,50	3,50	3,60	3,50	3,70	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	120,49
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,57	6,41	6,06	5,57	5,67	5,48	5,33	6,06	6,46	6,71	6,76	6,92	7,03	7,00	7,14	7,16	7,07	7,01	7,15	7,64	7,72	7,49	6,69	6,26	159,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,07	0,91	0,56	1,95	1,99	1,92	1,83	0,56	0,96	1,21	1,26	1,42	1,53	1,50	1,64	1,66	1,57	1,51	1,65	2,14	2,22	1,99	1,19	0,76	34,98
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	3,62	3,69	3,56	3,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	124,37
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5				1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,49	6,29	6,08	5,54	5,41	5,50	5,28	5,77	6,42	6,85	6,91	6,91	6,90	7,02	6,96	6,59	6,63	6,66	6,92	7,35	8,00	8,19	7,49	7,00	159,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,99	0,79	0,58	1,94	1,89	1,92	1,78	2,02	0,92	1,35	1,41	1,41	1,40	1,52	1,46	1,09	1,13	1,16	1,42	1,85	2,50	2,65	1,99	1,50	36,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	3,60	3,51	3,57	3,50	3,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,54	5,50	5,50	122,48
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5				1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,52	6,27	5,91	5,72	5,69	5,67	5,71	6,09	6,55	6,74	6,74	6,51	6,58	6,81	6,77	6,41	6,60	6,86	7,16	7,58	8,04	8,07	7,52	7,06	159,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,02	0,77	0,41	0,22	0,19	0,17	0,21	0,59	1,05	1,24	1,24	1,01	1,08	1,31	1,27	0,91	1,10	1,36	1,66	2,08	2,54	2,57	2,02	1,56	27,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	132,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,65	6,34	5,95	5,83	5,79	5,77	5,65	5,95	6,36	6,68	6,79	6,72	6,84	6,99	6,82	6,70	6,78	6,89	7,20	7,78	8,15	8,20	6,70	7,08	160,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,15	0,84	0,45	0,33	0,29	0,27	0,15	0,45	0,86	1,18	1,29	1,22	1,34	1,49	1,32	1,20	1,28	1,39	1,70	2,28	2,65	2,65	1,20	1,58	28,56
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,55	5,50	5,50	132,05
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικό Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,23	5,93	5,67	5,54	5,16	5,30	5,41	5,61	6,37	6,45	6,54	6,51	6,74	6,96	6,67	6,48	6,48	6,64	6,83	7,21	7,64	7,66	7,06	6,55	153,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,73	2,08	1,98	1,94	1,66	1,80	1,89	1,96	0,87	0,95	1,04	1,01	1,24	1,46	1,17	0,98	0,98	1,14	1,33	1,71	2,14	2,16	1,56	1,05	34,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,85	3,68	3,60	3,50	3,50	3,52	3,65	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	118,81
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικό Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,10	5,51	5,37	5,32	4,82	5,12	5,10	5,27	5,57	6,14	6,25	6,22	6,50	6,75	6,51	6,29	6,23	6,32	6,59	6,84	7,26	7,55	7,43	6,96	148,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	1,93	1,87	1,82	1,32	1,62	1,60	1,77	1,95	0,64	0,75	0,72	1,00	1,25	1,01	0,79	0,73	0,82	1,09	1,34	1,76	2,05	1,93	1,46	31,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,58	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,62	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	116,20
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικό Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,58	6,33	5,86	5,75	5,44	5,65	5,64	6,24	6,49	6,80	6,81	6,63	6,85	7,07	6,93	6,64	6,73	6,93	7,22	7,63	8,16	8,26	7,61	7,07	161,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,08	0,83	2,05	2,01	1,91	1,98	1,97	0,74	0,99	1,30	1,31	1,13	1,35	1,57	1,43	1,14	1,23	1,43	1,72	2,13	2,65	2,65	2,11	1,57	38,28
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,81	3,74	3,54	3,68	3,66	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,51	5,61	5,50	5,50	123,05
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 31 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικό Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,61	6,33	5,92	5,85	5,83	5,78	5,61	5,79	6,42	6,77	6,92	6,88	7,01	7,17	7,09	6,86	6,97	7,16	7,28	7,64	7,93	7,63	6,97	6,59	161,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,11	0,83	2,07	2,05	2,04	2,02	1,96	2,03	0,92	1,27	1,42	1,38	1,51	1,67	1,59	1,36	1,47	1,66	1,78	2,14	2,43	2,13	1,47	1,09	39,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,85	3,80	3,79	3,76	3,64	3,76	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	121,60
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη