

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022	01/06/22 0:00	5,55	5,13	0,41	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,23	1,24	
	01/06/22 1:00	5,17	4,36	0,80	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,45	
	01/06/22 2:00	4,96	3,85	1,11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,40	
	01/06/22 3:00	4,87	4,04	0,83	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,38	
	01/06/22 4:00	4,82	4,23	0,58	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,42	
	01/06/22 5:00	4,98	4,56	0,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,47	1,47	
	01/06/22 6:00	5,19	4,82	0,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,54	1,55	
	01/06/22 7:00	5,72	5,27	0,45	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,45	1,43	
	01/06/22 8:00	6,20	5,76	0,44	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,80	1,80	
	01/06/22 9:00	6,57	6,40	0,17	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,97	1,97	
	01/06/22 10:00	6,56	6,30	0,26	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,96	1,96	
	01/06/22 11:00	6,72	6,62	0,10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,01	2,01	
	01/06/22 12:00	6,89	6,76	0,13	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,07	2,06	
	01/06/22 13:00	6,83	6,35	0,49	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,02	2,01	
	01/06/22 14:00	6,30	5,77	0,52	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,85	1,83	
	01/06/22 15:00	5,83	5,43	0,40	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,49	1,49	
	01/06/22 16:00	5,73	5,27	0,46	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,39	1,36	
	01/06/22 17:00	6,12	5,64	0,47	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,67	1,80	
	01/06/22 18:00	6,93	6,37	0,56	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,93	2,10	
01/06/22 19:00	7,32	6,81	0,51	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,91	1,94		
01/06/22 20:00	7,88	7,06	0,81	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,24	2,36		
01/06/22 21:00	8,45	7,42	1,03	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,48	2,45		
01/06/22 22:00	7,51	6,82	0,69	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,04	2,01		
01/06/22 23:00	6,50	5,46	1,04	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,64	1,67		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης