Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,668	1,509	1,432	1,373	1,320	1,408	1,474	1,668	1,928	2,031	2,115	2,135	2,171	2,136	2,063	1,897	1,835	1,893	2,142	2,344	2,454	2,494	2,272	2,026	45,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,692	1,535	1,463	1,402	1,368	1,447	1,482	1,637	1,850	1,932	1,998	2,038	2,105	2,117	2,019	1,865	1,823	1,876	2,082	2,258	2,378	2,435	2,229	1,973	45,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,694	1,527	1,467	1,406	1,358	1,412	1,459	1,615	1,818	1,934	1,974	1,970	2,052	2,063	1,950	1,829	1,784	1,855	2,066	2,221	2,338	2,384	2,203	1,968	44,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,698	1,538	1,437	1,392	1,341	1,416	1,500	1,713	1,905	1,944	1,986	2,013	2,086	2,089	2,016	1,901	1,869	1,857	2,072	2,266	2,391	2,446	2,254	1,976	45,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,615	1,452	1,388	1,347	1,274	1,348	1,447	1,610	1,838	1,998	2,096	2,124	2,124	2,103	2,020	1,924	1,875	1,844	2,102	2,283	2,383	2,428	2,183	1,972	44,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,754	1,596	1,506	1,426	1,392	1,495	1,529	1,759	2,057	2,104	2,176	2,188	2,262	2,212	2,147	2,043	1,969	1,980	2,224	2,452	2,575	2,609	2,406	2,122	47,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,721	1,543	1,469	1,441	1,374	1,402	1,503	1,650	1,755	1,867	1,878	1,889	1,974	2,040	1,914	1,876	1,854	1,954	2,013	2,142	2,266	2,337	2,158	1,918	43,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη