Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,083	0,080	0,077	0,074	0,075	0,073	0,070	0,070	0,065	0,061	0,069	0,070	0,069	0,069	0,073	0,070	0,069	0,071	0,071	0,072	0,079	0,080	0,088	0,080	1,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	-																									Σε βλάβη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,068	0,065	0,064	0,065	0,065	0,062	0,060	0,062	0,064	0,070	0,075	0,069	0,067	0,073	0,066	0,065	0,067	0,069	0,077	0,078	0,080	0,084	0,077	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	-																									Σε βλάβη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,072	0,070	0,067	0,067	0,067	0,065	0,063	0,066	0,067	0,077	0,082	0,081	0,085	0,086	0,083	0,080	0,079	0,074	0,077	0,081	0,089	0,082	0,084	0,080	1,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	-																									Σε βλάβη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,075	0,074	0,073	0,072	0,072	0,070	0,067	0,070	0,074	0,071	0,078	0,074	0,084	0,085	0,089	0,084	0,086	0,078	0,079	0,086	0,095	0,089	0,087	0,082	1,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	-																									Σε βλάβη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,079	0,076	0,075	0,074	0,075	0,073	0,069	0,067	0,065	0,064	0,076	0,077	0,075	0,077	0,071	0,068	0,071	0,072	0,077	0,081	0,084	0,081	0,080	0,072	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	-																									Σε βλάβη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,070	0,067	0,065	0,065	0,065	0,064	0,063	0,065	0,065	0,067	0,073	0,076	0,083	0,078	0,082	0,085	0,083	0,076	0,077	0,073	0,082	0,085	0,087	0,084	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	-																									Σε βλάβη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,074	0,071	0,070	0,069	0,070	0,068	0,068	0,066	0,066	0,067	0,074	0,076	0,078	0,077	0,076	0,076	0,076	0,073	0,076	0,076	0,082	0,082	0,083	0,077	1,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	-																									Σε βλάβη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη