| Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,208 | 0,189 | 0,184 | 0,180 | 0,190 | 0,193 | 0,192 | 0,194 | 0,214 | 0,231 | 0,246 | 0,247 | 0,242 | 0,237 | 0,236 | 0,241 | 0,220 | 0,218 | 0,243 | 0,261 | 0,263 | 0,268 | 0,243 | 0,223 | 5,37 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,192 | 0,183 | 0,183 | 0,173 | 0,171 | 0,191 | 0,194 | 0,197 | 0,224 | 0,240 | 0,249 | 0,248 | 0,235 | 0,241 | 0,215 | 0,211 | 0,193 | 0,211 | 0,213 | 0,225 | 0,235 | 0,272 | 0,263 | 0,227 | 5,19 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,214 | 0,187 | 0,178 | 0,172 | 0,177 | 0,199 | 0,199 | 0,201 | 0,225 | 0,232 | 0,243 | 0,242 | 0,227 | 0,225 | 0,233 | 0,218 | 0,223 | 0,228 | 0,259 | 0,264 | 0,272 | 0,278 | 0,244 | 0,208 | 5,35 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,206 | 0,187 | 0,185 | 0,172 | 0,182 | 0,181 | 0,186 | 0,186 | 0,195 | 0,221 | 0,227 | 0,230 | 0,240 | 0,217 | 0,226 | 0,231 | 0,212 | 0,214 | 0,240 | 0,252 | 0,263 | 0,230 | 0,205 | 0,197 | 5,08 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,201 | 0,183 | 0,176 | 0,168 | 0,169 | 0,182 | 0,186 | 0,196 | 0,209 | 0,244 | 0,250 | 0,252 | 0,251 | 0,253 | 0,235 | 0,225 | 0,221 | 0,216 | 0,241 | 0,263 | 0,277 | 0,280 | 0,244 | 0,231 | 5,35 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,206 | 0,186 | 0,174 | 0,167 | 0,172 | 0,181 | 0,194 | 0,212 | 0,226 | 0,233 | 0,242 | 0,248 | 0,234 | 0,235 | 0,239 | 0,239 | 0,231 | 0,236 | 0,262 | 0,274 | 0,279 | 0,285 | 0,240 | 0,224 | 5,42 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,248 | 0,234 | 0,235 | 0,239 | 0,239 | 0,231 | 0,236 | 0,262 | 0,274 | 0,279 | 0,285 | 0,240 | 0,224 | 0,200 | 0,181 | 0,172 | 0,165 | 0,167 | 0,178 | 0,186 | 0,200 | 0,213 | 0,234 | 0,241 | 5,36 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |