| Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,22 | 1,12 | 1,04 | 1,00 | 0,97 | 0,92 | 0,93 | 1,00 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,11 | 1,17 | 1,26 | 1,45 | 1,63 | 1,65 | 1,62 | 1,51 | 1,34 | 29,12 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,19 | 1,09 | 1,01 | 0,97 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,20 | 1,23 | 1,17 | 1,12 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,16 | 1,28 | 1,45 | 1,60 | 1,66 | 1,60 | 1,53 | 1,37 | 28,81 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,24 | 1,10 | 1,02 | 0,99 | 0,95 | 0,92 | 0,91 | 1,00 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,10 | 1,18 | 1,27 | 1,46 | 1,62 | 1,66 | 1,65 | 1,56 | 1,43 | 29,15 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,24 | 1,16 | 1,06 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 1,02 | 1,15 | 1,17 | 1,23 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,15 | 1,23 | 1,30 | 1,50 | 1,65 | 1,67 | 1,66 | 1,56 | 1,39 | 29,69 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,25 | 1,15 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,92 | 0,94 | 1,02 | 1,13 | 1,17 | 1,20 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,16 | 1,11 | 1,15 | 1,22 | 1,45 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,48 | 1,31 | 29,05 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,19 | 1,09 | 1,01 | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,98 | 1,15 | 1,19 | 1,23 | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,11 | 1,20 | 1,29 | 1,46 | 1,65 | 1,69 | 1,62 | 1,54 | 1,38 | 29,19 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,27 | 1,19 | 1,09 | 1,03 | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 1,21 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,15 | 1,20 | 1,26 | 1,49 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 1,53 | 1,35 | 29,62 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |