

Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,62	3,29	3,13	3,00	2,86	2,80	2,75	2,94	3,25	3,53	3,83	3,95	4,03	3,93	3,82	3,74	3,72	3,77	4,02	4,22	4,40	4,45	4,21	3,97	87,22
Εκτιμώμενη αιολική παραγωγή (MWh)		0,25	0,26	0,29	0,33	0,36	0,40	0,43	0,47	0,40	0,25	0,30	0,34	0,37	0,34	0,32	0,28	0,24	0,21	0,21	0,26	0,32	0,40	0,46	0,50	8,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,15	1,10	1,05	1,00	0,98	0,96	1,03	1,14	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	27,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,42	2,14	2,03	1,95	1,86	1,82	1,79	1,91	2,11	2,33	2,63	2,75	2,83	2,73	2,62	2,54	2,52	2,57	2,82	3,02	3,20	3,25	3,01	2,77	59,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1	1																					1	1		
G2 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G3 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G6 (MITSUBISHI)	1,1																									
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									
G8 (MITSUBISHI)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης