

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										22/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	22/07/22 0:00	6,03	5,14	0,89	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 1:00	5,50	4,61	0,89	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 2:00	5,09	4,26	0,83		1				1	0,95	0,95	
	22/07/22 3:00	4,91	4,08	0,83		1				1	0,95	0,95	
	22/07/22 4:00	4,81	4,08	0,73		1				1	0,95	0,95	
	22/07/22 5:00	4,92	4,21	0,71		1				1	0,95	0,95	
	22/07/22 6:00	3,72	3,28	0,45	1	1				1	0,77	0,00	
	22/07/22 7:00	5,97	5,42	0,55	1	1				2	0,89	0,69	
	22/07/22 8:00	6,76	6,28	0,48	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 9:00	6,80	6,33	0,47	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 10:00	6,74	6,12	0,62	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 11:00	6,77	6,00	0,77	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 12:00	6,99	6,06	0,93	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 13:00	7,23	6,33	0,90	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 14:00	7,02	6,16	0,87	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 15:00	6,76	5,88	0,88	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 16:00	6,72	6,01	0,71	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 17:00	7,03	6,40	0,63	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 18:00	7,57	6,92	0,65	1	1					0,95	0,95	
	22/07/22 19:00	8,04	7,44	0,60	1	1					0,95	0,95	
22/07/22 20:00	8,28	7,65	0,63	1	1					0,95	0,95		
22/07/22 21:00	8,15	7,48	0,67	1	1					0,95	0,95		
22/07/22 22:00	7,71	6,99	0,72	1	1					0,95	0,95		
22/07/22 23:00	7,13	6,43	0,70	1	1					0,95	0,95		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι υπήρξε γενική διακοπή κατά το διάστημα 06:35-06:48.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										23/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	23/07/22 0:00	6,30	5,62	0,68	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 1:00	5,85	5,10	0,75	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 2:00	5,55	4,86	0,69	1	1					0,71	0,95	
	23/07/22 3:00	5,31	4,70	0,61	1	1					0,70	0,95	
	23/07/22 4:00	5,24	4,78	0,45	1	1					0,74	0,95	
	23/07/22 5:00	5,35	4,86	0,49	1	1					0,50	0,95	
	23/07/22 6:00	5,53	4,83	0,70	1	1					0,89	0,95	
	23/07/22 7:00	6,33	5,58	0,75	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 8:00	6,87	6,12	0,75	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 9:00	7,06	6,31	0,76	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 10:00	7,13	6,29	0,84	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 11:00	7,05	6,12	0,93	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 12:00	7,18	6,26	0,92	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 13:00	7,24	6,39	0,86	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 14:00	7,17	6,25	0,92	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 15:00	6,73	5,84	0,88	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 16:00	6,78	5,84	0,94	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 17:00	7,03	6,12	0,90	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 18:00	7,58	6,76	0,82	1	1					0,95	0,95	
	23/07/22 19:00	8,03	7,17	0,86	1	1					0,95	0,95	
23/07/22 20:00	8,20	7,40	0,80	1	1					0,95	0,95		
23/07/22 21:00	8,10	7,26	0,83	1	1					0,95	0,95		
23/07/22 22:00	7,61	6,82	0,79	1	1					0,95	0,95		
23/07/22 23:00	7,05	6,23	0,82	1	1					0,95	0,95		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										24/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	24/07/22 0:00	6,37	5,52	0,85	1	1					0,95	0,95
	24/07/22 1:00	5,93	5,15	0,78	1	1					0,95	0,95
	24/07/22 2:00	5,69	5,02	0,67		1				2	0,73	0,95
	24/07/22 3:00	5,46	4,83	0,63		1				2	0,95	0,95
	24/07/22 4:00	5,25	4,67	0,59		1				2	0,95	0,95
	24/07/22 5:00	5,39	4,92	0,48		1				2	0,95	0,95
	24/07/22 6:00	5,55	5,12	0,43		1				2	0,95	0,95
	24/07/22 7:00	6,33	5,89	0,44		1				3	0,95	0,95
	24/07/22 8:00	6,76	6,30	0,46		1				3	0,95	0,95
	24/07/22 9:00	6,80	6,27	0,53		1				3	0,95	0,95
	24/07/22 10:00	6,81	6,24	0,57	1	1					0,75	0,95
	24/07/22 11:00	6,89	6,31	0,59	1	1					0,95	0,95
	24/07/22 12:00	7,12	6,53	0,58	1	1					0,95	0,95
	24/07/22 13:00	7,27	6,76	0,52	1	1					0,95	0,95
	24/07/22 14:00	7,16	6,68	0,48	1	1					0,95	0,95
	24/07/22 15:00	6,95	6,42	0,54	1	1					0,95	0,95
	24/07/22 16:00	6,94	6,40	0,55	1	1					0,95	0,95
	24/07/22 17:00	7,27	6,66	0,61	1	1					0,95	0,95
	24/07/22 18:00	8,00	7,41	0,60	1	1					0,95	0,95
	24/07/22 19:00	8,43	7,72	0,71	1	1					0,95	0,95
24/07/22 20:00	8,68	7,83	0,85	1	1				1	0,95	0,95	
24/07/22 21:00	8,73	8,04	0,69	1	1				1	0,95	0,95	
24/07/22 22:00	8,48	7,82	0,66	1	1				1	0,95	0,95	
24/07/22 23:00	8,26	7,65	0,61	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										25/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	25/07/22 0:00	7,55	6,99	0,56	1	1					0,95	0,95	
	25/07/22 1:00	7,07	6,55	0,52	1	1					0,95	0,95	
	25/07/22 2:00	6,73	6,22	0,51	1	1					0,95	0,95	
	25/07/22 3:00	6,30	5,90	0,41	1	1					0,95	0,95	
	25/07/22 4:00	5,96	5,55	0,41	1	1					0,95	0,95	
	25/07/22 5:00	5,96	5,48	0,48	1	1					0,95	0,95	
	25/07/22 6:00	6,21	5,74	0,48	1	1					0,95	0,95	
	25/07/22 7:00	6,96	6,51	0,45	1	1					0,95	0,95	
	25/07/22 8:00	7,72	7,29	0,43	1	1					0,95	0,95	
	25/07/22 9:00	7,78	7,46	0,31	1	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/22 10:00	7,64	7,33	0,31	1	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/22 11:00	7,63	7,25	0,38	1	1					2	0,95	0,95
	25/07/22 12:00	7,77	7,47	0,29	1	1					1	0,95	0,95
	25/07/22 13:00	8,01	7,67	0,34	1	1					1	0,95	0,95
	25/07/22 14:00	7,87	7,54	0,33	1	1						0,95	0,95
	25/07/22 15:00	7,60	7,33	0,27	1	1						0,95	0,95
	25/07/22 16:00	7,69	7,54	0,15	1	1						0,95	0,95
	25/07/22 17:00	8,10	7,80	0,30	1	1					1	0,95	0,95
	25/07/22 18:00	8,88	8,41	0,47	1	1					2	0,95	0,95
	25/07/22 19:00	9,34	8,76	0,58	1	1					3	0,95	0,95
25/07/22 20:00	9,62	9,06	0,56	1	1					3	0,95	0,95	
25/07/22 21:00	9,52	8,92	0,60	1	1					3	0,95	0,95	
25/07/22 22:00	9,29	8,52	0,77	1	1					3	0,95	0,95	
25/07/22 23:00	8,87	8,16	0,71	1	1					2	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										11/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	11/07/22 0:00	5,68	4,74	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 1:00	5,25	4,31	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 2:00	5,03	4,09	0,94		1					0,95	0,95
	11/07/22 3:00	4,79	3,86	0,93		1					0,95	0,95
	11/07/22 4:00	4,71	3,77	0,94		1					0,95	0,95
	11/07/22 5:00	4,79	3,85	0,94		1					0,95	0,95
	11/07/22 6:00	5,03	4,09	0,94		1				1	0,95	0,95
	11/07/22 7:00	5,75	4,81	0,94		1				1	0,95	0,95
	11/07/22 8:00	6,25	5,32	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 9:00	6,41	5,47	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 10:00	6,33	5,39	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 11:00	6,27	5,35	0,92	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 12:00	6,44	5,51	0,93	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 13:00	6,62	5,71	0,91	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 14:00	6,45	5,53	0,93	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 15:00	6,19	5,27	0,92	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 16:00	6,16	5,23	0,93	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 17:00	6,44	5,50	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 18:00	7,08	6,24	0,84	1	1					0,95	0,95
	11/07/22 19:00	7,51	6,65	0,86	1	1					0,95	0,95
11/07/22 20:00	7,68	6,82	0,85	1	1					0,95	0,95	
11/07/22 21:00	7,60	6,67	0,93	1	1					0,95	0,95	
11/07/22 22:00	7,11	6,24	0,87	1	1					0,95	0,95	
11/07/22 23:00	6,45	5,57	0,88	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										12/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	12/07/22 0:00	5,82	4,92	0,90	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 1:00	5,35	4,51	0,84	1	1					0,93	0,95
	12/07/22 2:00	5,06	4,19	0,87		1	1				0,93	0,95
	12/07/22 3:00	4,88	3,95	0,93		1	1				0,95	0,95
	12/07/22 4:00	4,80	3,88	0,92		1	1				0,95	0,95
	12/07/22 5:00	4,87	3,93	0,94		1	1				0,95	0,95
	12/07/22 6:00	5,17	4,23	0,94		1	1				0,95	0,95
	12/07/22 7:00	5,98	5,06	0,93	1	1					0,93	0,95
	12/07/22 8:00	6,36	5,42	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 9:00	6,42	5,48	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 10:00	6,22	5,28	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 11:00	6,19	5,26	0,93	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 12:00	6,41	5,47	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 13:00	6,50	5,56	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 14:00	6,38	5,44	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 15:00	6,21	5,26	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 16:00	6,28	5,34	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 17:00	6,52	5,58	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 18:00	7,06	6,12	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/07/22 19:00	7,47	6,53	0,94	1	1					0,95	0,95
12/07/22 20:00	7,67	6,72	0,94	1	1					0,95	0,95	
12/07/22 21:00	7,63	6,68	0,94	1	1					0,95	0,95	
12/07/22 22:00	7,10	6,16	0,94	1	1					0,95	0,95	
12/07/22 23:00	6,39	5,45	0,94	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										13/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	13/07/22 0:00	5,71	4,76	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 1:00	5,32	4,37	0,94		1	1				0,95	0,95	
	13/07/22 2:00	5,03	4,09	0,94		1	1				0,95	0,95	
	13/07/22 3:00	4,79	3,85	0,94		1					0,95	0,95	
	13/07/22 4:00	4,72	3,78	0,94		1					0,95	0,95	
	13/07/22 5:00	4,75	3,81	0,94		1					0,95	0,95	
	13/07/22 6:00	4,96	4,02	0,94		1				1	0,95	0,95	
	13/07/22 7:00	5,70	4,76	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 8:00	6,26	5,32	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 9:00	6,43	5,48	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 10:00	6,17	5,23	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 11:00	6,29	5,35	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 12:00	6,41	5,46	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 13:00	6,45	5,51	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 14:00	6,33	5,39	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 15:00	6,10	5,16	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 16:00	6,10	5,16	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 17:00	6,41	5,47	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 18:00	7,01	6,07	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/07/22 19:00	7,45	6,51	0,94	1	1					0,95	0,95	
13/07/22 20:00	7,67	6,73	0,94	1	1					0,95	0,95		
13/07/22 21:00	7,56	6,62	0,94	1	1					0,95	0,95		
13/07/22 22:00	7,06	6,12	0,94	1	1					0,95	0,95		
13/07/22 23:00	6,30	5,36	0,94	1	1					0,95	0,95		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										15/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	15/07/22 0:00	5,61	4,93	0,68	1	1					0,95	0,95
	15/07/22 1:00	5,19	4,63	0,56	1	1					0,93	0,93
	15/07/22 2:00	4,85	4,65	0,20		1				2	0,29	0,95
	15/07/22 3:00	4,64	4,04	0,60		1				2	0,95	0,95
	15/07/22 4:00	4,57	4,07	0,50		1				2	0,95	0,95
	15/07/22 5:00	4,70	4,25	0,46		1				2	0,95	0,95
	15/07/22 6:00	4,99	4,46	0,53		1				2	0,95	0,95
	15/07/22 7:00	5,71	5,14	0,58		1				2	0,89	0,95
	15/07/22 8:00	6,30	5,99	0,30		1				3	0,50	0,95
	15/07/22 9:00	6,50	6,07	0,43		1				3	0,50	0,95
	15/07/22 10:00	6,38	5,94	0,45		1				3	0,50	0,95
	15/07/22 11:00	6,43	5,93	0,50		1				3	0,50	0,95
	15/07/22 12:00	6,59	6,09	0,50		1				3	0,50	0,95
	15/07/22 13:00	6,70	6,21	0,50		1				3	0,50	0,95
	15/07/22 14:00	6,16	5,76	0,41		1				2	0,65	0,95
	15/07/22 15:00	5,66	5,31	0,35	1	1					0,91	0,95
	15/07/22 16:00	6,32	5,66	0,66	1	1					0,95	0,95
	15/07/22 17:00	6,55	5,61	0,94	1	1					0,95	0,95
	15/07/22 18:00	7,13	6,25	0,87	1	1					0,95	0,95
	15/07/22 19:00	7,63	6,69	0,94	1	1					0,95	0,95
15/07/22 20:00	7,95	7,12	0,83	1	1					0,95	0,95	
15/07/22 21:00	7,72	6,87	0,85	1	1					0,95	0,95	
15/07/22 22:00	7,14	6,21	0,93	1	1					0,95	0,95	
15/07/22 23:00	6,45	5,51	0,94	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Λόγω αστάθειας ανέμου παρατηρήθηκε περιορισμός του απεσταλμένου set-point το διάστημα 02:00-03:00. Πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη διακοπή στο αιολικό πάρκο Άγιος Ιωάννης λόγω εργασιών στο δίκτυο από τις 08:00 έως τις 14:30.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										16/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	16/07/22 0:00	5,70	4,76	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/07/22 1:00	5,24	4,32	0,91	1	1					0,95	0,95
	16/07/22 2:00	4,87	3,99	0,88		1				1	0,95	0,95
	16/07/22 3:00	4,79	3,86	0,92		1				1	0,95	0,95
	16/07/22 4:00	4,74	3,80	0,94		1				1	0,95	0,95
	16/07/22 5:00	4,84	3,90	0,94		1				1	0,95	0,95
	16/07/22 6:00	5,03	4,09	0,94		1				1	0,95	0,95
	16/07/22 7:00	5,71	4,77	0,94		1				2	0,95	0,95
	16/07/22 8:00	6,36	5,42	0,94		1				2	0,95	0,95
	16/07/22 9:00	6,36	5,42	0,94		1				3	0,95	0,95
	16/07/22 10:00	6,27	5,34	0,94		1				3	0,95	0,95
	16/07/22 11:00	6,25	5,32	0,94		1				3	0,95	0,95
	16/07/22 12:00	6,45	5,51	0,94		1				3	0,95	0,95
	16/07/22 13:00	6,57	5,63	0,94		1				3	0,95	0,95
	16/07/22 14:00	6,38	5,44	0,94		1				3	0,95	0,95
	16/07/22 15:00	6,17	5,23	0,94		1				3	0,95	0,95
	16/07/22 16:00	6,28	5,34	0,94		1				3	0,95	0,95
	16/07/22 17:00	6,58	5,70	0,87	1	1					0,88	0,95
	16/07/22 18:00	7,21	6,41	0,80	1	1					0,95	0,95
	16/07/22 19:00	7,57	6,77	0,79	1	1					0,95	0,95
16/07/22 20:00	7,73	6,97	0,76	1	1					0,95	0,95	
16/07/22 21:00	7,63	6,79	0,85	1	1					0,95	0,95	
16/07/22 22:00	7,13	6,34	0,79	1	1					0,95	0,95	
16/07/22 23:00	6,50	5,72	0,79	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										17/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	17/07/22 0:00	5,90	5,03	0,88	1	1					0,95	0,95
	17/07/22 1:00	5,49	4,58	0,91	1	1					0,95	0,95
	17/07/22 2:00	4,25	3,99	0,26	1					1	0,95	0,95
	17/07/22 3:00	4,58	4,10	0,48	1					2	0,95	0,95
	17/07/22 4:00	4,88	4,02	0,86	1					2	0,95	0,95
	17/07/22 5:00	4,92	4,13	0,79	1					2	0,95	0,95
	17/07/22 6:00	5,19	4,41	0,78	1					2	0,95	0,95
	17/07/22 7:00	5,90	5,11	0,78	1					2	0,95	0,95
	17/07/22 8:00	6,38	5,60	0,78	1					3	0,95	0,95
	17/07/22 9:00	6,60	5,85	0,74	1					3	0,95	0,95
	17/07/22 10:00	6,55	5,74	0,81	1		1			2	0,95	0,95
	17/07/22 11:00	6,53	5,68	0,85	1		1			2	0,95	0,95
	17/07/22 12:00	6,61	5,73	0,89	1		1			2	0,95	0,95
	17/07/22 13:00	6,63	5,82	0,80	1		1			2	0,95	0,95
	17/07/22 14:00	6,53	5,66	0,88	1		1			2	0,95	0,95
	17/07/22 15:00	6,48	5,68	0,80	1		1			2	0,95	0,95
	17/07/22 16:00	6,50	5,80	0,71	1		1			2	0,95	0,95
	17/07/22 17:00	6,86	6,08	0,79	1		1			2	0,95	0,95
	17/07/22 18:00	7,44	6,69	0,75	1		1			3	0,95	0,95
	17/07/22 19:00	7,84	7,11	0,73	1		1			3	0,95	0,95
17/07/22 20:00	8,02	7,22	0,80	1		1			3	0,95	0,95	
17/07/22 21:00	8,21	7,41	0,80	1		1			3	0,95	0,95	
17/07/22 22:00	7,99	7,12	0,87	1		1			3	0,95	0,95	
17/07/22 23:00	7,35	6,58	0,77	1		1			3	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Στις 02:00, παρουσιάστηκε βλάβη στη μονάδα G2.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										18/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	18/07/22 0:00	6,76	6,22	0,54	1		1			2	0,95	0,95
	18/07/22 1:00	6,31	5,86	0,46	1		1			2	0,95	0,95
	18/07/22 2:00	5,93	5,47	0,46	1					2	0,95	0,95
	18/07/22 3:00	5,73	5,32	0,41	1					2	0,95	0,95
	18/07/22 4:00	5,57	5,15	0,42	1					2	0,95	0,95
	18/07/22 5:00	5,62	5,30	0,32	1					2	0,95	0,95
	18/07/22 6:00	5,74	5,24	0,49	1					2	0,95	0,95
	18/07/22 7:00	6,53	6,28	0,24	1					3	0,95	0,95
	18/07/22 8:00	7,04	6,34	0,69	1					3	0,95	0,95
	18/07/22 9:00	7,24	6,42	0,82	1					3	0,95	0,95
	18/07/22 10:00	7,08	6,33	0,74	1					3	0,95	0,95
	18/07/22 11:00	7,04	6,16	0,88	1					3	0,95	0,95
	18/07/22 12:00	7,26	6,53	0,73	1					3	0,95	0,95
	18/07/22 13:00	7,37	6,71	0,66	1	1				2	0,68	0,95
	18/07/22 14:00	7,24	6,30	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	18/07/22 15:00	7,08	6,15	0,93	1	1					0,95	0,95
	18/07/22 16:00	7,05	6,19	0,86	1	1					0,95	0,95
	18/07/22 17:00	7,25	6,33	0,93	1	1					0,95	0,95
	18/07/22 18:00	7,88	6,99	0,89	1	1					0,95	0,95
	18/07/22 19:00	8,21	7,30	0,92	1	1				1	0,95	0,95
18/07/22 20:00	8,42	7,49	0,94	1	1				1	0,95	0,95	
18/07/22 21:00	8,36	7,42	0,94	1	1				2	0,95	0,95	
18/07/22 22:00	7,89	6,95	0,94	1	1				1	0,95	0,95	
18/07/22 23:00	7,27	6,34	0,94	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Στις 13:00, μπήκε σε λειτουργία η μονάδα G2 μετά από βλάβη.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										19/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	19/07/22 0:00	6,56	5,62	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/07/22 1:00	6,08	5,14	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/07/22 2:00	5,74	4,81	0,93	1		1				0,95	0,95
	19/07/22 3:00	5,51	4,57	0,94	1		1				0,95	0,95
	19/07/22 4:00	5,39	4,45	0,94	1		1				0,95	0,95
	19/07/22 5:00	5,46	4,52	0,94	1		1				0,95	0,95
	19/07/22 6:00	5,60	4,66	0,94	1		1				0,95	0,95
	19/07/22 7:00	6,28	5,34	0,94	1					2	0,95	0,95
	19/07/22 8:00	6,72	5,78	0,94	1					3	0,95	0,95
	19/07/22 9:00	6,79	5,85	0,94	1					3	0,95	0,95
	19/07/22 10:00	6,60	5,66	0,94	1					3	0,95	0,95
	19/07/22 11:00	6,69	5,77	0,93	1					3	0,95	0,95
	19/07/22 12:00	6,76	5,82	0,94	1					3	0,95	0,95
	19/07/22 13:00	6,88	5,94	0,94	1					3	0,95	0,95
	19/07/22 14:00	6,63	5,69	0,94	1					3	0,95	0,95
	19/07/22 15:00	6,45	5,51	0,94	1					3	0,95	0,95
	19/07/22 16:00	6,39	5,45	0,94	1					3	0,95	0,95
	19/07/22 17:00	6,67	5,73	0,94	1					3	0,95	0,95
	19/07/22 18:00	7,27	6,33	0,94	1					3	0,95	0,95
	19/07/22 19:00	7,65	6,71	0,94	1					3	0,95	0,95
19/07/22 20:00	7,88	6,94	0,94	1					3	0,95	0,95	
19/07/22 21:00	7,75	6,80	0,94	1					3	0,95	0,95	
19/07/22 22:00	7,17	6,29	0,88	1	1				3	0,89	0,95	
19/07/22 23:00	6,48	5,64	0,84	1	1				2	0,85	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Στις 13:00, μπήκε σε λειτουργία η μονάδα G2 μετά από βλάβη. Σημειώνεται πως η λειτουργία της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1 τις ώρες 22:00 και 23:00.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										26/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	26/07/22 0:00	8,17	7,56	0,61	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 1:00	7,58	6,80	0,78	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 2:00	7,14	6,24	0,90	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 3:00	6,77	5,92	0,85	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 4:00	6,58	5,64	0,94	1	1	1			1	0,95	0,95	
	26/07/22 5:00	6,50	5,62	0,89	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 6:00	6,64	5,73	0,91	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 7:00	7,20	6,43	0,77	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 8:00	7,81	7,02	0,79	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 9:00	7,90	7,16	0,74	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 10:00	7,77	6,99	0,78	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 11:00	7,80	6,91	0,89	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 12:00	8,01	7,11	0,90	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 13:00	8,34	7,55	0,79	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 14:00	8,35	7,48	0,87	1	1					0,95	0,95	
	26/07/22 15:00	8,12	7,21	0,91	1	1					1	0,95	0,95
	26/07/22 16:00	8,14	7,23	0,92	1	1					1	0,95	0,95
	26/07/22 17:00	8,37	7,43	0,94	1	1					1	0,95	0,95
	26/07/22 18:00	8,84	7,98	0,86	1	1					2	0,95	0,95
	26/07/22 19:00	8,96	8,09	0,87	1	1					2	0,95	0,95
26/07/22 20:00	8,92	8,14	0,78	1	1					2	0,95	0,95	
26/07/22 21:00	8,82	7,93	0,89	1	1					2	0,95	0,95	
26/07/22 22:00	8,41	7,54	0,87	1	1					2	0,95	0,95	
26/07/22 23:00	7,90	7,12	0,79	1	1					1	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται πως η λειτουργία των φορητών Η/Ζ στις 04:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήυσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										27/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	27/07/22 0:00	7,30	6,54	0,76	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 1:00	6,86	6,02	0,84	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 2:00	6,53	5,63	0,90	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 3:00	6,30	5,41	0,89	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 4:00	6,12	5,25	0,87	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 5:00	6,08	5,23	0,85	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 6:00	6,24	5,34	0,90	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 7:00	6,97	6,16	0,80	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 8:00	7,64	6,86	0,78	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 9:00	7,76	7,02	0,74	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 10:00	7,67	6,96	0,71	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 11:00	7,67	6,93	0,73	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 12:00	7,94	7,17	0,76	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 13:00	8,14	7,42	0,72	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 14:00	8,11	7,68	0,44	1	1					0,95	0,95	
	27/07/22 15:00	7,84	7,40	0,44	1	1					1	0,95	0,95
	27/07/22 16:00	7,75	7,11	0,65	1	1					1	0,95	0,95
	27/07/22 17:00	8,10	7,42	0,69	1	1					1	0,95	0,95
	27/07/22 18:00	8,67	8,06	0,60	1	1					2	0,95	0,95
	27/07/22 19:00	9,03	8,42	0,62	1	1					2	0,95	0,95
27/07/22 20:00	9,25	8,60	0,65	1	1					2	0,95	0,95	
27/07/22 21:00	9,00	8,34	0,66	1	1					2	0,95	0,95	
27/07/22 22:00	8,43	7,95	0,47	1	1					2	0,95	0,95	
27/07/22 23:00	7,89	7,53	0,36	1	1					1	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										1/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	01/07/22 0:00	6,10	5,29	0,81	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 1:00	5,62	5,04	0,58	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 2:00	5,28	4,66	0,62	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 3:00	5,08	4,29	0,79	1					1	0,90	0,95
	01/07/22 4:00	4,95	4,46	0,49	1					1	0,95	0,95
	01/07/22 5:00	5,02	4,53	0,49	1					1	0,95	0,95
	01/07/22 6:00	5,24	5,04	0,20	1					2	0,95	0,95
	01/07/22 7:00	5,92	5,74	0,18	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 8:00	6,41	5,79	0,62	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 9:00	6,36	5,49	0,87	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 10:00	6,02	5,11	0,91	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 11:00	6,01	5,07	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 12:00	6,20	5,25	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 13:00	6,22	5,28	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 14:00	6,19	5,25	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 15:00	6,06	5,11	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 16:00	6,17	5,25	0,93	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 17:00	6,48	5,55	0,93	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 18:00	7,00	6,10	0,90	1	1					0,95	0,95
	01/07/22 19:00	7,37	6,43	0,94	1	1					0,95	0,95
01/07/22 20:00	7,42	6,49	0,93	1	1					0,95	0,95	
01/07/22 21:00	7,42	6,80	0,61	1	1					0,95	0,95	
01/07/22 22:00	7,12	6,68	0,43	1	1					0,95	0,95	
01/07/22 23:00	6,64	6,16	0,48	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										2/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	02/07/22 0:00	6,01	5,52	0,49	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 1:00	5,61	5,14	0,47	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 2:00	5,33	5,04	0,29	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 3:00	5,14	4,86	0,27	1	1					0,91	0,87	
	02/07/22 4:00	5,00	4,43	0,57	1	1					0,74	0,74	
	02/07/22 5:00	5,07	4,33	0,75	1	1					0,81	0,81	
	02/07/22 6:00	5,31	4,55	0,76	1	1					0,92	0,95	
	02/07/22 7:00	5,86	5,14	0,72	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 8:00	6,38	5,65	0,73	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 9:00	6,42	5,64	0,78	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 10:00	6,28	5,48	0,80	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 11:00	6,25	5,41	0,84	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 12:00	6,43	5,59	0,85	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 13:00	6,59	5,70	0,89	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 14:00	6,43	5,55	0,88	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 15:00	6,24	5,38	0,86	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 16:00	6,25	5,43	0,82	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 17:00	6,58	5,65	0,93	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 18:00	7,20	6,35	0,85	1	1					0,95	0,95	
	02/07/22 19:00	7,34	6,65	0,69	1	1					0,95	0,95	
02/07/22 20:00	7,44	6,77	0,67	1	1					0,95	0,95		
02/07/22 21:00	7,49	6,72	0,77	1	1					0,95	0,95		
02/07/22 22:00	7,17	6,48	0,69	1	1					0,95	0,95		
02/07/22 23:00	6,60	5,95	0,64	1	1					0,95	0,95		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										3/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	03/07/22 0:00	5,88	5,35	0,53	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 1:00	5,46	4,90	0,56	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 2:00	5,15	4,62	0,53	1	1					0,88	0,89	
	03/07/22 3:00	4,99	4,53	0,46	1	1					0,73	0,73	
	03/07/22 4:00	4,94	4,43	0,52	1	1					0,68	0,68	
	03/07/22 5:00	5,00	4,42	0,58	1	1					0,75	0,74	
	03/07/22 6:00	5,28	4,70	0,58	1	1					0,89	0,95	
	03/07/22 7:00	6,06	5,34	0,71	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 8:00	6,47	5,76	0,71	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 9:00	6,58	5,79	0,80	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 10:00	6,37	5,45	0,92	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 11:00	6,36	5,52	0,84	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 12:00	6,51	5,60	0,91	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 13:00	6,73	5,87	0,87	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 14:00	6,62	5,71	0,90	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 15:00	6,44	5,50	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 16:00	6,42	5,52	0,91	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 17:00	6,81	6,04	0,76	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 18:00	7,35	6,47	0,88	1	1					0,95	0,95	
	03/07/22 19:00	7,63	6,70	0,93	1	1					0,95	0,95	
03/07/22 20:00	7,68	6,84	0,84	1	1					0,95	0,95		
03/07/22 21:00	7,70	6,94	0,76	1	1					0,95	0,95		
03/07/22 22:00	7,33	6,56	0,76	1	1					0,95	0,95		
03/07/22 23:00	6,78	5,94	0,84	1	1					0,95	0,95		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										4/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	04/07/22 0:00	6,02	5,29	0,73		1	1			2	0,95	0,95
	04/07/22 1:00	5,61	4,86	0,74		1	1			1	0,95	0,95
	04/07/22 2:00	5,36	4,52	0,83		1	1				0,95	0,95
	04/07/22 3:00	5,18	4,38	0,80		1	1				0,95	0,95
	04/07/22 4:00	5,11	4,26	0,85		1	1				0,95	0,95
	04/07/22 5:00	5,14	4,43	0,70		1	1				0,95	0,95
	04/07/22 6:00	5,32	4,57	0,75		1	1				0,95	0,95
	04/07/22 7:00	6,05	5,29	0,76		1	1			1	0,95	0,95
	04/07/22 8:00	6,55	5,68	0,87		1	1			2	0,95	0,95
	04/07/22 9:00	6,64	5,70	0,94		1	1			2	0,95	0,95
	04/07/22 10:00	6,61	5,93	0,69	1	1					0,69	0,95
	04/07/22 11:00	6,57	5,66	0,91	1	1					0,95	0,95
	04/07/22 12:00	6,75	5,84	0,92	1	1					0,95	0,95
	04/07/22 13:00	6,87	5,98	0,88	1	1					0,95	0,95
	04/07/22 14:00	6,77	5,87	0,90	1	1					0,95	0,95
	04/07/22 15:00	6,46	5,51	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/07/22 16:00	6,51	5,57	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/07/22 17:00	6,74	5,80	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/07/22 18:00	7,20	6,26	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/07/22 19:00	7,49	6,56	0,93	1	1					0,95	0,95
04/07/22 20:00	7,62	6,69	0,93	1	1					0,95	0,95	
04/07/22 21:00	7,65	6,73	0,93	1	1					0,95	0,95	
04/07/22 22:00	7,13	6,24	0,89	1	1					0,95	0,95	
04/07/22 23:00	6,41	5,58	0,82	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Λόγω εργασιών στη μονάδα G1 στις 10:00, παρατηρείται περιορισμός του απεσταλμένου set-point.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										5/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	05/07/22 0:00	5,89	5,01	0,89	1	1					0,95	0,95
	05/07/22 1:00	5,47	4,53	0,94	1		1				0,95	0,95
	05/07/22 2:00	5,12	4,18	0,94	1		1				0,95	0,95
	05/07/22 3:00	4,92	3,98	0,94	1		1				0,95	0,95
	05/07/22 4:00	4,81	3,87	0,94	1		1				0,95	0,95
	05/07/22 5:00	4,94	4,01	0,94	1		1				0,95	0,95
	05/07/22 6:00	5,17	4,23	0,94	1		1				0,95	0,95
	05/07/22 7:00	5,35	4,41	0,94	1		1				0,95	0,95
	05/07/22 8:00	5,56	4,62	0,94	1					2	0,95	0,95
	05/07/22 9:00	6,41	5,47	0,94	1					3	0,95	0,95
	05/07/22 10:00	6,13	5,18	0,94	1					3	0,95	0,95
	05/07/22 11:00	6,18	5,25	0,93	1					3	0,95	0,95
	05/07/22 12:00	6,36	5,41	0,94	1					2	0,95	0,95
	05/07/22 13:00	6,50	5,56	0,94	1					3	0,95	0,95
	05/07/22 14:00	6,44	5,50	0,94	1					3	0,95	0,95
	05/07/22 15:00	6,20	5,25	0,94	1					3	0,95	0,95
	05/07/22 16:00	6,25	5,31	0,94	1					3	0,95	0,95
	05/07/22 17:00	6,38	5,44	0,94	1					3	0,95	0,95
	05/07/22 18:00	6,81	5,87	0,94	1					3	0,95	0,95
	05/07/22 19:00	7,28	6,34	0,94	1					3	0,95	0,95
05/07/22 20:00	7,48	6,54	0,94	1					3	0,95	0,95	
05/07/22 21:00	7,37	6,53	0,83	1					3	0,95	0,95	
05/07/22 22:00	7,43	6,63	0,80	1					3	0,95	0,95	
05/07/22 23:00	6,17	5,38	0,79	1		1				0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										6/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	06/07/22 0:00	5,53	4,75	0,79	1		1				0,95	0,95	
	06/07/22 1:00	5,18	4,38	0,80	1		1				0,95	0,95	
	06/07/22 2:00	4,96	4,17	0,79	1		1				0,95	0,95	
	06/07/22 3:00	4,82	3,99	0,83	1		1				0,95	0,95	
	06/07/22 4:00	4,73	3,83	0,90	1		1				0,95	0,95	
	06/07/22 5:00	4,80	3,90	0,91	1		1				0,95	0,95	
	06/07/22 6:00	5,11	4,19	0,92	1		1				0,95	0,95	
	06/07/22 7:00	5,80	4,88	0,92	1		1			1	0,95	0,95	
	06/07/22 8:00	6,29	5,35	0,94	1		1			2	0,95	0,95	
	06/07/22 9:00	6,31	5,38	0,93	1		1			2	0,95	0,95	
	06/07/22 10:00	6,16	5,22	0,93	1		1			2	0,95	0,95	
	06/07/22 11:00	6,17	5,25	0,92	1		1			2	0,95	0,95	
	06/07/22 12:00	6,45	5,52	0,93	1	1					0,95	0,95	
	06/07/22 13:00	6,43	5,49	0,94	1	1					0,95	0,95	
	06/07/22 14:00	6,38	5,44	0,94	1	1					0,95	0,95	
	06/07/22 15:00	6,16	5,22	0,94	1	1					0,95	0,95	
	06/07/22 16:00	6,21	5,27	0,94	1	1					0,95	0,95	
	06/07/22 17:00	6,44	5,51	0,93	1	1					0,95	0,95	
	06/07/22 18:00	7,07	6,14	0,93	1	1					0,95	0,95	
	06/07/22 19:00	7,30	6,36	0,94	1	1					0,95	0,95	
06/07/22 20:00	7,47	6,61	0,87	1	1					0,95	0,95		
06/07/22 21:00	7,56	6,66	0,90	1	1					0,95	0,95		
06/07/22 22:00	7,10	6,15	0,94	1	1					0,95	0,95		
06/07/22 23:00	6,45	5,51	0,94	1	1					0,95	0,95		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η μονάδα G2 βρισκόταν σε συντήρηση έως τις 12:00.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										7/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	07/07/22 0:00	5,76	4,82	0,94	1		1				0,95	0,95
	07/07/22 1:00	5,36	4,41	0,94	1		1				0,95	0,95
	07/07/22 2:00	5,12	4,18	0,94	1		1				0,95	0,95
	07/07/22 3:00	4,97	4,04	0,93	1		1				0,95	0,95
	07/07/22 4:00	4,90	3,96	0,94	1		1				0,95	0,95
	07/07/22 5:00	4,96	4,04	0,92	1		1				0,95	0,95
	07/07/22 6:00	5,22	4,28	0,94	1		1				0,95	0,95
	07/07/22 7:00	5,95	5,03	0,92	1		1			1	0,95	0,95
	07/07/22 8:00	6,46	5,52	0,93	1	1				1	0,95	0,95
	07/07/22 9:00	6,41	5,57	0,84	1	1					0,95	0,95
	07/07/22 10:00	6,24	5,30	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/22 11:00	6,38	5,44	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/22 12:00	6,47	5,53	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/22 13:00	6,53	5,60	0,93	1	1					0,95	0,95
	07/07/22 14:00	6,61	5,67	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/22 15:00	6,44	5,50	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/22 16:00	6,44	5,50	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/22 17:00	6,77	5,83	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/22 18:00	7,32	6,37	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/22 19:00	7,56	6,62	0,94	1	1					0,95	0,95
07/07/22 20:00	7,64	6,86	0,78	1	1					0,95	0,95	
07/07/22 21:00	7,70	6,90	0,80	1	1					0,95	0,95	
07/07/22 22:00	7,28	6,34	0,94	1	1					0,95	0,95	
07/07/22 23:00	6,76	5,85	0,91	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										8/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	08/07/22 0:00	6,06	5,23	0,83	1	1					0,87	0,95	
	08/07/22 1:00	5,59	4,65	0,93	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 2:00	5,24	4,31	0,93		1	1				0,95	0,95	
	08/07/22 3:00	5,06	4,15	0,92		1	1				0,95	0,95	
	08/07/22 4:00	4,96	4,20	0,76		1	1				0,95	0,95	
	08/07/22 5:00	5,07	4,12	0,94		1	1				0,95	0,95	
	08/07/22 6:00	5,27	4,34	0,94		1	1				0,95	0,95	
	08/07/22 7:00	6,12	5,20	0,93	1	1					0,94	0,95	
	08/07/22 8:00	6,61	5,67	0,94	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 9:00	6,76	5,81	0,94	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 10:00	6,61	5,69	0,92	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 11:00	6,54	5,60	0,94	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 12:00	6,62	5,75	0,87	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 13:00	6,79	5,86	0,92	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 14:00	6,71	5,81	0,90	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 15:00	6,52	5,64	0,88	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 16:00	6,52	5,89	0,64	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 17:00	6,93	6,30	0,63	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 18:00	7,49	6,74	0,75	1	1					0,95	0,95	
	08/07/22 19:00	7,72	7,05	0,67	1	1					0,95	0,95	
08/07/22 20:00	7,80	6,99	0,82	1	1					0,95	0,95		
08/07/22 21:00	7,68	6,95	0,73	1	1					0,95	0,95		
08/07/22 22:00	7,33	6,54	0,80	1	1					0,95	0,95		
08/07/22 23:00	6,84	6,02	0,82	1	1					0,95	0,95		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										9/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	09/07/22 0:00	6,20	5,61	0,59	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 1:00	5,73	5,14	0,59	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 2:00	5,39	4,82	0,57	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 3:00	5,24	4,61	0,63	1	1					0,94	0,95	
	09/07/22 4:00	5,14	4,57	0,57	1	1					0,88	0,88	
	09/07/22 5:00	5,27	4,73	0,54	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 6:00	5,46	5,00	0,46	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 7:00	6,08	5,68	0,41	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 8:00	6,62	6,09	0,54	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 9:00	6,69	6,02	0,67	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 10:00	6,60	5,92	0,68	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 11:00	6,51	5,93	0,58	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 12:00	6,66	6,32	0,34	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 13:00	6,75	6,16	0,59	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 14:00	6,56	6,08	0,49	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 15:00	6,48	6,30	0,18	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 16:00	6,81	6,34	0,47	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 17:00	7,03	6,46	0,56	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 18:00	7,43	6,60	0,83	1	1					0,95	0,95	
	09/07/22 19:00	7,54	6,60	0,94	1	1					0,95	0,95	
09/07/22 20:00	7,67	6,73	0,94	1	1					0,95	0,95		
09/07/22 21:00	7,56	6,63	0,94	1	1					0,95	0,95		
09/07/22 22:00	7,21	6,28	0,93	1	1					0,95	0,95		
09/07/22 23:00	6,63	5,70	0,93	1	1					0,95	0,95		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										10/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	10/07/22 0:00	5,99	5,10	0,89	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 1:00	5,57	4,73	0,84	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 2:00	5,22	4,36	0,86		1	1				0,95	0,95
	10/07/22 3:00	5,07	4,17	0,90		1	1				0,95	0,95
	10/07/22 4:00	4,93	3,99	0,94		1	1				0,95	0,95
	10/07/22 5:00	5,00	4,06	0,94		1	1				0,95	0,95
	10/07/22 6:00	5,24	4,30	0,94		1	1				0,95	0,95
	10/07/22 7:00	5,82	4,88	0,94		1	1			1	0,95	0,95
	10/07/22 8:00	6,26	5,32	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	10/07/22 9:00	6,61	5,67	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 10:00	6,37	5,48	0,89	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 11:00	6,48	5,55	0,93	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 12:00	6,47	5,52	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 13:00	6,39	5,45	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 14:00	6,22	5,28	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 15:00	6,07	5,13	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 16:00	6,13	5,19	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 17:00	6,37	5,43	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 18:00	6,94	6,01	0,93	1	1					0,95	0,95
	10/07/22 19:00	7,25	6,31	0,94	1	1					0,95	0,95
10/07/22 20:00	7,41	6,47	0,94	1	1					0,95	0,95	
10/07/22 21:00	7,45	6,51	0,94	1	1					0,95	0,95	
10/07/22 22:00	7,03	6,09	0,94	1	1					0,95	0,95	
10/07/22 23:00	6,35	5,41	0,94	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										14/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	14/07/22 0:00	5,70	4,75	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/07/22 1:00	5,24	4,33	0,91	1	1					0,92	0,95
	14/07/22 2:00	4,95	4,06	0,88		1					0,89	0,95
	14/07/22 3:00	4,78	3,85	0,94		1					0,95	0,95
	14/07/22 4:00	4,68	3,74	0,94		1					0,95	0,95
	14/07/22 5:00	4,78	3,84	0,94		1					0,95	0,95
	14/07/22 6:00	4,95	4,01	0,94		1				1	0,95	0,95
	14/07/22 7:00	5,59	4,65	0,94		1				1	0,95	0,95
	14/07/22 8:00	5,99	5,04	0,94		1				2	0,95	0,95
	14/07/22 9:00	6,18	5,24	0,94		1				2	0,95	0,95
	14/07/22 10:00	6,03	5,09	0,94		1				2	0,95	0,95
	14/07/22 11:00	6,02	5,08	0,94		1				2	0,95	0,95
	14/07/22 12:00	6,24	5,30	0,93		1				2	0,95	0,95
	14/07/22 13:00	6,36	5,43	0,93		1				2	0,95	0,95
	14/07/22 14:00	6,26	5,38	0,88		1				3	0,95	0,95
	14/07/22 15:00	6,06	5,34	0,72	1					3	0,87	0,95
	14/07/22 16:00	6,01	5,13	0,88	1					3	0,95	0,95
	14/07/22 17:00	6,32	5,42	0,90	1	1					0,91	0,95
	14/07/22 18:00	6,93	5,99	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/07/22 19:00	7,35	6,41	0,94	1	1					0,95	0,95
14/07/22 20:00	7,62	6,79	0,83	1	1					0,95	0,95	
14/07/22 21:00	7,56	6,81	0,75	1	1					0,95	0,95	
14/07/22 22:00	7,04	6,31	0,73	1	1					0,95	0,95	
14/07/22 23:00	6,32	5,65	0,67	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										20/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	20/07/22 0:00	5,80	4,90	0,90	1	1					0,91	0,95
	20/07/22 1:00	5,36	4,42	0,94	1					1	0,95	0,95
	20/07/22 2:00	5,08	4,14	0,94	1					1	0,95	0,95
	20/07/22 3:00	4,92	3,98	0,93	1					1	0,95	0,95
	20/07/22 4:00	4,87	3,93	0,94	1						0,95	0,95
	20/07/22 5:00	4,98	4,04	0,94	1						0,95	0,95
	20/07/22 6:00	5,25	4,31	0,94	1					1	0,95	0,95
	20/07/22 7:00	5,90	4,96	0,94	1					2	0,95	0,95
	20/07/22 8:00	6,34	5,40	0,94	1					2	0,95	0,95
	20/07/22 9:00	6,44	5,50	0,94	1					3	0,95	0,95
	20/07/22 10:00	6,30	5,36	0,94	1					3	0,95	0,95
	20/07/22 11:00	6,35	5,41	0,94	1					3	0,95	0,95
	20/07/22 12:00	6,51	5,57	0,94	1					3	0,95	0,95
	20/07/22 13:00	6,58	5,64	0,94	1					3	0,95	0,95
	20/07/22 14:00	6,44	5,50	0,94	1					3	0,95	0,95
	20/07/22 15:00	6,25	5,31	0,94	1					3	0,95	0,95
	20/07/22 16:00	6,26	5,32	0,94	1					3	0,95	0,95
	20/07/22 17:00	6,63	5,69	0,94	1					3	0,95	0,95
	20/07/22 18:00	7,23	6,30	0,93	1	1				1	0,94	0,95
	20/07/22 19:00	7,67	6,73	0,94	1	1					0,95	0,95
20/07/22 20:00	7,92	6,98	0,94	1	1					0,95	0,95	
20/07/22 21:00	7,75	6,81	0,94	1	1					0,95	0,95	
20/07/22 22:00	7,23	6,29	0,94	1	1					0,95	0,95	
20/07/22 23:00	6,56	5,62	0,94	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										21/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	21/07/22 0:00	5,87	4,93	0,94	1	1					0,95	0,95	
	21/07/22 1:00	5,33	4,39	0,94		1				1	0,95	0,95	
	21/07/22 2:00	5,06	4,12	0,94		1				1	0,95	0,95	
	21/07/22 3:00	4,88	3,94	0,93		1				1	0,95	0,95	
	21/07/22 4:00	4,81	3,87	0,94		1					0,95	0,95	
	21/07/22 5:00	4,91	3,97	0,94		1					0,95	0,95	
	21/07/22 6:00	5,13	4,19	0,94		1				1	0,95	0,95	
	21/07/22 7:00	5,95	5,01	0,94		1				2	0,95	0,95	
	21/07/22 8:00	6,32	5,38	0,94		1				2	0,95	0,95	
	21/07/22 9:00	6,42	5,48	0,94		1				2	0,95	0,95	
	21/07/22 10:00	6,27	5,33	0,94		1				3	0,95	0,95	
	21/07/22 11:00	6,25	5,31	0,94		1				3	0,95	0,95	
	21/07/22 12:00	6,48	5,54	0,94		1				3	0,95	0,95	
	21/07/22 13:00	6,65	5,72	0,93		1				3	0,95	0,95	
	21/07/22 14:00	6,50	5,57	0,93		1				3	0,95	0,95	
	21/07/22 15:00	6,22	5,29	0,93		1				2	0,95	0,95	
	21/07/22 16:00	6,19	5,27	0,93		1				2	0,94	0,95	
	21/07/22 17:00	6,50	5,57	0,94	1	1					0,95	0,95	
	21/07/22 18:00	7,04	6,11	0,93	1	1					0,95	0,95	
	21/07/22 19:00	7,49	6,58	0,90	1	1					0,95	0,95	
21/07/22 20:00	7,90	7,01	0,88	1	1					0,95	0,95		
21/07/22 21:00	7,71	6,91	0,79	1	1					0,95	0,95		
21/07/22 22:00	7,36	6,54	0,82	1	1					0,95	0,95		
21/07/22 23:00	6,72	5,81	0,92	1	1					0,95	0,95		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										28/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	28/07/22 0:00	7,38	7,15	0,23	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 1:00	6,82	6,56	0,26	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 2:00	6,53	6,26	0,27	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 3:00	6,28	5,74	0,54	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 4:00	6,08	5,49	0,59	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 5:00	6,12	5,48	0,63	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 6:00	6,25	5,76	0,48	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 7:00	6,99	6,59	0,41	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 8:00	7,59	7,13	0,47	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 9:00	7,91	7,52	0,39	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 10:00	7,79	7,37	0,42	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 11:00	7,76	7,38	0,39	1	1					0,95	0,95
	28/07/22 12:00	8,09	7,69	0,40	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/22 13:00	8,50	8,18	0,33	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/22 14:00	8,34	7,93	0,41	1	1				2	0,95	0,95
	28/07/22 15:00	7,98	7,53	0,45	1	1				2	0,95	0,95
	28/07/22 16:00	8,04	7,43	0,61	1	1				2	0,95	0,95
	28/07/22 17:00	8,32	7,70	0,62	1	1				2	0,95	0,95
	28/07/22 18:00	8,97	8,53	0,44	1	1				2	0,95	0,95
	28/07/22 19:00	9,37	9,05	0,32	1	1				3	0,95	0,95
28/07/22 20:00	9,65	9,22	0,42	1	1				3	0,95	0,95	
28/07/22 21:00	9,46	9,04	0,41	1	1				3	0,95	0,95	
28/07/22 22:00	8,88	8,56	0,32	1	1				3	0,95	0,95	
28/07/22 23:00	8,33	8,01	0,32	1	1				1	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										29/7/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	29/07/22 0:00	7,70	7,06	0,63	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 1:00	7,10	6,39	0,71	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 2:00	6,70	5,97	0,73	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 3:00	6,47	5,73	0,74	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 4:00	6,33	5,55	0,78	1	1					0,94	0,95	
	29/07/22 5:00	6,25	5,47	0,78	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 6:00	6,35	5,60	0,75	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 7:00	7,11	6,27	0,84	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 8:00	7,74	6,92	0,83	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 9:00	8,04	7,23	0,80	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 10:00	7,92	7,12	0,80	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 11:00	7,97	7,06	0,91	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 12:00	8,10	7,17	0,93	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 13:00	8,31	7,38	0,93	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 14:00	8,19	7,25	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 15:00	7,86	6,92	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 16:00	7,72	6,78	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 17:00	7,94	7,00	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/22 18:00	8,54	7,60	0,94	1	1				1	0,95	0,95	
	29/07/22 19:00	8,91	7,96	0,94	1	1				2	0,95	0,95	
29/07/22 20:00	9,15	8,21	0,94	1	1				2	0,95	0,95		
29/07/22 21:00	9,06	8,12	0,94	1	1				2	0,95	0,95		
29/07/22 22:00	8,44	7,50	0,94	1	1				2	0,95	0,95		
29/07/22 23:00	7,87	6,93	0,94	1	1				1	0,95	0,95		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										30/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	30/07/22 0:00	7,16	6,22	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 1:00	6,67	5,73	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 2:00	6,42	5,47	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 3:00	6,13	5,19	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 4:00	6,03	5,09	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 5:00	6,08	5,14	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 6:00	6,18	5,24	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 7:00	6,85	5,91	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 8:00	7,51	6,57	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 9:00	7,85	6,91	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 10:00	7,65	6,71	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 11:00	7,69	6,76	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 12:00	7,79	6,85	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 13:00	7,93	6,99	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 14:00	7,77	6,82	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 15:00	7,46	6,52	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 16:00	7,55	6,61	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 17:00	7,89	6,94	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/07/22 18:00	8,55	7,60	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	30/07/22 19:00	8,85	7,91	0,94	1	1				2	0,95	0,95
30/07/22 20:00	9,16	8,22	0,94	1	1				2	0,95	0,95	
30/07/22 21:00	9,01	8,07	0,94	1	1				2	0,95	0,95	
30/07/22 22:00	8,50	7,56	0,94	1	1				2	0,95	0,95	
30/07/22 23:00	7,89	6,95	0,94	1	1				1	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										31/7/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	31/07/22 0:00	7,20	6,26	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 1:00	6,64	5,69	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 2:00	6,27	5,33	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 3:00	6,09	5,16	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 4:00	5,96	5,02	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 5:00	6,04	5,09	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 6:00	6,23	5,29	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 7:00	6,92	6,12	0,80	1	1					0,81	0,95
	31/07/22 8:00	7,18	6,27	0,92	1					3	0,92	0,95
	31/07/22 9:00	7,29	6,47	0,82	1					3	0,95	0,95
	31/07/22 10:00	7,15	6,31	0,85	1					3	0,95	0,95
	31/07/22 11:00	7,31	6,47	0,84	1					3	0,95	0,95
	31/07/22 12:00	7,40	6,47	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 13:00	7,54	6,60	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 14:00	7,41	6,47	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 15:00	7,20	6,26	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 16:00	7,20	6,27	0,93	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 17:00	7,58	6,67	0,91	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 18:00	8,20	7,26	0,94	1	1					0,95	0,95
	31/07/22 19:00	8,69	7,77	0,92	1	1				2	0,95	0,95
31/07/22 20:00	8,88	8,02	0,87	1	1				2	0,95	0,95	
31/07/22 21:00	8,88	7,94	0,94	1	1				2	0,95	0,95	
31/07/22 22:00	8,39	7,47	0,92	1	1				1	0,95	0,95	
31/07/22 23:00	7,79	6,91	0,88	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.