

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022	00:00	8,63	8,11	0,52				1	1						2,15	2,13
	01:00	7,92	7,55	0,37				1	1						1,43	1,41
	02:00	7,47	7,32	0,16				1	1						0,89	0,83
	03:00	7,20	6,98	0,22		1	1		1						1,61	1,78
	04:00	6,97	6,82	0,15		1	1		1						1,55	1,55
	05:00	6,93	6,61	0,31		1	1		1						1,50	1,51
	06:00	7,16	6,87	0,30		1	1		1						1,74	1,75
	07:00	7,99	7,68	0,31		1	1		1						2,49	2,52
	08:00	9,12	8,64	0,47		1	1		1					1	2,99	2,96
	09:00	9,89	9,58	0,32		1	1		1	1				1	3,03	3,03
	10:00	10,61	10,30	0,31	1	1	1		1				1	1	2,05	1,82
	11:00	10,84	10,01	0,83	1	1	1	1	1						1,86	1,90
	12:00	10,98	9,89	1,09	1			1	1						2,91	3,04
	13:00	11,12	10,15	0,96	1			1	1						3,04	3,04
	14:00	10,90	9,83	1,07	1			1	1						3,03	3,03
	15:00	10,41	9,29	1,12	1			1	1						2,84	2,83
	16:00	10,07	8,96	1,11	1			1	1						2,49	2,48
	17:00	10,41	9,46	0,95	1			1	1						2,78	2,81
	18:00	11,20	10,43	0,76	1			1	1						3,04	3,04
	19:00	11,62	10,73	0,88	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	11,76	10,54	1,21	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,97	10,36	1,61	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,91	9,25	1,66	1			1	1						3,00	3,00
	23:00	10,07	7,88	2,19				1	1						2,90	2,91

Παρατηρήσεις:



Λόγω εργασιών στις Μονάδες Νο 1 και Νο 4 τέθηκαν σε λειτουργία οι Μονάδες Νο 6, Νο 8 και Νο 9 κατά τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022	00:00	7,18	5,40	1,79	1				1						1,83	1,83
	01:00	6,48	4,81	1,66					1						1,67	1,68
	02:00	6,07	4,48	1,59					1						1,61	1,60
	03:00	5,93	4,74	1,19					1						1,71	1,70
	04:00	5,87	4,29	1,58					1						1,64	1,60
	05:00	5,87	4,56	1,31					1						1,64	1,64
	06:00	6,14	5,48	0,66	1				1						1,79	1,78
	07:00	6,87	6,50	0,37	1				1						2,04	2,04
	08:00	7,65	7,57	0,08	1		1		1						2,19	2,20
	09:00	8,31	7,84	0,47	1		1		1						2,44	2,43
	10:00	8,61	7,71	0,89	1		1		1						2,50	2,48
	11:00	8,73	7,26	1,46	1		1		1						2,45	2,42
	12:00	8,87	7,10	1,77	1		1		1						2,35	2,36
	13:00	8,84	7,33	1,51	1		1		1						2,44	2,49
	14:00	8,33	6,84	1,49	1		1		1						2,32	2,24
	15:00	7,91	7,28	0,63	1		1		1						2,35	2,31
	16:00	7,55	6,81	0,74	1		1		1						2,08	2,06
	17:00	7,84	7,07	0,77	1		1		1						2,18	2,19
	18:00	8,70	8,22	0,48	1		1		1						2,24	2,18
	19:00	9,23	8,88	0,35					1	1					2,63	2,65
	20:00	9,52	8,98	0,55					1	1					2,79	2,76
	21:00	9,81	8,96	0,85					1	1					2,85	2,83
	22:00	9,09	8,12	0,96					1	1					2,54	2,52
	23:00	8,11	7,21	0,90					1	1					1,64	1,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022	00:00	7,42	7,19	0,24				1	1						0,95	0,93
	01:00	6,76	6,51	0,25				1	1						0,61	0,94
	02:00	6,33	6,16	0,17	1			1							1,87	1,90
	03:00	6,12	5,75	0,38	1			1							1,78	1,73
	04:00	6,00	5,66	0,34	1			1							1,66	1,54
	05:00	6,11	5,82	0,29	1			1							1,74	1,66
	06:00	6,30	5,56	0,73	1			1							1,81	1,77
	07:00	7,01	6,23	0,78	1			1							1,91	1,95
	08:00	7,81	7,56	0,25	1		1	1							2,31	2,31
	09:00	8,50	8,35	0,15	1		1	1							2,53	2,52
	10:00	8,94	8,77	0,17	1		1	1							2,10	1,92
	11:00	9,11	8,96	0,16				1	1						2,61	2,62
	12:00	9,06	8,90	0,16				1	1						2,53	2,54
	13:00	9,23	9,02	0,21				1	1						2,69	2,71
	14:00	8,81	8,55	0,27				1	1						2,37	2,30
	15:00	8,05	7,97	0,08				1	1						1,57	1,55
	16:00	7,93	7,89	0,05				1	1						1,42	1,42
	17:00	8,37	8,34	0,03				1	1						1,82	1,86
	18:00	9,07	9,04	0,04				1	1						2,52	2,55
	19:00	9,65	9,58	0,07				1	1						2,89	2,89
	20:00	9,78	9,60	0,18				1	1						2,92	2,93
	21:00	10,05	9,88	0,17				1	1						3,01	3,01
	22:00	9,35	9,09	0,27				1	1						2,75	2,73
	23:00	8,29	7,95	0,34				1	1						1,81	1,78

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
α	ρ	ε	π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022				00:00	7,55	7,05	0,50				1	1						1,07	1,05
				01:00	6,89	6,63	0,26				1	1						0,77	1,14
				02:00	6,46	6,00	0,46			1		1						1,92	1,92
				03:00	6,25	5,32	0,93			1		1						1,81	1,78
				04:00	6,14	4,94	1,21			1		1						1,69	1,68
				05:00	6,21	5,64	0,57			1		1						1,70	1,74
				06:00	6,41	6,14	0,27			1		1						1,89	1,90
				07:00	7,20	6,79	0,41			1		1						1,74	1,61
				08:00	8,03	7,33	0,70				1	1						1,50	1,52
				09:00	8,50	7,67	0,83				1	1						1,98	1,99
				10:00	8,90	8,37	0,53				1	1						2,37	2,36
				11:00	9,13	8,52	0,62				1	1						2,60	2,60
				12:00	9,25	8,41	0,85				1	1						2,57	2,52
				13:00	9,35	8,36	0,99				1	1						2,67	2,67
				14:00	8,89	8,03	0,86				1	1						2,33	2,35
				15:00	8,34	7,97	0,36				1	1						1,85	1,84
				16:00	8,09	7,35	0,74				1	1						1,58	1,57
				17:00	8,39	7,64	0,75				1	1						1,86	1,87
				18:00	9,16	8,41	0,75				1	1						2,55	2,56
				19:00	9,61	8,87	0,75				1	1						2,76	2,67
				20:00	9,71	8,94	0,76				1	1						2,87	2,86
				21:00	9,88	9,14	0,74				1	1						2,87	2,82
				22:00	9,29	8,80	0,48				1	1						2,66	2,63
				23:00	8,34	7,85	0,49				1	1						1,91	1,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022	00:00	7,61	6,73	0,89				1	1						1,17	1,05
	01:00	7,00	5,70	1,30	1				1						1,45	1,94
	02:00	6,52	5,02	1,50	1				1						1,86	1,81
	03:00	6,30	4,83	1,47	1				1						1,65	1,61
	04:00	6,18	4,78	1,40	1				1						1,63	1,64
	05:00	6,20	4,66	1,54	1				1						1,71	1,72
	06:00	6,27	4,60	1,67	1				1						1,69	1,68
	07:00	6,67	5,30	1,38	1				1						1,74	1,77
	08:00	7,24	6,94	0,30	1				1						1,46	1,31
	09:00	7,99	7,64	0,35					1	1					1,46	1,45
	10:00	8,66	7,80	0,85					1	1					2,05	2,10
	11:00	9,19	7,55	1,65					1	1					2,51	2,51
	12:00	9,43	7,55	1,88					1	1					2,59	2,57
	13:00	9,33	7,00	2,32					1	1					2,36	2,37
	14:00	8,59	6,55	2,04					1	1					2,08	2,05
	15:00	7,96	6,57	1,39					1	1					1,46	1,45
	16:00	7,57	6,52	1,06					1	1					1,07	1,05
	17:00	7,56	6,53	1,03					1	1					1,03	1,05
	18:00	8,20	6,69	1,51					1	1					1,66	1,68
	19:00	8,64	6,82	1,82					1	1					2,13	2,13
	20:00	8,75	6,83	1,92					1	1					2,19	2,18
	21:00	9,00	6,86	2,13					1	1					2,28	2,28
	22:00	8,21	6,54	1,67					1	1					1,74	1,70
	23:00	7,28	6,10	1,18					1	1					1,20	1,14

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022	00:00	6,58	5,35	1,23	1				1						1,77	1,79
	01:00	5,96	5,64	0,32	1				1						1,60	1,61
	02:00	5,60	4,61	0,99					1						1,34	1,35
	03:00	5,46	4,04	1,42					1						1,56	1,52
	04:00	5,35	3,89	1,46					1						1,46	1,42
	05:00	5,46	3,99	1,47					1						1,48	1,48
	06:00	5,59	4,01	1,58					1						1,58	1,54
	07:00	6,10	4,52	1,58					1						1,63	1,67
	08:00	6,59	5,15	1,43	1				1						1,83	1,86
	09:00	7,34	5,72	1,62	1				1						1,98	2,00
	10:00	7,67	5,71	1,96	1				1						2,03	2,01
	11:00	7,72	5,82	1,90	1				1						2,05	2,06
	12:00	7,93	5,92	2,01	1				1						2,08	2,07
	13:00	7,60	6,16	1,44	1				1						2,08	2,07
	14:00	6,91	6,30	0,61	1				1						2,03	2,02
	15:00	6,42	5,97	0,45	1				1						1,89	1,90
	16:00	6,40	6,31	0,09	1				1						1,92	1,92
	17:00	6,88	6,86	0,01	1				1						0,75	0,50
	18:00	7,66	7,65	0,01				1	1						1,10	1,14
	19:00	8,27	8,27	0,00				1	1						1,74	1,76
	20:00	8,47	8,46	0,02				1	1						1,94	1,95
	21:00	9,00	8,97	0,03				1	1						2,49	2,49
	22:00	8,38	8,25	0,13				1	1						1,90	1,88
	23:00	7,47	7,24	0,22				1	1						0,76	0,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022	00:00	6,74	6,53	0,20				1	1						0,97	1,37
	01:00	6,11	5,73	0,38	1				1						1,74	1,75
	02:00	5,73	5,10	0,63	1				1						1,40	1,39
	03:00	5,55	5,10	0,46	1				1						1,22	1,22
	04:00	5,51	5,20	0,31	1				1						1,17	1,17
	05:00	5,60	5,33	0,27	1				1						1,26	1,27
	06:00	5,85	5,45	0,40	1				1						1,51	1,52
	07:00	6,57	6,30	0,27	1				1						1,93	1,95
	08:00	7,19	6,77	0,42	1				1						1,28	1,11
	09:00	7,77	7,30	0,47					1	1					1,25	1,25
	10:00	8,09	7,45	0,64					1	1					1,56	1,57
	11:00	8,29	7,67	0,61					1	1					1,74	1,76
	12:00	8,37	8,03	0,34					1	1					1,84	1,87
	13:00	8,33	7,68	0,65					1	1					1,83	1,82
	14:00	7,86	7,32	0,55					1	1					1,38	1,36
	15:00	7,14	6,82	0,33					1	1					0,68	0,63
	16:00	6,95	6,75	0,20					1	1					0,44	0,44
	17:00	7,26	7,12	0,15					1	1					0,73	0,73
	18:00	8,11	8,01	0,10					1	1					1,57	1,60
	19:00	8,74	8,60	0,14					1	1					2,21	2,22
	20:00	9,06	8,80	0,26					1	1					2,51	2,53
	21:00	9,59	9,39	0,20					1	1					2,87	2,87
	22:00	8,75	8,49	0,27					1	1					2,29	2,24
	23:00	7,54	7,10	0,44					1	1					0,82	1,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας								H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8				G9
Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022	00:00	7,95	6,66	1,29				1	1						1,47	1,45
	01:00	7,15	6,36	0,79				1	1						0,86	0,92
	02:00	6,74	5,37	1,37	1				1						1,81	1,85
	03:00	6,53	4,87	1,66	1				1						1,79	1,77
	04:00	6,42	4,72	1,70	1				1						1,70	1,74
	05:00	6,35	4,71	1,64	1				1						1,65	1,65
	06:00	6,56	4,83	1,73	1				1						1,73	1,74
	07:00	7,30	5,34	1,96	1				1						1,97	1,89
	08:00	7,99	5,99	2,00	1				1						2,01	2,04
	09:00	8,46	6,31	2,15	1				1						2,15	2,19
	10:00	8,90	6,61	2,29	1	1			1						2,39	2,36
	11:00	9,07	6,79	2,28	1	1			1						2,39	2,43
	12:00	9,20	6,98	2,21	1	1			1						2,36	2,39
	13:00	9,39	7,15	2,25	1	1			1						2,40	2,40
	14:00	8,83	6,73	2,10	1	1			1						2,26	2,28
	15:00	8,26	6,33	1,93	1	1			1						2,17	2,13
	16:00	7,93	6,23	1,69	1	1			1						2,14	2,13
	17:00	8,24	6,46	1,78	1	1			1						2,27	2,28
	18:00	9,25	7,00	2,24	1	1			1						2,41	2,41
	19:00	9,83	7,46	2,37	1	1			1						2,47	2,47
	20:00	10,12	7,68	2,44					1	1					2,49	2,48
	21:00	10,41	7,82	2,59					1	1					2,61	2,60
	22:00	9,46	7,10	2,36					1	1					2,38	2,37
	23:00	8,39	6,55	1,84					1	1					1,86	1,86

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022	00:00	7,40	5,55	1,85			1		1		
01:00	6,66	4,99	1,68				1		1						1,68	1,69
02:00	6,30	4,72	1,57						1						1,58	1,58
03:00	6,02	4,52	1,51						1						1,51	1,51
04:00	5,91	4,43	1,48						1						1,48	1,48
05:00	5,97	4,48	1,49						1						1,49	1,49
06:00	6,14	4,61	1,53						1						1,53	1,54
07:00	6,85	5,12	1,73				1		1						1,72	1,71
08:00	7,56	5,66	1,89				1		1						1,89	1,89
09:00	8,20	6,15	2,05				1		1						2,05	2,05
10:00	8,45	6,33	2,11				1		1						2,11	2,12
11:00	8,58	6,44	2,14				1		1						2,14	2,14
12:00	8,75	6,58	2,17				1		1						2,19	2,19
13:00	8,70	6,54	2,16				1		1						2,17	2,17
14:00	8,16	6,12	2,04				1		1						2,05	2,04
15:00	7,56	5,67	1,90				1		1						1,91	1,90
16:00	7,28	5,46	1,82				1		1						1,83	1,83
17:00	7,76	5,71	2,05				1		1						2,08	2,09
18:00	8,81	6,67	2,14				1		1						2,25	2,26
19:00	9,32	7,11	2,20						1	1					2,36	2,36
20:00	9,68	7,34	2,34						1	1					2,42	2,42
21:00	10,14	7,60	2,54						1	1					2,56	2,57
22:00	9,20	6,91	2,30						1	1					2,31	2,30
23:00	8,09	6,56	1,54						1	1					1,57	1,60

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022	00:00	7,75	7,55	0,21				1	1		
01:00	7,03	6,92	0,11			1	1	1							1,53	1,42
02:00	6,50	6,17	0,33			1	1		1						1,53	1,61
03:00	6,27	5,83	0,44			1			1						1,94	1,94
04:00	6,16	5,72	0,44			1			1						1,82	1,83
05:00	6,25	6,08	0,17			1			1						1,91	1,91
06:00	6,39	6,03	0,36			1			1						2,02	2,04
07:00	7,33	7,09	0,24	1		1			1						2,19	2,18
08:00	7,88	7,70	0,18	1		1			1					1	2,06	1,99
09:00	7,75	7,50	0,25	1		1			1					1	1,75	1,74
10:00	8,09	7,95	0,14	1		1			1					1	1,90	1,93
11:00	8,30	8,21	0,09	1		1			1					1	2,13	2,13
12:00	8,41	8,37	0,04	1		1			1					1	2,13	2,08
13:00	8,61	8,54	0,07	1		1			1					1	2,47	2,45
14:00	7,60	7,34	0,26	1		1			1					1	1,51	1,44
15:00	6,87	6,68	0,19	1					1					1	0,83	0,93
16:00	6,64	6,61	0,03	1					1					1	1,46	1,55
17:00	6,79	6,77	0,01	1					1					1	1,68	1,69
18:00	8,80	8,75	0,05	1				1	1						1,34	1,20
19:00	10,47	10,37	0,09	1				1	1						2,81	2,88
20:00	10,55	10,38	0,18	1				1	1						2,89	2,89
21:00	11,03	10,72	0,30	1				1	1						3,03	3,03
22:00	10,09	9,82	0,27					1	1						2,69	2,76
23:00	8,83	8,25	0,58					1	1						2,35	2,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022	00:00	8,10	7,49	0,61				1	1						1,61	1,60
	01:00	7,50	6,77	0,73				1	1						1,06	1,10
	02:00	6,96	6,59	0,37			1		1						2,29	2,40
	03:00	6,67	6,44	0,23			1		1						2,30	2,29
	04:00	6,50	6,26	0,23			1		1						2,16	2,16
	05:00	6,52	6,34	0,18			1		1						2,12	2,13
	06:00	6,61	6,23	0,38			1		1						2,24	2,26
	07:00	7,18	6,71	0,46			1		1						2,21	2,24
	08:00	8,12	7,77	0,35		1	1		1						2,62	2,68
	09:00	9,05	8,66	0,39	1	1	1		1						3,00	2,98
	10:00	9,74	9,21	0,53	1	1	1		1						3,01	3,01
	11:00	10,35	9,87	0,48	1	1	1		1					2	2,67	2,64
	12:00	10,12	9,63	0,48	1		1		1					2	3,02	3,02
	13:00	10,18	9,81	0,37	1		1		1					2	3,04	3,04
	14:00	9,43	8,87	0,56				1	1						1,97	1,95
	15:00	9,06	8,72	0,35				1	1						2,53	2,57
	16:00	9,03	8,79	0,24				1	1						2,51	2,52
	17:00	9,49	9,30	0,19				1	1						2,92	2,93
	18:00	10,07	9,90	0,18				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,59	10,44	0,15			1	1	1						3,02	3,01
	20:00	10,66	10,55	0,12			1	1	1						2,95	2,95
	21:00	11,09	11,08	0,01			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	10,19	10,19	0,00			1	1	1						2,63	2,61
23:00	9,35	9,33	0,02			1	1	1						2,39	2,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022	00:00	8,53	8,40	0,14				1	1						2,07	2,03
	01:00	7,78	7,65	0,13				1	1						1,29	1,27
	02:00	7,16	7,08	0,08				1	1						0,66	0,65
	03:00	6,84	6,76	0,08				1	1						0,36	0,31
	04:00	6,72	6,57	0,14				1	1						0,19	0,20
	05:00	6,70	6,54	0,15				1	1						0,18	0,18
	06:00	6,69	6,60	0,09			1		1						0,19	0,21
	07:00	7,26	7,18	0,08			1		1					1	1,77	2,15
	08:00	8,19	8,12	0,07			1		1					2	2,28	2,27
	09:00	8,86	8,80	0,06			1		1					3	2,29	2,29
	10:00	9,73	9,62	0,11			1		1					4	2,43	2,39
	11:00	9,73	9,63	0,09			1		1					4	2,36	2,38
	12:00	9,06	8,88	0,17				1	1						2,10	1,82
	13:00	10,08	9,65	0,44				1	1						2,98	2,99
	14:00	9,60	9,01	0,59				1	1						2,98	2,98
	15:00	9,30	8,94	0,36				1	1						2,80	2,79
	16:00	9,17	8,69	0,48				1	1						2,66	2,65
	17:00	9,47	9,26	0,21				1	1						2,90	2,91
	18:00	10,08	9,84	0,24				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,50	10,31	0,19			1	1	1						2,96	2,96
20:00	10,55	10,35	0,21			1	1	1						2,86	2,89	
21:00	11,16	10,82	0,33			1	1	1						3,04	3,04	
22:00	10,49	10,25	0,24			1	1	1						2,89	2,90	
23:00	9,56	9,33	0,24				1	1						2,96	2,96	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022	00:00	8,54	7,13	1,41				1	1						2,08	2,04
	01:00	7,78	6,53	1,25				1	1						1,28	1,17
	02:00	7,35	5,81	1,54			1		1						2,06	2,37
	03:00	7,04	5,40	1,63			1		1						2,25	2,27
	04:00	6,88	5,37	1,52			1		1						2,27	2,25
	05:00	6,83	5,81	1,03			1		1						2,15	2,18
	06:00	7,04	6,18	0,86			1		1						2,16	2,13
	07:00	7,64	6,76	0,88			1		1						2,25	2,23
	08:00	8,59	7,48	1,11		1	1		1						2,72	2,74
	09:00	9,40	8,50	0,91		1	1		1						2,03	1,76
	10:00	9,75	8,89	0,86				1	1						2,82	2,90
	11:00	10,02	9,26	0,76				1	1						3,02	3,01
	12:00	10,35	9,37	0,97				1	1						2,97	2,97
	13:00	10,42	9,23	1,19				1	1						2,96	2,95
	14:00	9,87	8,66	1,21				1	1						3,01	3,01
	15:00	9,46	7,76	1,70				1	1						2,94	2,93
	16:00	9,15	7,91	1,24				1	1						2,64	2,64
	17:00	9,62	8,56	1,06				1	1						3,00	3,00
	18:00	10,49	9,58	0,91				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,98	10,20	0,78			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	11,19	10,16	1,04			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	11,40	10,28	1,13			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	10,41	9,61	0,80			1	1	1						2,81	2,78
	23:00	9,52	8,97	0,55				1	1						2,89	2,90

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022	00:00	8,88	6,48	2,39				1	1						2,42	2,44
	01:00	7,91	5,87	2,05			1		1						2,49	2,54
	02:00	7,38	5,26	2,11			1		1						2,28	2,28
	03:00	7,13	4,99	2,14			1		1						2,16	2,16
	04:00	6,98	4,88	2,10			1		1						2,11	2,10
	05:00	7,07	4,95	2,12			1		1						2,13	2,13
	06:00	7,30	5,07	2,22			1		1						2,24	2,23
	07:00	7,89	5,57	2,33			1		1						2,34	2,36
	08:00	8,91	6,39	2,52			1		1						2,62	2,63
	09:00	9,47	6,87	2,60	1		1		1						2,68	2,67
	10:00	9,93	7,24	2,69	1		1		1						2,71	2,72
	11:00	10,11	7,37	2,73	1		1		1						2,75	2,75
	12:00	10,27	8,01	2,26	1		1		1						2,28	2,23
	13:00	10,66	7,74	2,92				1	1						2,94	3,03
	14:00	10,35	7,40	2,95				1	1						3,03	3,04
	15:00	10,02	7,17	2,85				1	1						3,04	3,04
	16:00	9,73	7,10	2,63				1	1						3,03	3,02
	17:00	9,95	7,80	2,15				1	1						2,93	2,88
	18:00	10,93	8,92	2,01				1	1						2,96	2,97
	19:00	11,41	9,76	1,64	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	11,49	9,71	1,78	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,98	9,87	2,12	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,97	8,43	2,54	1			1	1						3,02	3,02
	23:00	9,83	7,31	2,53				1	1						2,95	2,95

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η Ρ Ε Τ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022	00:00	8,91	6,73	2,17				1	1						2,43	2,41
	01:00	8,08	6,39	1,69				1	1						1,73	1,76
	02:00	7,45	5,80	1,65	1				1						2,32	2,43
	03:00	7,16	5,13	2,03	1				1						2,31	2,31
	04:00	6,97	5,11	1,85	1				1						2,24	2,24
	05:00	7,10	5,11	1,99	1				1						2,19	2,23
	06:00	7,22	5,07	2,15	1				1						2,18	2,20
	07:00	7,77	5,46	2,31	1				1						2,32	2,33
	08:00	8,55	6,10	2,45	1				1						2,57	2,56
	09:00	9,28	6,73	2,55	1		1		1						2,58	2,58
	10:00	9,87	7,18	2,69	1		1		1						2,71	2,73
	11:00	10,03	7,24	2,79	1		1		1						2,93	2,94
	12:00	10,31	7,83	2,48	1		1		1						2,65	2,66
	13:00	10,44	7,82	2,62				1	1						3,00	2,98
	14:00	10,04	7,50	2,53				1	1						3,03	3,04
	15:00	9,65	7,27	2,38				1	1						3,02	3,02
	16:00	9,48	7,33	2,15				1	1						2,94	2,95
	17:00	9,93	9,01	0,92				1	1						3,04	3,04
	18:00	10,72	10,13	0,59				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,37	11,00	0,37	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	11,45	10,74	0,71	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,59	10,34	1,26	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,47	8,88	1,59	1			1	1						2,88	2,89
	23:00	9,64	8,47	1,17				1	1						2,93	2,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η Ε Ρ Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022	00:00	8,96	7,71	1,25				1	1						2,48	2,45
	01:00	8,30	7,01	1,29				1	1						1,81	1,79
	02:00	7,64	6,92	0,72				1	1						1,15	1,14
	03:00	7,33	6,49	0,84				1	1						0,99	1,21
	04:00	7,20	5,57	1,64			1		1						2,28	2,42
	05:00	7,11	6,16	0,95			1		1						2,30	2,28
	06:00	7,23	6,32	0,91			1		1						2,34	2,24
	07:00	7,63	6,83	0,80			1	1							1,78	1,49
	08:00	8,33	7,35	0,98				1	1						1,75	1,81
	09:00	8,85	8,23	0,62				1	1						2,30	2,33
	10:00	9,36	9,00	0,36				1	1						2,71	2,84
	11:00	9,63	9,29	0,34				1	1						3,02	3,03
	12:00	9,92	9,20	0,72				1	1						3,01	3,00
	13:00	9,93	8,86	1,06				1	1						3,03	3,03
	14:00	9,34	8,48	0,86				1	1						2,83	2,82
	15:00	9,04	8,47	0,57				1	1						2,53	2,52
	16:00	9,08	8,70	0,38				1	1						2,58	2,56
	17:00	9,46	9,17	0,28				1	1						2,88	2,89
	18:00	10,14	9,90	0,24				1	1						3,01	3,01
	19:00	10,71	10,42	0,29		1		1	1						3,01	3,01
	20:00	11,11	10,87	0,24		1		1	1						3,04	3,04
	21:00	11,60	11,19	0,41		1		1	1						3,04	3,04
	22:00	10,65	9,76	0,90		1		1	1						2,98	2,97
	23:00	9,79	9,26	0,52				1	1						3,03	3,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022	01/07/22 0:00	7,21	6,22	1,00	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1,33	1,39
	01/07/22 1:00	6,54	5,31	1,23	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,89	1,88
	01/07/22 2:00	6,13	5,07	1,06	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,71	1,71
	01/07/22 3:00	5,96	4,91	1,05	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,58	1,57
	01/07/22 4:00	5,84	4,93	0,91	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,50	1,50
	01/07/22 5:00	5,89	5,24	0,65	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,53	1,54
	01/07/22 6:00	6,07	4,77	1,30	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,63	1,62
	01/07/22 7:00	6,81	5,55	1,26	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,90	1,88
	01/07/22 8:00	7,62	6,30	1,32	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,12	2,12
	01/07/22 9:00	8,32	7,26	1,06	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,28	2,30
	01/07/22 10:00	8,62	7,57	1,05	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,44	2,42
	01/07/22 11:00	8,76	7,22	1,54	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,55	2,49
	01/07/22 12:00	8,81	7,00	1,81	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,44	2,45
	01/07/22 13:00	8,93	7,34	1,59	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,50	2,42
	01/07/22 14:00	8,59	6,86	1,74	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,33	2,30
	01/07/22 15:00	8,02	6,68	1,34	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,21	2,20
	01/07/22 16:00	7,79	6,90	0,89	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,20	2,20
	01/07/22 17:00	8,15	7,56	0,60	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,36	2,34
	01/07/22 18:00	8,92	8,33	0,59	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,86	1,86
	01/07/22 19:00	9,37	8,67	0,70	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,68	2,70
01/07/22 20:00	9,54	9,08	0,46	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,80	2,75	
01/07/22 21:00	9,89	9,26	0,63	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,89	2,84	
01/07/22 22:00	9,24	8,62	0,63	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,63	2,60	
01/07/22 23:00	8,25	7,63	0,63	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,77	1,75	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022	02/07/22 0:00	7,51	7,12	0,39	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,88	0,85
	02/07/22 1:00	6,85	6,53	0,32	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,72	2,03
	02/07/22 2:00	6,45	6,27	0,18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,93	1,94
	02/07/22 3:00	6,19	6,00	0,19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,83	1,80
	02/07/22 4:00	4,64	4,34	0,29	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,63	1,26
	02/07/22 5:00															
	02/07/22 6:00	4,76	4,60	0,15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,42	0,42
	02/07/22 7:00	6,15	6,00	0,15	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,01	1,25
	02/07/22 8:00	7,46	6,78	0,68	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,90	1,94
	02/07/22 9:00	8,06	7,48	0,59	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,27	2,32
	02/07/22 10:00	8,48	7,89	0,59	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,49	2,51
	02/07/22 11:00	8,65	7,47	1,18	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,47	2,51
	02/07/22 12:00	8,83	7,25	1,58	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,44	2,46
	02/07/22 13:00	8,94	6,87	2,06	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,44	2,47
	02/07/22 14:00	8,56	6,35	2,21	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,34	2,35
	02/07/22 15:00	8,31	6,33	1,98	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,22	2,17
	02/07/22 16:00	8,29	6,20	2,09	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,13	2,17
	02/07/22 17:00	8,63	6,46	2,18	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,24	2,31
	02/07/22 18:00	9,30	7,47	1,82	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,52	2,56
	02/07/22 19:00	9,57	7,60	1,97	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2,56	2,50
02/07/22 20:00	9,54	7,30	2,24	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2,40	2,42	
02/07/22 21:00	9,98	7,46	2,52	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2,53	2,46	
02/07/22 22:00	9,24	6,94	2,30	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,32	2,31	
02/07/22 23:00	8,37	6,28	2,09	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,10	2,09	

Παρατηρήσεις:

Στις 4.42 πμ σημειώθηκε Γενική Διακοπή, η οποία προκλήθηκε από ισχυρό βραχυκύκλωμα στη γραμμή P250, εξαιτίας πτώσης σύλου του Δικτύου Διανομής.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00		
Η α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022	00:00	7,54	5,61	1,93			1		1		
01:00	6,81	5,07	1,74				1		1						1,75	1,72
02:00	6,42	4,81	1,61				1		1						1,62	1,63
03:00	6,18	4,60	1,58				1		1						1,58	1,56
04:00	6,03	4,45	1,57				1		1						1,57	1,53
05:00	5,97	4,47	1,51				1		1						1,51	1,50
06:00	6,04	4,54	1,51				1		1						1,51	1,51
07:00	6,33	5,01	1,32				1		1						1,32	1,28
08:00	6,84	5,12	1,72				1	1							1,71	1,73
09:00	7,22	5,39	1,84				1	1							1,84	1,84
10:00	7,54	5,58	1,96				1	1							1,97	1,97
11:00	7,82	5,87	1,94				1	1							1,95	1,95
12:00	7,99	5,99	1,99				1	1							2,00	2,00
13:00	7,86	5,88	1,98				1	1							1,99	2,01
14:00	7,38	5,52	1,85				1	1							1,86	1,87
15:00	6,95	5,21	1,74				1	1							1,75	1,75
16:00	6,93	5,14	1,78				1	1							1,89	1,88
17:00	7,33	5,46	1,86				1	1							2,05	2,05
18:00	8,14	6,06	2,08				1	1							2,11	2,11
19:00	8,76	6,57	2,18	1			1	1							2,19	2,20
20:00	8,70	6,54	2,16	1			1	1							2,17	2,17
21:00	9,36	7,03	2,33	1			1	1							2,34	2,34
22:00	8,78	6,58	2,20	1			1	1							2,21	2,22
23:00	7,87	5,92	1,96	1			1	1							1,98	1,97

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022	00:00	6,93	5,19	1,74	1			1							1,74	1,73
	01:00	6,27	4,69	1,57	1			1							1,57	1,58
	02:00	5,96	4,45	1,51				1							1,51	1,50
	03:00	5,72	4,28	1,44				1							1,44	1,43
	04:00	5,68	4,22	1,46				1							1,46	1,46
	05:00	5,72	4,28	1,44				1							1,44	1,45
	06:00	5,90	4,42	1,48				1							1,48	1,49
	07:00	6,34	4,72	1,62				1							1,62	1,63
	08:00	7,10	5,33	1,77	1			1							1,77	1,78
	09:00	7,44	5,56	1,88	1			1							1,89	1,91
	10:00	7,66	5,70	1,96	1			1							1,96	1,98
	11:00	7,79	5,80	1,99	1			1							1,99	2,01
	12:00	7,92	5,94	1,98	1			1							1,99	1,99
	13:00	8,14	6,12	2,02	1			1							2,03	2,03
	14:00	7,79	5,84	1,95	1			1							1,96	1,96
	15:00	7,10	5,44	1,66	1			1							1,67	1,63
	16:00	7,01	5,26	1,76	1					1					1,76	1,78
	17:00	7,53	5,60	1,93	1					1					1,93	1,93
	18:00	8,45	6,34	2,11	1					1					2,16	2,17
	19:00	8,99	6,88	2,11	1			1		1					2,49	2,47
	20:00	9,25	7,59	1,66	1			1		1					2,52	2,47
	21:00	9,78	8,02	1,76	1	1		1		1					2,47	2,37
	22:00	8,91	7,13	1,77	1			1		1					2,33	2,31
	23:00	7,84	6,35	1,50	1			1		1					1,98	1,97

Παρατηρήσεις:

Στις 20:55 τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα Νο 2, λόγω απώλειας της παραγωγής του Α/Π Άγιος Σώζων 2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022	00:00	6,91	5,46	1,46	1				1						1,89	1,87
	01:00	6,28	4,85	1,43					1						1,86	1,81
	02:00	5,91	4,77	1,15					1						1,50	1,48
	03:00	5,76	4,66	1,10					1						1,44	1,45
	04:00	5,70	4,59	1,12					1						1,46	1,45
	05:00	5,73	4,72	1,01					1						1,30	1,25
	06:00	5,95	4,75	1,20				1							1,57	1,61
	07:00	6,67	5,34	1,33	1			1							1,73	1,72
	08:00	7,32	5,92	1,40	1			1							1,82	1,83
	09:00	7,75	6,27	1,48	1			1							1,94	1,95
	10:00	8,04	6,51	1,53	1			1							2,11	2,12
	11:00	8,25	6,67	1,58	1			1							2,06	2,06
	12:00	8,50	6,74	1,75	1		1	1							2,29	2,28
	13:00	8,51	6,58	1,93	1		1	1							2,52	2,49
	14:00	8,04	6,45	1,58	1		1	1							2,07	2,07
	15:00	7,43	5,76	1,66	1			1							1,75	1,77
	16:00	7,10	5,36	1,74	1					1					1,78	1,80
	17:00	7,70	5,75	1,95	1					1					2,12	2,12
	18:00	8,65	7,34	1,31	1		1			1					2,50	2,50
	19:00	9,26	7,78	1,48	1		1			1					2,42	2,40
	20:00	9,45	7,92	1,53				1	1						2,57	2,62
	21:00	9,86	7,54	2,32				1	1						2,51	2,52
	22:00	9,07	6,81	2,26				1	1						2,31	2,31
	23:00	8,04	6,59	1,46				1	1						1,47	1,47

Παρατηρήσεις:



Η λειτουργία του Α/Π "Άγιος Σώζων 2" αποκαταστάθηκε στις 15:05 και για το λόγο αυτό εντάχθηκε επιπλέον η μονάδα G3 το διάστημα 12:00 με 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022	00:00	6,73	6,36	0,37				1	1						1,01	1,32
	01:00	6,08	5,70	0,38	1			1							1,74	1,73
	02:00	5,75	5,46	0,29	1			1							1,42	1,42
	03:00	5,60	5,38	0,23	1			1							1,26	1,26
	04:00	5,54	5,42	0,12	1			1							1,21	1,20
	05:00	5,69	5,36	0,33	1			1							1,34	1,35
	06:00	5,92	5,30	0,63	1			1							1,56	1,56
	07:00	6,55	5,75	0,80	1			1							1,94	1,94
	08:00	7,21	6,46	0,75	1	1		1							1,96	1,95
	09:00	7,71	6,83	0,88	1	1		1							2,12	2,16
	10:00	8,05	7,38	0,67	1	1		1							2,17	2,06
	11:00	7,95	7,49	0,46	1		1	1							2,21	2,28
	12:00	8,25	7,39	0,85	1		1	1							2,36	2,29
	13:00	8,20	7,47	0,73	1		1	1							2,29	2,28
	14:00	7,64	7,06	0,58	1		1	1							2,19	2,17
	15:00	6,86	6,20	0,66	1		1	1							1,47	1,45
	16:00	6,66	6,09	0,57	1			1							1,47	1,51
	17:00	7,17	6,74	0,43				1	1						1,24	1,16
	18:00	8,08	7,80	0,27				1	1						1,51	1,56
	19:00	8,73	8,40	0,33				1	1						2,21	2,21
	20:00	8,87	8,46	0,41				1	1						2,31	2,34
	21:00	9,41	8,90	0,50				1	1						2,81	2,80
	22:00	8,63	7,95	0,68				1	1						2,14	2,10
	23:00	7,55	6,83	0,72				1	1						0,75	0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022	00:00	6,77	5,79	0,97	1				1						1,67	1,91
	01:00	6,14	5,12	1,01	1				1						1,70	1,68
	02:00	5,71	4,79	0,92	1				1						1,46	1,50
	03:00	5,58	4,62	0,96					1						1,64	1,59
	04:00	5,61	4,33	1,27					1						1,52	1,56
	05:00	5,57	4,50	1,07					1						1,56	1,57
	06:00	5,96	4,52	1,44					1						1,72	1,70
	07:00	6,61	5,20	1,41	1				1						1,84	1,81
	08:00	7,27	5,60	1,67	1				1						1,97	2,01
	09:00	7,81	6,26	1,55	1		1		1						2,14	2,16
	10:00	8,15	6,43	1,72	1		1		1						2,20	2,26
	11:00	8,10	6,87	1,23	1		1		1						2,30	2,34
	12:00	8,30	7,11	1,19	1		1		1						2,41	2,38
	13:00	8,30	7,24	1,06	1		1		1						2,40	2,39
	14:00	7,67	6,71	0,96	1		1		1						2,13	2,06
	15:00	7,00	6,48	0,52	1		1		1						1,62	1,61
	16:00	6,71	6,31	0,40	1		1		1						1,28	1,28
	17:00	7,10	6,53	0,57	1		1		1						1,67	1,67
	18:00	8,02	7,52	0,50	1		1		1						2,31	2,32
	19:00	8,74	8,12	0,62	1		1		1						1,84	1,78
	20:00	9,17	8,49	0,68				1	1						2,42	2,46
	21:00	9,55	8,53	1,02				1	1						2,45	2,47
	22:00	8,76	7,45	1,31				1	1						2,19	2,15
	23:00	7,69	6,78	0,91				1	1						1,21	1,19

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022							
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
α	ρ	ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022				00:00	6,86	6,45	0,41				1	1						0,85	1,17
				01:00	6,22	5,56	0,66	1				1						1,79	1,79
				02:00	5,79	4,99	0,80	1				1						1,45	1,44
				03:00	5,58	4,58	1,00	1				1						1,24	1,24
				04:00	5,56	4,34	1,23	1				1						1,23	1,22
				05:00	5,70	4,38	1,32	1				1						1,36	1,38
				06:00	5,91	4,43	1,48	1				1						1,51	1,51
				07:00	6,72	5,04	1,68	1				1						1,73	1,75
				08:00	7,46	5,51	1,95	1				1						1,96	1,98
				09:00	7,91	5,86	2,05	1				1						2,05	2,07
				10:00	8,36	6,21	2,15	1				1						2,16	2,16
				11:00	8,40	6,30	2,10	1	1			1						2,12	2,13
				12:00	8,43	6,32	2,11	1	1			1						2,12	2,13
				13:00	8,35	6,27	2,08	1	1			1						2,09	2,09
				14:00	7,84	5,87	1,96	1				1						1,97	1,97
				15:00	7,08	5,29	1,79	1				1						1,80	1,79
				16:00	7,08	5,32	1,76	1				1						1,77	1,78
				17:00	7,58	5,68	1,91	1				1						1,91	1,93
				18:00	8,58	6,44	2,13	1				1						2,14	2,14
				19:00	9,13	6,87	2,26				1	1						2,37	2,33
				20:00	9,42	7,11	2,31				1	1						2,35	2,36
				21:00	9,80	7,43	2,37				1	1						2,45	2,45
				22:00	8,96	6,78	2,19				1	1						2,24	2,25
				23:00	8,01	6,25	1,76				1	1						1,79	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022	00:00	7,10	5,37	1,74	1			1							1,85	1,83
	01:00	6,44	4,81	1,63	1			1							1,63	1,63
	02:00	5,96	4,45	1,51				1							1,51	1,52
	03:00	5,79	4,29	1,50				1							1,51	1,50
	04:00	5,73	4,25	1,48				1							1,48	1,50
	05:00	5,83	4,31	1,52				1							1,53	1,50
	06:00	6,07	4,55	1,52				1							1,52	1,54
	07:00	6,82	5,11	1,71			1	1							1,71	1,71
	08:00	7,52	5,65	1,87			1	1							1,87	1,88
	09:00	8,12	6,07	2,05			1	1							2,06	2,07
	10:00	8,41	6,28	2,13			1	1							2,14	2,16
	11:00	8,62	6,41	2,20			1	1							2,21	2,22
	12:00	8,65	6,47	2,18			1	1							2,19	2,18
	13:00	8,63	6,36	2,26			1	1							2,29	2,35
	14:00	8,16	5,99	2,16			1	1							2,27	2,23
	15:00	7,50	5,63	1,87			1	1							1,93	1,96
	16:00	7,46	5,72	1,74			1	1							2,01	2,04
	17:00	7,95	5,98	1,96			1	1							2,17	2,18
	18:00	8,95	7,07	1,87				1	1						2,36	2,35
	19:00	9,47	8,00	1,47				1	1						2,73	2,68
	20:00	9,79	8,91	0,88				1	1						2,75	2,78
	21:00	10,21	9,35	0,85				1	1						2,79	2,78
	22:00	9,37	8,33	1,04				1	1						2,64	2,58
	23:00	8,23	7,23	1,00				1	1						1,76	1,72

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
α	ρ	ε	π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022				00:00	7,51	6,87	0,63				1	1					1,19	1,44
				01:00	6,88	6,43	0,45	1				1					2,05	2,04
				02:00	6,36	5,83	0,53	1				1					1,90	1,89
				03:00	6,18	5,73	0,45	1				1					1,79	1,78
				04:00	6,01	5,59	0,43	1				1					1,69	1,67
				05:00	6,09	5,65	0,44	1				1					1,73	1,75
				06:00	6,16	5,81	0,35	1				1					1,77	1,77
				07:00	6,78	6,50	0,28	1				1					1,25	1,01
				08:00	7,56	7,48	0,07				1	1					1,01	1,03
				09:00	8,42	8,34	0,08				1	1					1,88	1,90
				10:00	8,88	8,80	0,08				1	1					2,35	2,35
				11:00	9,07	8,93	0,14				1	1					2,54	2,55
				12:00	9,25	9,09	0,16				1	1					2,70	2,70
				13:00	9,43	9,09	0,34				1	1					2,81	2,80
				14:00	8,82	8,19	0,63				1	1					2,30	2,28
				15:00	8,34	7,73	0,62				1	1					1,86	1,83
				16:00	8,23	7,63	0,60				1	1					1,71	1,71
				17:00	8,58	8,20	0,38				1	1					2,05	2,06
				18:00	9,40	9,07	0,33				1	1					2,70	2,72
				19:00	9,93	9,67	0,26				1	1					2,97	2,96
				20:00	10,05	9,64	0,41				1	1					2,99	2,95
				21:00	10,37	9,87	0,51				1	1					3,00	2,99
				22:00	9,62	9,23	0,39				1	1					2,88	2,87
				23:00	8,74	8,00	0,74				1	1					2,25	2,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Η α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022	00:00	7,99	6,63	1,36				1	1						1,51	1,48
	01:00	7,27	6,61	0,66				1	1						0,73	0,68
	02:00	6,68	6,39	0,29	1				1						1,24	1,61
	03:00	6,41	6,07	0,35	1				1						1,89	1,87
	04:00	6,25	6,01	0,23	1				1						1,86	1,84
	05:00	6,20	5,94	0,26	1				1						1,82	1,80
	06:00	6,27	6,02	0,26	1				1						1,86	1,86
	07:00	6,76	6,48	0,28	1				1						2,01	2,01
	08:00	7,26	6,68	0,58	1				1						2,03	2,00
	09:00	8,07	7,59	0,48					1	1					1,65	1,65
	10:00	8,34	7,81	0,53					1	1					1,82	1,83
	11:00	8,42	7,86	0,56					1	1					1,92	1,90
	12:00	8,64	7,83	0,81					1	1					2,10	2,10
	13:00	8,63	7,16	1,47					1	1					2,12	2,12
	14:00	8,04	6,50	1,54					1	1					1,56	1,54
	15:00	7,69	6,54	1,15					1	1					1,16	1,16
	16:00	7,87	6,65	1,22					1	1					1,34	1,34
	17:00	8,28	6,91	1,37					1	1					1,75	1,76
	18:00	9,03	7,84	1,19					1	1					2,39	2,41
	19:00	9,55	8,52	1,03					1	1					2,75	2,72
	20:00	9,74	8,63	1,11					1	1					2,77	2,81
	21:00	10,42	8,97	1,45					1	1					2,86	2,80
	22:00	9,64	7,89	1,75					1	1					2,69	2,61
	23:00	8,74	6,98	1,76					1	1					2,18	2,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022	00:00	7,09	5,33	1,76			1		1						1,76	1,79
	01:00	6,40	4,77	1,62			1		1						1,63	1,63
	02:00	6,03	4,51	1,52					1						1,52	1,52
	03:00	5,80	4,35	1,45					1						1,45	1,45
	04:00	5,75	4,29	1,45					1						1,45	1,48
	05:00	5,83	4,30	1,53					1						1,53	1,50
	06:00	6,03	4,53	1,50					1						1,50	1,51
	07:00	6,91	5,18	1,73					1						1,73	1,74
	08:00	7,63	5,72	1,90	1				1						1,90	1,90
	09:00	8,11	6,08	2,03	1				1						2,03	2,06
	10:00	8,33	6,24	2,08	1				1						2,09	2,09
	11:00	8,23	6,14	2,08	1				1						2,09	2,13
	12:00	8,44	6,34	2,10	1				1						2,11	2,12
	13:00	8,52	6,37	2,15	1				1						2,16	2,16
	14:00	8,01	5,99	2,02	1	1			1						2,03	2,03
	15:00	7,50	5,57	1,93	1	1			1						1,94	1,94
	16:00	7,32	5,45	1,87	1				1						1,88	1,90
	17:00	7,74	5,78	1,97	1				1						1,99	2,04
	18:00	8,73	6,66	2,07	1				1						2,20	2,24
	19:00	9,55	7,45	2,11					1	1					2,42	2,46
	20:00	9,96	7,64	2,32					1	1					2,52	2,61
	21:00	10,31	7,96	2,35					1	1					2,62	2,61
	22:00	9,27	7,06	2,21					1	1					2,39	2,40
	23:00	8,18	6,48	1,71					1	1					1,84	1,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022	00:00	7,30	5,66	1,64			1		1						1,92	1,92
	01:00	6,56	5,44	1,11			1		1						1,83	1,84
	02:00	6,16	4,61	1,55			1		1						1,72	1,72
	03:00	5,98	4,83	1,15			1		1						1,61	1,59
	04:00	5,88	5,11	0,78			1		1						1,51	1,52
	05:00	5,97	4,79	1,18			1		1						1,57	1,58
	06:00	6,27	5,64	0,63			1		1						1,84	1,84
	07:00	7,02	6,72	0,30			1		1						1,48	1,26
	08:00	7,78	7,49	0,29				1	1						1,23	1,24
	09:00	8,41	8,33	0,08				1	1						1,87	1,89
	10:00	8,85	8,61	0,24				1	1						2,28	2,31
	11:00	8,99	8,75	0,24				1	1						2,51	2,48
	12:00	9,11	9,04	0,06				1	1						2,58	2,59
	13:00	9,17	9,12	0,05				1	1						2,65	2,66
	14:00	8,71	8,44	0,26				1	1						2,24	2,19
	15:00	8,11	7,79	0,32				1	1						1,61	1,60
	16:00	7,87	7,62	0,25				1	1						1,37	1,36
	17:00	8,41	8,19	0,22				1	1						1,86	1,88
	18:00	9,22	8,92	0,31				1	1						2,65	2,67
	19:00	10,01	9,79	0,22				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,25	10,13	0,12				1	1						3,04	3,04
	21:00	10,54	10,52	0,02				1	1	1					2,96	2,94
	22:00	9,68	9,62	0,06				1	1	1					2,12	2,11
	23:00	8,65	8,54	0,11				1	1	1					1,40	1,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022	00:00	8,86	8,60	0,26				1	1						2,39	2,36
	01:00	8,12	7,90	0,22				1	1						1,64	1,62
	02:00	7,62	7,45	0,17				1	1						1,15	1,36
	03:00	7,29	6,94	0,36		1	1		1						1,80	1,88
	04:00	7,13	6,58	0,55		1	1		1						1,72	1,71
	05:00	7,20	6,15	1,04		1	1		1						1,77	1,78
	06:00	7,57	5,89	1,68		1	1		1						2,15	2,15
	07:00	8,09	6,54	1,54		1	1		1						2,58	2,66
	08:00	8,76	7,06	1,70		1	1		1						2,73	2,73
	09:00	9,41	7,62	1,79		1	1		1						2,92	2,90
	10:00	9,78	8,66	1,12				1	1						2,18	1,99
	11:00	10,14	9,76	0,38				1	1						2,89	3,04
	12:00	10,42	9,64	0,78				1	1						3,01	2,99
	13:00	10,65	9,71	0,93				1	1						3,00	2,99
	14:00	10,50	8,93	1,57				1	1						3,04	3,03
	15:00	10,26	8,67	1,59				1	1						3,04	3,04
	16:00	9,50	7,96	1,53				1	1						2,90	2,89
	17:00	9,53	7,46	2,07				1	1						2,90	2,90
	18:00	10,35	8,71	1,64				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,83	9,63	1,19				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,97	10,34	0,63			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	11,18	10,48	0,70			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	10,23	9,35	0,88			1	1	1						2,95	2,95
	23:00	9,32	8,21	1,10				1	1						2,81	2,81

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75		
α ρ ε ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022	00:00	9,25	6,79	2,46				1	1						2,77	2,75
	01:00	8,41	6,66	1,75				1	1						1,76	1,87
	02:00	7,83	5,57	2,26	1				1						2,27	2,27
	03:00	7,39	5,29	2,11	1				1						2,14	2,20
	04:00	7,20	5,04	2,16	1				1						2,18	2,19
	05:00	7,18	5,08	2,10	1				1						2,11	2,14
	06:00	7,42	5,10	2,32	1				1						2,33	2,30
	07:00	8,00	5,57	2,43	1				1						2,45	2,52
	08:00	8,93	6,31	2,62	1				1						2,65	2,62
	09:00	9,51	6,92	2,59	1		1		1						2,60	2,63
	10:00	9,87	7,18	2,69	1		1		1						2,72	2,73
	11:00	10,11	7,38	2,74	1		1		1						2,90	2,91
	12:00	10,43	8,03	2,40	1		1		1						2,49	2,36
	13:00	10,58	8,65	1,93				1	1						2,88	3,03
	14:00	10,28	8,63	1,65				1	1						2,94	2,94
	15:00	9,89	8,12	1,77				1	1						2,87	2,87
	16:00	9,87	7,85	2,03				1	1						2,98	2,98
	17:00	10,34	8,00	2,34				1	1						3,03	3,04
	18:00	11,30	8,81	2,49				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,86	9,27	2,59				1	1						3,04	3,04
	20:00	11,81	9,08	2,74			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,05	9,16	2,89			1	1	1						3,01	3,04
	22:00	11,12	8,27	2,84			1	1	1						3,04	3,04
	23:00	9,94	7,04	2,90				1	1						2,97	2,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης