Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Λέσβου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		31,82	29,91	28,23	26,99	26,46	26,19	26,66	29,03	36,81	33,48	37,13	39,18	42,49	40,47	38,49	37,26	37,96	38,85	40,97	42,69	43,26	44,70	43,43	39,00	861,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,68	5,77	9,39	8,15	7,62	7,35	7,82	7,85	10,33	7,00	10,65	12,70	13,73	11,82	12,01	10,78	11,48	12,37	12,32	13,73	13,52	13,73	13,70	12,52	254,00
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		24,14	24,14	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84	21,18	26,48	26,48	26,48	26,48	28,76	28,65	26,48	26,48	26,48	26,48	28,65	28,97	29,74	30,97	29,74	26,48	607,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (GMT A420.12)	3,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (FINCAN-SULZER)	7,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (WARTSILA 18V38A)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (WARTSILA 12V46B)	-																									Βλάβη
G11 (CEGIELSKI)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G12 (ABB STAL GT35C)	12,5																									Διαθέσιμη
11 Cummins	10x1,3													4	4					4	4	6	6	6		Διαθέσιμα
5 MITSUBISHI	13x1																									Διαθέσιμα