



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022	00:00	7,82	7,24	0,58				1	1						1,33	1,32
	01:00	7,30	6,67	0,63				1	1						1,15	1,63
	02:00	6,92	6,46	0,47			1		1						2,49	2,51
	03:00	6,68	6,37	0,31			1		1						2,26	2,20
	04:00	6,57	5,80	0,77			1		1						2,03	2,03
	05:00	6,70	5,49	1,21			1		1						2,01	2,05
	06:00	7,02	5,85	1,18			1		1						2,25	2,26
	07:00	7,57	6,11	1,46			1		1						2,36	2,42
	08:00	8,43	7,08	1,35		1	1		1						2,80	2,83
	09:00	9,01	7,52	1,49		1	1		1						2,91	2,92
	10:00	9,31	8,41	0,90				1	1						2,28	1,89
	11:00	9,34	7,26	2,08				1	1						2,51	2,63
	12:00	9,39	7,60	1,78				1	1						2,74	2,75
	13:00	9,53	8,72	0,81				1	1						2,88	2,87
	14:00	9,26	8,43	0,83				1	1						2,76	2,74
	15:00	8,78	8,43	0,36				1	1						2,29	2,28
	16:00	8,52	7,99	0,52				1	1						1,99	1,99
	17:00	8,76	8,38	0,38				1	1						2,24	2,24
	18:00	9,42	9,15	0,26				1	1						2,84	2,86
	19:00	10,20	9,86	0,34			1	1	1						2,80	2,79
20:00	11,00	10,56	0,44			1	1	1						3,04	3,04	
21:00	10,37	10,06	0,31			1	1	1						2,79	2,77	
22:00	9,34	9,24	0,10				1	1						2,75	2,78	
23:00	8,47	8,31	0,16				1	1						1,69	1,62	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης